



Installations- und Wartungsanleitung
CTC EcoLogic L/M



**Übersetzung der
Originalbetriebsanleitung.
Für späteren Gebrauch aufbewahren.
Vor Gebrauch sorgfältig lesen.**

162 506 61-6 CR00997 2025-04-22



MADE IN SWEDEN

Inhaltsverzeichnis

1.	Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Produkt!	3	8.	Parameterliste EcoLogic L/M	103
2.	Wichtig zu beachten!	4	9.	Betrieb und Wartung	106
3.	Sicherheitshinweise	5	10.	Fehlersuche	107
4.	Aufbau und Funktion von CTC EcoLogic	6	10.1	Informationsmeldungen	109
4.1	Hauptkomponenten	6	10.2	Warnmeldungen	110
4.2	Lieferumfang	7	10.3	Kritische Störungen – Frostgefahr	112
4.3	Heizkreis	8	11.	Rohrinstallation	114
4.4	Warmwasser	11	11.1	Systemtyp 1*	114
4.5	Zusatzheizung	12	11.2	Systemtypen 2 und 3*	119
4.6	Pool*	12	11.3	Systemtypen 4 und 5*	126
4.7	Solarkollektoren*	13	11.4	Systemtyp 6*	134
4.8	Energierückführung in den Boden bei Erdwärmesystemen*	14	12.	Ventile	141
4.9	Freie Kühlung*	14	12.1	Dreiwege-Mischventil	141
4.10	Aktive Kühlung*	15	12.2	Umschaltventil	142
5.	Die Heizungsanlage in Ihrem Haus	19	12.3	Bivalentes Mischventil	143
6.	Technische Daten	23	13.	Elektrische Installation	144
7.	Detaillierte Beschreibung der Menüs	24	13.1	Hochspannung	144
7.1	Startmenü	24	13.2	Kommunikation zwischen EcoLogic und EcoAir/EcoPart	144
7.2	Installationsanleitung	25	13.3	Schutz - Niederspannung (Fühler)	152
7.3	Heizung/Kühlung	26	14.	Schaltplan	156
7.4	Warmwasser	30	14.1	Relais-Platine /1	156
7.5	Lüftung	31	14.2	Relais-Platine /2	157
7.6	Zeitplan	32	14.3	Anschlusstabelle elektrische Bauteile	158
7.7	Betriebsinfo	34	14.4	Widerstandswerte für Fühler	162
7.8	Display	47	15.	Kommunikation bei der Montage	163
7.9	Einstellungen	49	15.1	Fernbedienung - Bildschirmspiegelung	164
7.10	Definieren	79	15.2	myUplink - App	164
7.11	Service	97	16.	Erstinbetriebnahme	165

Software update



software.ctc.se

DE

Weitere Informationen zu aktualisierten Funktionen und zum Herunterladen der neuesten Software finden Sie auf der Website "software.ctc.se".

1. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Produkt!



Wir hoffen, dass Sie mit Ihrer CTC Ecologic zufrieden sein werden. Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie Ihre EcoLogic warten können. Ein Teil der Anleitung enthält allgemeine Informationen für Hauseigentümer usw. und ein Teil ist für Installateure/Fachleute bestimmt. Heben Sie dieses Handbuch mit Installations- und Wartungsanleitungen sorgfältig auf. Es enthält alle notwendigen Informationen, damit Sie die CTC Ecologic optimal nutzen können.

CTC Ecologic ist in zwei Ausführungen lieferbar, und zwar als EcoLogic L und als EcoLogic M. EcoLogic L verfügt über mehr Funktionen (im Handbuch mit * gekennzeichnet) als EcoLogic M. Diese kann aber leicht durch die Installation einer Erweiterungsplatine auf die EcoLogic L aufgerüstet werden.

Ein umfassendes System

Die CTC Ecologic erfüllt als komplette Wärmepumpe alle Anforderungen an die Wärme- und Warmwassererzeugung in Ihrem Haus. Sie verfügt über ein individuelles Steuersystem, das den gesamten Heizkreis steuert und überwacht – unabhängig von der Ausstattung des Systems.

Das Steuersystem der CTC EcoLogic erfüllt folgende Funktionen:

- Überwachung aller Warmwasser- und Heizkreisfunktionen;
- Überwachung und Steuerung der Wärmepumpe, Solarkollektoren*, Zusatzheizungen, Pufferspeicher, Pool* usw.;
- Individuelle Einstellungen;
- Anzeige gewünschter Werte, zum Beispiel Temperatur und Energieverbrauch;
- Leichte Einstellung durch einen einfachen, strukturierten Aufbau.

Unübertroffen benutzerfreundliche Bedienung

Die gute Zugänglichkeit der elektrischen Komponenten und effiziente Funktionen zur Fehlersuche im Steuerprogramm machen die Wartung der CTC Ecologic einfach. Sie ist standardmäßig mit einem Raumsensor ausgestattet, der über eine LED verfügt, die im Fehlerfall aufleuchtet. Die CTC Ecologic kann zusammen mit der Außenluft-Wärmepumpe CTC EcoAir, der Erdwärmepumpe CTC EcoPart, Solarkollektoren* und gegebenenfalls einem zusätzlichen Kessel betrieben werden. Da die CTC Ecologic verschiedene Anlagen-Kombinationen steuern kann, ist sie ein flexibles, umweltfreundliches und energiesparendes Heizsystem.

** Gilt nur für die Ausführung CTC EcoLogic L.*

2. Wichtig zu beachten!

Überprüfen Sie insbesondere bei Lieferung und Aufstellung folgende Punkte:

- Entfernen Sie die Verpackung und überprüfen Sie, ob das Gerät (elektrischer Anschlusskasten und Bildschirm) den Transport unbeschadet überstanden haben. Teilen Sie etwaige Transportschäden dem Frachtführer unverzüglich mit.
- Achten Sie auf die Vollständigkeit aller Teile.
- Das Gerät darf bei Umgebungstemperaturen von mehr als 60 °C nicht aufgestellt werden.
- Für CTC EcoAir 510M230 V1N~ / CTC EcoAir 520M ist die Software-Version WP-Steuerplatine 20160401 oder höher erforderlich.
- Zur Steuerung von CTC EcoPart 600M muss die CTC Ecologic über die Software-Version 20190620 oder höher verfügen.
- Registrieren Sie Ihr Gerät für Garantie- und Versicherungsansprüche auf unserer Webseite :
<https://www.ctc-heating.com/customer-service#warranty-registration>
- Klicken Sie auf die „i“-Schaltfläche unten rechts im Menü "Fachmann", hier wird die Seriennummer der Anlage angezeigt.
- Klicken Sie auf "Wärmepumpe" auf der Hauptmenüseite für "Betriebsdaten", um die "Software-Version WP-Platine" zu sehen.




Hinweise in solchen Kästchen [i] sollen zur optimalen Funktion des Produkts beitragen.



Hinweise in solchen Kästchen [!] sind besonders wichtig für die vorschriftsmäßige Installation und Verwendung des Produkts.



Falls diese Anweisungen bei der Installation, im Betrieb und bei der Wartung der Anlage nicht beachtet werden, erlischt die Haftung von CTC entsprechend den vorliegenden Bedingungen.



Tragen Sie bitte die nachstehenden Informationen ein. Sie können Ihnen von Nutzen sein, falls einmal ein Problem auftritt.

Produkt:	Seriennummer:
Installateur:	Name:
Datum:	Tel.:
Elektroinstallateur:	Name:
Datum:	Telefon:

Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten.

3. Sicherheitshinweise



Der Anlage sollte ein allpoliger Sicherheitsschalter gemäß Überspannungskategorie III vorgeschaltet werden, der die Trennung von allen Stromquellen sicherstellt.

Vor allen Arbeiten am Produkt muss die Stromversorgung mithilfe eines allpoligen Sicherheitsschalters unterbrochen werden.



Das Produkt muss an eine Schutz Erde angeschlossen werden.



Das Produkt entspricht der Schutzklasse IP X1. Das Produkt darf nicht mit Wasser abgespritzt werden.



Gefährden Sie niemals die Sicherheit, indem Sie zum Beispiel verschraubte Abdeckungen, Hauben oder ähnliches entfernen.



Die Wartung der elektrischen Anlage darf nur von einem Elektrofachmann unter Einhaltung der spezifischen Anforderungen der DIN-Normen zur elektrischen Sicherheit ausgeführt werden.

Die Auswechslung eines schadhaften Netzkabels muss vom Hersteller oder einem Fachmann des Kundendienstes vorgenommen werden, um Gefahren auszuschließen.



Das Produkt darf erst dann gestartet werden, wenn es gemäß den Anleitungen im Kapitel Rohrinstallation mit Wasser befüllt wurde.



Dieses Gerät ist nicht für eine Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen vorgesehen – es sei denn, diese werden von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt oder wurden von dieser hinsichtlich der Gerätenutzung unterwiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Ohne Aufsicht darf die Reinigung und Wartung nicht von Kindern durchgeführt werden.



Falls diese Anweisungen bei Installation, Betrieb und Wartung nicht beachtet werden, erlischt der Gewährleistungsanspruch gegenüber CTC.


4. Aufbau und Funktion von CTC EcoLogic

In diesem Kapitel werden die Hauptkomponenten und Untersysteme beschrieben, die in verschiedenen Konfigurationen zu den sechs Hauptsystemen gehören (EcoLogic-Systeme 1 bis 6). Weitere Informationen über die Systeme 1 bis 6 sind dem Kapitel „Rohrinstallation“ zu entnehmen.


4.1 Hauptkomponenten

4.1.1 Platine (PCB)

Die folgenden Abbildungen zeigen wichtige Komponenten für den Anschluss von CTC EcoLogic.



4.1.2 Anzeigegerät




A	Stromversorgung Platine	F	USB-Anschluss
B	Anschluss 230 V	G	BMS-Anschluss
C	Reihenklemme, Niederspannung	H	Netzwerkverbindung (Ethernet)
D	Kommunikationsanzeige Relais/Erweiterungsplatine	I	Anzeigeeinheit Stromversorgung/ interne Kommunikation
E	Kommunikation Wärmepumpe	J	Netzwerkanschluss (beiliegendes Kabel L)

* Lieferumfang von CTC EcoLogic L
Zubehör-Set für CTC EcoLogic M

4.2 Lieferumfang

Die folgende Abbildung zeigt die Hauptkomponenten der EcoLogic-Lieferung.




- K Basiseinheit
- L Anzeigegerät
- M Raumfühler
- N Außenfühler
- O 3 x Vorlauffühler (22k)

4.3 Heizkreis

Die CTC EcoLogic kann über Raumfühler bis zu vier Heizkreise regeln, z. B. zwei Heizkreise und zwei Fußbodenheizkreise.

Die erforderliche Steilheit der Heizkurve und ihr Korrekturwert werden eingestellt, wenn nur mit Außenfühlern gearbeitet wird. Dieser Wert unterscheidet sich von Haus zu Haus und sollte an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden.



Ein richtig platzierter Raumsensor sorgt für mehr Komfort und größere Einsparungen beim Heizkreis. Der Raumsensor erfasst die aktuelle Raumtemperatur und regelt die Wärmezufuhr, z. B. wenn es draußen windig ist und das Haus an Wärme verliert, was der Außensensor nicht erkennen kann. Bei Sonneneinstrahlung oder in anderen Fällen, wenn sich im Haus Wärme anstaut, kann der Raumfühler auch die Wärmezufuhr drosseln und so Energie sparen. Eine weitere Möglichkeit zur Energieeinsparung bietet die Nachtabsenkung, die zu bestimmten Zeitpunkten oder über gewisse Zeiträume hinweg die Innentemperatur senkt, etwa nachts oder wenn Sie im Urlaub sind.

Gradminuten, Systemtypen 1-3

Bei den Systemtypen 1, 2 und 3 (siehe schematische Darstellungen der Systeme 1 bis 6 im Kapitel „Rohrinstallation“) wird die Temperatur in der Heizungsanlage einmal pro Minute durch das Steuersystem gemessen. Sobald ein bestimmter kumulativer Wärmeverlust (gemessen in Gradminuten) festgestellt wird, läuft die Wärmepumpe an, um diesen Verlust auszugleichen.


„Gradminuten“ bezieht sich auf das Ergebnis des kumulativen Wärmeverlustes in Grad Celsius (°C) und den entsprechenden Messzeitraum in Minuten. So können z. B. 60 Gradminuten entstehen, wenn ein Gesamtwärmeverlust von einem Grad im Verlauf einer Stunde auftritt oder ein kumulativer Wärmeverlust von drei Grad innerhalb von 20 Minuten gemessen wird.

Die erste Wärmepumpe läuft an, sobald der Wärmeverlust 60 Gradminuten (Werkseinstellung) erreicht. Sie wird abgeschaltet, sobald das System den Verlust ausgeglichen hat (bei 0 Gradminuten). Wenn bei zunehmendem Wärmeverlust mehrere Wärmepumpen gleichzeitig angeschlossen sind, springt die Wärmepumpe 2 an, sobald ein Verlust von 90 Gradminuten vorliegt (der werkseitig eingestellte Unterschied zwischen den Wärmepumpen liegt bei 30 Gradminuten). Wird zusätzliche Wärme benötigt, wird diese zugeführt, sobald ein Wärmeverlust von 500 Gradminuten vorliegt. Die Abschaltung erfolgt dann wieder bei 400 Gradminuten (beide Werte sind werkseitig vorgegeben).

**Nur für CTC EcoLogic L. CTC EcoLogic M kann bis zu zwei Heizkreise steuern.*

Pufferspeicher, Systeme 4-6


Wenn ein Pufferspeicher angeschlossen ist (siehe schematische Darstellung der Systeme 4 bis 6 im Kapitel „Rohrinstallation“), kann der Heizkreis mit einer konstanten Temperatur betrieben werden.



Die Wärmepumpe wird abhängig von der Temperatur im Heizungspuffer geregelt. Der Kompressor läuft zu einem vorgegebenen Zeitpunkt an, nachdem der Fühler im Speicher eine Temperatur gemessen hat, die unter dem entsprechenden Sollwert liegt. Er wird wieder abgeschaltet, sobald der Speicher einen Temperaturunterschied misst, der höher eingestellt ist als der Sollwert des Speichers. Der Raumtemperatur-Sollwert legt in Verbindung mit der Außentemperatur und der gewählten Heizkurve fest, auf welchen Wert die Vorlauftemperatur eingestellt wird.

4.3.1 Wärmepumpe

Die CTC EcoLogic kann bis zu zehn Wärmepumpen* regeln. Zwei davon können über 3-Wege-Ventile angeschlossen werden, die Wärme entweder an den Heizkreis oder den Warmwasserkreis liefern.



Die Wärmepumpe arbeitet nach dem Prinzip der gleitenden Kondensation, dies bedeutet, dass die Wärmepumpe stets so viel Wärme liefert, dass die vom Heizkreis benötigte Temperatur erreicht wird. Diese Temperatur hängt von der Außentemperatur, der eingestellten Steilheit der Heizkurve und deren Korrekturwert ab. Installierte Raumfühler wirken sich auf die für den Heizkreis erforderliche Temperatur aus.

Die Energieeinsparungen durch eine Wärmepumpe stehen in direktem Zusammenhang mit dem COP-Wert. COP bezeichnet die Leistungsabgabe im Verhältnis zur Leistungsaufnahme. Somit bedeutet $COP = 3$, dass für 1 kW Leistungsaufnahme vom Kompressor 3 kW Wärme erzeugt werden.


Je niedriger die von der Wärmepumpe zu erzeugende Temperatur ist, desto höher ist der COP-Wert der Wärmepumpe, weil dadurch der Betrieb des Kompressors optimiert wird. Die Wärmepumpe erzeugt also nur die Temperatur, die für den Heizkreis erforderlich ist. Das zahlt sich wirtschaftlich bei der Nutzungsdauer des Kompressors und bei der Maximierung der Wirtschaftlichkeit aus.

**Nur für CTC EcoLogic L. CTC EcoLogic M kann bis zu zwei Wärmepumpen steuern.*

4.3.1.1 Mehr als zwei Wärmepumpen*

Zwei Wärmepumpen können über 3-Wege-Ventile angeschlossen werden, die entweder den Warmwasserspeicher oder den Heizkreis beliefern. Sind mehr als zwei Wärmepumpen vorhanden, werden diese an den Heizkreis angeschlossen. Der Anschluss der Wärmepumpen erfolgt über die Modbus-Übertragungsschnittstelle.

Wenn zwei oder mehr Wärmepumpen an dasselbe System angeschlossen sind, sind die gemeinsam benutzten Rohrleitungen, 3-Wege-Ventile und Mischventile so zu bemessen, dass sie der Gesamtfördermenge der Wärmepumpen entsprechen. Überprüfen Sie den Durchfluss der Wärmepumpe durch Vergleich der Vorlauf-/Rücklauf-/Außentemperatur (siehe Kapitel „Installations- und Wartungsanleitung“ im Handbuch der Wärmepumpe).



4.3.1.2 Vorrang des Wärmepumpenbetriebs

Wenn die CTC EcoLogic zwei oder mehr Wärmepumpen verschiedener Größe steuert, werden die angeschlossenen Wärmepumpen in zwei Kategorien unterschieden: kleine oder große Wärmepumpen. Durch diese Unterscheidung der Wärmepumpen in zwei Größenkategorien kann die abgegebene Leistung in kleinen Schritten geändert und auf diese Weise ein modulierender Betrieb erreicht werden.


Wird beispielsweise Leistung benötigt, wird eine große Wärmepumpe eingeschaltet und eine kleine Wärmepumpe gleichzeitig ausgeschaltet, und umgekehrt bei einer Leistungsreduzierung. Sowohl bei den kleinen als auch bei den großen Gruppen wird der wechselseitige Wärmepumpenbetrieb gemäß der kumulierten Betriebszeit bevorzugt.

Werden verschiedene Arten von Wärmepumpen eingesetzt, werden die Luft/Wasser- und Erdwärmepumpen in Abhängigkeit von der Außentemperatur bevorzugt.


4.3.1.3 Unterschiedliche Wärmepumpen

CTC EcoLogic kann verschiedene CTC-Wärmepumpen steuern, z. B. CTC EcoAir (Luft/Wasser-Wärmepumpe) und CTC EcoPart (Flüssigkeit/Wasser-Wärmepumpe).

Die Außentemperatur, bei der CTC EcoAir Vorrang vor CTC EcoPart hat, wird im Menü „Fachmann/Einstellungen/Wärmepumpe“ eingestellt. Dadurch kann die Wirtschaftlichkeit des Systems maximiert werden, weil die CTC EcoAir bei hohen Außentemperaturen eine höhere Energieeffizienz bietet als die CTC EcoPart. Diese Kombination eignet sich hervorragend für Anlagen, bei denen beispielsweise die Erdwärmepumpe unterdimensioniert ist. Durch den Einsatz einer Luft/Wasser-Wärmepumpe kann dem Boden eine längere „Erholungszeit“ gegeben und das System mit stärkerer Leistung versorgt werden.



Im obigen Beispiel sind die Geräte mit 8 kW und 12 kW als klein und die beiden 17-kW-Geräte als groß klassifiziert.



Im obigen Beispiel sind die Geräte mit 8 kW und 12 kW als klein und die vier 17-kW-Geräte als groß klassifiziert.

*Gilt nur für die Ausführung CTC EcoLogic L.

4.3.1.4 Druck-/Strömungswächter

In einigen Fällen ist aufgrund von lokalen Bedingungen oder Bestimmungen ein zusätzlicher Schutz erforderlich. So muss beispielsweise in einem Wassereinzugsgebiet ein Strömungswächter installiert werden.

Der Strömungswächter wird an die Klemmen K22/K23/K24/K25 angeschlossen und dann im Menü „Fachmann/Definieren/Def. Einstellung Wärmepumpe“ eingerichtet. Im Falle eines Lecks werden Kompressor und Solepumpe ausgeschaltet und eine Störungsmeldung des Strömungswächters erscheint auf dem Bildschirm.

4.3.1.5 Drehzahlgeregelte Ladepumpe

Jede Wärmepumpe sollte mit einer getrennten Ladepumpe ausgestattet sein, die gleichzeitig mit dieser startet und stoppt. Bei einer drehzahlgeregelten Ladepumpe wird die Fördermenge automatisch ohne Einstellung über das Steuerungsventils korrigiert.

Im Heizkreis sorgt die Ladepumpe für eine konstante Differenz zwischen Vor- und Rücklauf von der Wärmepumpe.

Ist keine drehzahlgeregelte Ladepumpe vorhanden, kann die Fördermenge gemäß Anleitung im Handbuch der Wärmepumpe manuell eingestellt werden. Die Differenz zwischen Vor- und Rücklauf von der Wärmepumpe schwankt abhängig von den Betriebsbedingungen im Verlauf des Jahres.

Bei einer Außentemperatur von unter +2 °C müssen die Ladepumpen zum Schutz vor Frost eingeschaltet werden, falls eine Luft/Wasser-Wärmepumpe eingebaut wurde. Eine drehzahlgeregelte Ladepumpe arbeitet nur mit 50 % ihrer Höchstleistung. Dadurch ergeben sich höhere Einsparungen im Betrieb der Ladepumpe. Außerdem werden die Wärmeverluste im Vergleich zu einer Ladepumpe mit fester Fördermenge gesenkt.

4.4 Warmwasser

Warmwasser kann von Wärmepumpen, Sonnenkollektoren und zusätzlichen Wärmequellen in den Warmwasserspeicher geleitet werden.

Der gewünschte Warmwasser-Komfortwert wird im Menü „Warmwasser“ eingestellt. In diesem Hauptmenü kann man höhere Wassertemperaturen zu bestimmten Tageszeiten planen.

Die Stoptemperatur im Warmwasserspeicher ist werkseitig auf 55 °C eingestellt. Wenn Warmwasser abgelassen wird und die Temperatur im Speicher auf 5 °C unter die Abschalttemperatur sinkt, springt die Wärmepumpe an und erwärmt das Wasser wieder auf die eingestellte Abschalttemperatur.

Die Abschalttemperatur wird an den Warmwasserbedarf und das installierte Wärmepumpenmodell angepasst.

Wird gleichzeitig Wärme im Gebäude benötigt, versorgt die Wärmepumpe den Heizkreis, auch wenn die Abschalttemperatur (55 °C) im Warmwasserspeicher erreicht wurde.

4.5 Zusatzheizung

CTC EcoLogic kann eine weitere externe Wärmequelle (Pellets, Öl-, Gas- oder Elektrokessel) steuern, die vor oder hinter dem Heizsystem angeschlossen wird.

Im Menü „Fachmann/Einstellungen/Zusatzheizung“ können die Systeme 1, 2 und 3 auf den kumulativen Wärmeverlust in Gradminuten eingestellt werden, bei dem die EcoLogic eine Zusatzheizung zuschaltet. Auch die Differenz zwischen Ein- und Ausschalten der zusätzlichen Wärmequelle kann vorgegeben werden. Die Zusatzwärmequelle ist ab Werk für die Zuschaltung bei einem Wärmeverlust von 500 Gradminuten und die Abschaltung bei 400 Gradminuten vorprogrammiert (eingestellte Differenz = 100 Gradminuten).

Bei den Systemen 4, 5 und 6 kann die Einschaltung der zusätzlichen Wärmequelle auf einen bestimmten Zeitpunkt nach dem Auftreten eines Wärmeverlustes im Speicher eingestellt werden. Die werksseitige Einstellung beträgt 180 Minuten.

4.5.1 Holzkessel


In System 1 kann die CTC EcoLogic an einen Holzkessel angeschlossen werden.

Wenn die Befuerung mit Holz beginnt und der Abgasfühler den im Menü „Fachmann/Einstellungen/Zusatzheizung/Start Abgas °C“ eingestellten Wert erreicht (Werkseinstellung „Aus“), schaltet die Steuerung auf Holzbefuerung um.

Bei Holzbefuerung werden weder Wärmepumpen noch Zusatzwärmequellen eingesetzt. Sobald der Abgasfühler einen Wert unterhalb des eingestellten anzeigt, wird die Holzbefuerung beendet.


Für eine optimale Leistung des Holzkessels eignet sich ein Ladesystem wie Laddomat 21. In Sonderfällen, zum Beispiel wenn das System einen wasserummantelten Kamin umfasst, kann eine Ladepumpe eingesetzt werden, die direkt von der Abgastemperatur gesteuert wird.

Die Holzbefuerung kann auch dann aktiviert werden, wenn der Vorlauffühler (B1) einen Wert anzeigt, der 10 °C über dem Sollwert liegt.



4.6 Pool*

Bei den Systemen 4 bis 6 kann der Pool über einen Wärmetauscher parallel zum Heizkreis geschaltet werden, um die Flüssigkeiten voneinander zu trennen.



Mit einem Fühler im Pool wird die Ladepumpe des Pools zu- und abgeschaltet, damit die vorgegebene Temperatur im Pool (Werkseinstellung 22 °C) konstant bleibt. Die Temperatur darf um 1 °C fallen, bevor die Ladepumpe erneut zugeschaltet wird. Es ist auch möglich, den Vorrang des Pools hoch oder niedrig einzustellen, um festzulegen, ob eine Zusatzheizung zum Beheizen des Pools verwendet werden soll. Siehe auch Menü „Fachmann/Einstellungen/Pool“.

4.7 Solarkollektoren*


Solarkollektoren können mit 3-Wege-Ventilen an den Pufferspeicher, das Warmwassersystem und den Erdwärmeheizkreis angeschlossen werden.

Wenn die Temperatur steigt und der Temperaturunterschied zwischen Solarkollektoren und Warmwasserspeicher 7 °C (Werkseinstellung) überschreitet, wird die Ladepumpe zugeschaltet, die die Solarwärme in das Heizsystem leitet. Die drehzahlregelte Pumpe steuert den Durchfluss so, dass immer eine um mindestens 7 °C höhere Temperatur bereit gestellt wird. Dies bedeutet, dass die Ladepumpe den Volumenstrom erhöht, wenn die Leistung der Solarkollektoren steigt. Sinkt dagegen die Leistung der Kollektoren, drosselt die Ladepumpe den Volumenstrom. Wenn die Temperatur im Warmwasserspeicher steigt oder die der Solarkollektoren sinkt und der Temperaturunterschied 3 °C (Werkseinstellung) erreicht, wird die Einspeisung unterbrochen und erst wieder zugeschaltet, wenn die Temperatur mindestens 7 °C über der des Warmwasserspeichers liegt.

Sind sowohl der Warmwasserspeicher als auch der Pufferspeicher eingerichtet, hat der Warmwasserspeicher Vorrang. Zuerst wird der Warmwasserspeicher gespeist; und sobald der Sollwert erreicht ist, wird der Pufferspeicher gespeist. Die Einspeisung wird solange fortgesetzt, bis Warmwasser benötigt wird oder der Sollwert erreicht wurde.

Es gibt Frostschutzfunktionen für die Solarkollektoren bzw. den Kollektor (siehe Menü „Fachmann/Einstellungen/Solarkollektoren/Kollektorschutz“).


Wärmetauscher und Pumpen (G32) müssen nicht in den Solarheizkreis eingebaut werden, wenn bereits ein Kreislauf im angeschlossenen Warmwasser-/Pufferspeicher vorhanden ist.



*Gilt nur für die Ausführung CTC EcoLogic L.

4.8 Energierückführung in den Boden bei Erdwärmesystemen*

Ist eine Flüssigkeit/Wasser-Wärmepumpe (CTC EcoPart) angeschlossen, kann ein 3-Wege-Ventil am Solarkreislauf installiert und an den Solekreis (Erdsonde oder Flächenkollektoren) angeschlossen werden, um Wärme in den Boden zurückzuleiten, wenn der Warmwasser-/Pufferspeicher voll geladen ist (Werkseinstellung bei 85 °C) oder wenn die Temperatur in den Solarkollektoren für die Ladung des Speichers nicht ausreicht, aber den Solekreis mit Zusatzenergie versorgen kann. Siehe Menü „Einstellungen/Solarkollektoren/Max. WW-Speicher °C“ bzw. Menü „Einstellungen/Solarpanels/Max Pufferspeicher °C“.




Die Temperatur der Solarkollektoren sollte zur Einschaltung des Ladevorgangs werkseitig auf 60 °C oberhalb der Sole-Zulauftemperatur festgelegt sein (siehe Menü „Fachmann/Einstellungen/Solarkollektoren/dT max. Erdwärme °C“). Wenn der Unterschied zwischen der Temperatur in den Solarkollektoren und dem Solekreis auf unter 30 °C sinkt, wird der Ladevorgang abgeschaltet. Überschreitet die Solekreis-Temperatur den eingestellten Wert, wird auch die Energierückführung beendet, da sonst die Temperatur für den Betrieb der Wärmepumpe zu hoch wird (siehe Menü „Fachmann/Einstellungen/Solarkollektoren/Max. Sole °C“).

Wenn die Solaranlage den Solekreis versorgt, ist die Werkseinstellung so, dass das System regelmäßig alle 30 Minuten auf die Warmwasserzirkulation umschaltet (siehe Menü „Fachmann/Einstellungen/Solarkollektoren/Testfrequenz Min.“) und damit überprüft wird, ob der Ladevorgang möglich ist, weil die Warmwasserzirkulation stets Vorrang hat. Wenn möglich, wird die Versorgung des Warmwasserspeichers fortgesetzt. Andernfalls schaltet das System wieder zum Solekreis um.

4.9 Freie Kühlung*

Bei der freien Kühlung, auch als „natürliche Kühlung“ oder „passive Kühlung“ bezeichnet, wird die im Erdreich vorhandene freie Kühlung genutzt. Eine Erdwärmepumpe kann einfach durch einen Ventilator-konvektor, eine Umwälzpumpe, Rohre und Rohrbauteile, z. B. CTC EcoComfort, ergänzt werden. Die Betriebskosten sind ausgesprochen niedrig, weil die Kälte nicht erzeugt werden muss, sondern einfach aus dem Erdreich in das Gebäude geleitet wird.




Im Menü „Fachmann/Einstellungen/Kühlung“ wird neben anderen Werten die Temperatur eingestellt, ab der Kühlung zulässig ist.

**Gilt nur für die Ausführung CTC EcoLogic L.*

4.10 Aktive Kühlung*

4.10.1 EcoLogic System 4

- Das 3-Wege-Ventil (Y61) wird aktiviert, wenn Wärmepumpe(n) Kühlung erzeugen. Die Zusatzheizung (E1-E3) wird umgangen, wenn das 3-Wege-Ventil installiert ist.
- Der Mischventil (Y2) ist wegen Zusatzheizung beim Abkühlen geschlossen.
- Der Rücklaufsensord (B73) wird zur Messung der Temperatur des Kühlrücklaufs aus dem Heizkreis verwendet.
- Alle Wärmepumpen des Modells CTC EcoAir 700M (1-10 WP) / CTC CombiAir (1-4 WP) können Kühlung erzeugen, sie sind an ein 3-Wege-Ventil (Y61) angeschlossen.
- Zur Erzeugung von Warmwasser werden maximal zwei Wärmepumpen (WP1 und WP2) verwendet (über 3-Wege-Ventile (Y21) und (Y22)). Zusammen erzeugen diese Wärmepumpen entweder Kühlung, heißes Wasser oder Heizung.



EcoLogic System 4 - Umgehung der Zusatzheizung während Kühlung. Beispiel mit drei Wärmepumpen.

Gemeinsame Heiz-/Kühltank

- Beim Wechsel von Heizung zur Kühlung:
 - Heizung ist deaktiviert.
 - Verzögerung bis zum Abkühlen (siehe Menü „Fachmann/Einstellungen/Kühlung“).
- Beim Wechsel von Kühlung zur Heizung:
 - Heizung ist aktiviert.
- Kühlung und Heizung können nicht gleichzeitig aktiv sein.

Getrennter Heiz-/Kühltank oder kein Kühltank

- Kühlung und Zusatzheizung können nicht gleichzeitig aktiv sein.
- Kühlung und Heizung können gleichzeitig aktiv sein.

4.10.2 EcoLogic System 5

Gemeinsame und getrennte Heizung/Kühlung

- Der einzige Unterschied zu System 4 besteht darin, dass System 5 keine Zusatzheizung aufweist (E1-E3).


4.10.3 Elektrobauteile

Die folgenden elektrischen Bauteile müssen während der aktiven Kühlung installiert werden:


- Fühler (B61) im Kühltank.
- Rücklauffühler (B73).
- Vorlauffühler 3 (B3).
 - Bei getrennter Heizung/Kühlung wird das System mit (B3) geregelt.
- 3-Wege-Ventil, Heizung/Kühlung (Y61).
 - Mit getrennter Heiz-/Kühltank und zur Umgehung der Zusatzheizung.
- 3-Wege-Ventil, Heizung/Kühlung, „Bedarfsrelais“ (Y62).
 - Um ein Austreten von Wärme aus dem Wärmespeicher in einem getrennten Heiz-/Kühltank zu vermeiden. Das externe Steuersignal, das gesendet wird, wenn eine Kühlung erforderlich ist, kann beispielsweise auch für Fußbodenheizungsanlagen verwendet werden.

*Gilt nur für die Ausführung CTC EcoLogic L.


4.10.4 Verteilung Heizung/Kühlung



EcoLogic System 4/5 - Der Kühltank ist im System nicht vorhanden.



EcoLogic System 4/5 - Heizung und Kühlung werden im gleichen Pufferspeicher verteilt.



EcoLogic System 4/5 - Die Kühlung wird in einem getrennten Kühltank verteilt.

4.10.5 Steuerlogik Verbraucherseite

Die Steuerlogik für die Verbraucherseite wird nachstehend beschrieben. Weitere Informationen zu den relevanten Menüeinstellungen sind dem Abschnitt „Einstellungen Kühlung“ im Kapitel „Steuersystem“ zu entnehmen.

Die aktive Kühlung muss im Menü „Fachmann/Definieren/Kühlung“ festgelegt werden, damit sie wie nachstehend dargestellt aktiviert werden kann.

Gemeinsame Heizung/Kühlung

Aktive Kühlung in einem gemeinsamen System ist zulässig, wenn die folgenden Kriterien gleichzeitig erfüllt sind:

- Die Verzögerungszeit ist abgelaufen, nachdem die Wärmeerzeugung beendet wurde.
--> siehe Menüleiste „Verzögerung Heizung Aus“
- Die Außentemperatur überschreitet die (oder entspricht der) Temperatur, ab der eine Kühlung erlaubt ist.
--> siehe Menü „Kühlfreigabe durch Außentemperatur °C“

Keine gemeinsame Heizung/Kühlung

Aktive Kühlung in einem getrennten System ist zulässig, wenn die folgenden Kriterien gleichzeitig erfüllt sind:

- Die Außentemperatur überschreitet die (oder entspricht der) Temperatur, ab der eine Kühlung erlaubt ist.
--> siehe Menü „Kühlfreigabe durch Außentemperatur °C“
- Für Systeme mit gemeinsame Heiz-/Kühltank:
Die Verzögerungszeit ist abgelaufen, nachdem die Wärmeerzeugung beendet wurde.
--> siehe Menüleiste „Verzögerung Heizung Aus“

Raumfühler installiert

Wenn ein Raumfühler installiert wurde, ist die aktive Kühlung zulässig, wenn die folgenden Kriterien gleichzeitig erfüllt sind:

- Die Raumtemperatur liegt über (oder entspricht) dem eingestellten Wert plus der eingestellten Temperatur-Differenz
--> siehe Menü „Raumtemperaturkühlung °C“.
--> Die Temperatur-Differenz wird im Menü „Service/Codierte Einstellungen“ eingestellt.
- Die Verzögerungszeit ist abgelaufen.
--> siehe Menü „Startverzögerung“.

Die aktive Kühlung wird gestoppt, wenn die Raumtemperatur kleiner als die eingestellte Abschalttemperatur (oder dieser entspricht) abzüglich der eingestellten Temperatur-Differenz ist.

Raumfühler nicht installiert

- Die Kühlung wird nach Ablauf der Verzögerungszeit aktiviert.
--> siehe Menü „Startverzögerung“.

Block Kühlung

- Die Kühlung kann vorübergehend deaktiviert werden, indem sie extern blockiert wird, ohne dass sich dies auf Verzögerungen auswirkt.
--> siehe Menü „Ext Block. Kühlung“.

Vorlauftemperatur

- Die minimale Vorlauftemperatur wird aus dem für die Vorlauftemperatur bei Außentemperaturen von +20 °C bzw. +40 °C eingestellten Wert berechnet.
--> siehe Menü „Vorlauf bei Außentemperatur +20 °C bzw. +40 °C“.
- Die geschätzte Differenz wird aus dem für die zulässige Differenz zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur des Kühlstroms bei Außentemperaturen von +20 °C bzw. +40 °C eingestellten Wert berechnet.
--> siehe Menü „Vorlauf bei Außentemperatur +20 °C bzw. +40 °C“.

Alle x Minuten wird eine neue Vorlauftemperatur auf der Grundlage der Rücklauftemperatur berechnet.

--> siehe Menü „Berechnung Differenzverzögerung“.

Wenn der Wert niedriger als die Mindestvorlauftemperatur ist, wird er als Mindestvorlauftemperatur festgelegt.

Die Mischventilsteuerung wird auf der Grundlage der aktuellen und geschätzten Vorlauftemperatur berechnet.

4.10.6 Alarmlogik Kühlung

Ein Alarm wird ausgelöst, wenn:

- die Kühldurchflusstemperatur niedriger ist als der eingestellte Wert (Werkseinstellung: 18 °C) minus 0.5 °C.
Der Wert wird in der Menüleiste „Min. Vorlauftemperatur Kühlung“ im Menü „Fachmann/Service/Codierte Einstellungen/Kühlung“ eingestellt.

oder

- Bei einem gemeinsamen System: Die Vorlauftemperatur ist niedriger als die Raumtemperatur abzüglich der eingestellten Durchflusssdifferenz (Werkseinstellung: 5 °C) minus 0.5 °C.
Der Wert „Durchflusssdifferenz“ wird in der Menüleiste „Max. Differenz Kühlung Zimmertemperatur“ im Menü „Fachmann/Service/Codierte Einstellungen/Kühlung“ eingestellt.

Wenn eine der Bedingungen 10 Minuten lang erfüllt ist, schließt das Mischventil (Y3) für 5 Minuten bei getrenntem Heizung/Kühlung. Das Mischventil kann das System insgesamt 30 Minuten lang steuern. Wenn der Fehler nach diesem Zeitraum weiterhin besteht, wird der Alarm ausgelöst und im Display des Startmenüs angezeigt.

5. Die Heizungsanlage in Ihrem Haus

Die Heizkurve des Hauses

Die Heizkurve stellt das zentrale Steuerelement zur Wärmeversorgung des Hauses über die elektronische Regelung der Wärmepumpe dar. Anhand der Heizkurve werden die Vorlauftemperaturanforderungen für Ihr Haus entsprechend den Außentemperaturen festgelegt. Für einen möglichst guten und wirtschaftlichen Betrieb der Anlage ist es wichtig, dass die Heizkurve ordnungsgemäß eingestellt wird.

Ein Haus benötigt eine Heizkörpertemperatur von 30 °C bei einer Außentemperatur von 0 °C, während ein anderes Haus bei gleicher Außentemperatur 40 °C benötigt. Der Unterschied zwischen den verschiedenen Häusern ergibt sich aus der Fläche des Heizkörpers, der Anzahl der Heizkörper und dem Grad der Wärmedämmung des Hauses.

Einstellen der Heizkurve

Im Menü „Heizkurve“ unter „Einstellungen/Heizkreis“ können Sie die Heizkurvenwerte im Diagramm für die Vorlauftemperatur passend zur Außentemperatur abstimmen, die Steigung der Kurve und die Kurve für den Heizkreis einstellen.

Weitere Informationen hierzu enthält der Abschnitt „Heizkurve“ im Kapitel „Einstellungen/Heizkreis“.


Bitte den Installateur, Ihnen beim Einstellen dieser Werte zu helfen.

Das Einstellen der Heizkurve ist sehr wichtig. Leider kann dieser Vorgang in einigen Fällen mehrere Wochen dauern. Am besten ist es, die Pumpe bei der Inbetriebnahme ohne Raumfühler zu betreiben. Anschließend arbeitet das System lediglich mit den Außentemperaturwerten und der Heizkurve des Hauses.


Während der Einstellphase ist Folgendes zu beachten:

- Die Nachtabsenkung darf nicht aktiviert sein.
- Alle Thermostatventile an den Heizkörpern müssen vollständig geöffnet sein. (So wird die niedrigste Kurve für die wirtschaftlichste Nutzung der Wärmepumpe ermittelt.)
- Die Außentemperatur darf +5°C nicht überschreiten.
- Das Heizungssystem muss ordnungsgemäß funktionieren und hinsichtlich der verschiedenen Kreise korrekt eingestellt sein.


i Weitere Informationen zur Einstellung der Heizkurve enthält der Abschnitt „Heizkurve“ im Kapitel „Einstellungen / Heizkreis“.



Ausschnitt aus dem Menü „Fachmann/Einstellungen/Heizkreis/Heizkreis 1“



Menü „Fachmann/Einstellungen/Heizkreis/Heizkreis 1/Heizkurve“. Aktive Messkurve: #1.



Menü „Fachmann/Einstellungen/Heizkreis/Heizkreis 1/Heizkurve/Feinabstimmung“.

Geeignete Grundwerte

Bei der Installation wird nur selten sofort eine präzise Einstellung für die Heizkurve erzielt. In diesem Fall können die nachstehenden Werte einen guten Ausgangspunkt darstellen. Bei Heizkörpern mit kleinen Wärmeflächen ist eine höhere Vorlauftemperatur erforderlich. Die Steilheit (Heizkurvenneigung) für Ihr Heizungssystem können Sie im Menü „Fachmann/Einstellungen/HK“ einstellen.
Empfohlene Werte:

Nur Fußbodenheizung: Steilheit 35

Niedertemperatursystem: Steilheit 40
(gute Wärmedämmung)

Normaltemperatursystem: Steilheit 50
(Werkseinstellung)

Hochtemperatursystem: Steilheit 60
(älteres Haus, kleine Heizkörper, schlechte Wärmedämmung)

Einstellen der Heizkurve des Hauses

Mit der nachstehend beschriebenen Methode kann die Heizkurve ordnungsgemäß eingestellt werden.

Einstellung, wenn es im Innenbereich zu kalt ist:

- Wenn die Außentemperatur **unter** null Grad beträgt: Erhöhen Sie den Wert „Steilheit“ um ein paar Grad. Warten Sie 24 Stunden, um festzustellen, ob Sie möglicherweise weitere Einstellungen vornehmen müssen.
- Wenn die Außentemperatur **über** null Grad beträgt: Erhöhen Sie den Wert „Korrektur“ um ein paar Grad. Warten Sie 24 Stunden, um festzustellen, ob Sie möglicherweise weitere Einstellungen vornehmen müssen.

Einstellung, wenn es im Innenbereich zu warm ist:

- Wenn die Außentemperatur **unter** null Grad beträgt: Verringern Sie den Wert „Steilheit“ um ein paar Grad. Warten Sie 24 Stunden, um festzustellen, ob Sie möglicherweise weitere Einstellungen vornehmen müssen.
- Wenn die Außentemperatur **über** null Grad beträgt: Verringern Sie den Wert „Korrektur“ um ein paar Grad. Warten Sie 24 Stunden, um festzustellen, ob Sie möglicherweise weitere Einstellungen vornehmen müssen.



Die eingestellte Heizkurve besitzt stets Vorrang. Der Raumfühler kann die Wärme nur in gewissem Maße über die eingestellte Heizkurve hinaus erhöhen oder verringern. Bei einem Betrieb ohne Raumfühler bestimmt die gewählte Heizkurve die Vorlauftemperatur zu den Heizkörpern.

Heizkurvenbeispiele

Aus dem nachstehenden Diagramm ist ersichtlich, wie sich die Heizkurve bei unterschiedlichen Steilheits- und Korrektureinstellungen ändert. Die Steilheit der Kurve beschreibt den Temperaturbedarf der Radiatoren bei verschiedenen Außentemperaturen.

Heizkurvensteilheit

Der eingestellte Neigungswert entspricht der Vorlauftemperatur bei einer Außentemperatur von $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Korrektur

Die Kurve kann parallel um die gewünschte Gradanzahl verschoben werden („Korrektur“), um das System optimal an verschiedene Anlagen und Häuser anzupassen.




Steilheit $50\text{ }^{\circ}\text{C}$
Korrektur $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$

Steilheit $50\text{ }^{\circ}\text{C}$
Korrektur $0\text{ }^{\circ}\text{C}$

Beispiel:

Steilheit $60\text{ }^{\circ}\text{C}$
Korrektur $0\text{ }^{\circ}\text{C}$

In diesem Beispiel wird die maximale Ausgangs-Vorlauftemperatur auf $55\text{ }^{\circ}\text{C}$ eingestellt. Die zulässige Mindest-Vorlauftemperatur beträgt $27\text{ }^{\circ}\text{C}$ (z. B. beim Beheizen eines Kellers im Sommer oder einer Fußbodenheizung im Bad).



Wenn die eingestellten Werte zu niedrig sind, wird die gewünschte Raumtemperatur möglicherweise nicht erreicht. In diesem Fall müssen Sie die Heizkurve entsprechend ändern. Gehen Sie dazu wie im Folgenden beschrieben vor.



Sommersaison

In allen Gebäuden gibt es einen Wärmegewinn durch Lampen, Elektrogeräte, Personen usw., was bedeutet, dass die Heizung ausgeschaltet werden kann, wenn die Außentemperatur geringer ist als die gewünschte Raumtemperatur. Je besser die Wärmedämmung eines Hauses, desto früher kann die Beheizung durch die Wärmepumpe abgeschaltet werden.

Das Beispiel zeigt die Produkteinstellung auf den Standardwert von 18°C. Dieser Wert, „**Heizung aus, außen**“ kann im Menü „Erweitert/Einstellungen/Heizsystem“ geändert werden.

In Systemen mit Heizkörperpumpe hält die Pumpe an, wenn die Heizung ausgeschaltet wird. Sobald ein Heizbedarf besteht, läuft die Heizung automatisch wieder an.

Informationen zur Einstellung des Heizmodus finden Sie im Kapitel „Einstellungen/Heizkreis“.



Ausschnitt aus dem Menü „Fachmann/Einstellungen/Heizkreis/Heizkreis 1“

6. Technische Daten

Versorgungsspannung	230 V 1 N~
Maximale Sicherung	10 A
Max. Gesamtlast CTC EcoLogic	10 A
Max. Last Relaisausgang	4 A
Elektrische Daten 3-Wege-Ventil	230 V 1 N~
Elektrischer Mischventil-Motor	230 V 1 N~
Ausgangsleistung Zusatzheizung (externe Zusatzheizung E1, E4)	230 V 1N~ , max 4 A
Fühler (Schutzkleinspannung), NTC 22k, °C/Ohm	0/66k, 10/41.8k, 15/33.5k, 20/27.1k, 25/22k, 30/18k, 35/14.8k, 40/12.2k, 50/8.4k, 60/6.0k, 70/4.3k, 80/3.1k, 90/2.3k, 100/1.7k
Auslassfühler, Typ NTC 3.3, °C/Ohm	20/61.5k, 30/39.5k, 40/26k, 50/17.5k, 60/12.1k, 70/8.5k, 80/6.1k, 90/4.5k, 100/3.3k, 110/2.5k, 120/1.9k, 130/1.5k, 150/0.9k
Außenfühler, Typ NTC 150, °C/Ohm	-20/1.11k, -10/681, 0/428, 10/276, 20/182, 30/123, 40/85
Solarkollektorfühler*, Typ PT1000, °C/Ohm	-10/960, 0/1000, 10/1039, 20/1077, 30/1116, 40/1155, 50/1194, 60/1232, 70/1271, 80/1309, 90/1347, 100/1385, 120/1461, 140/1535
Bildschirm	4,3 Zoll, Farbe, Touchscreen
Speicher	Der Speicherinhalt bleibt bei einem Stromausfall erhalten.
Reserveakkus	nicht benötigt
Uhr	Echtzeit
Abmessungen, Anschlusskasten (B x H x T)	504 x 276 x 122 mm

**Gilt nur für die Ausführung CTC EcoLogic L.*

7. Detaillierte Beschreibung der Menüs

Alle Einstellungen können über das intuitive Bedienfeld direkt auf dem Bildschirm vorgenommen werden. Die großen Symbole auf dem Touch Screen fungieren als Tasten. Betriebs- und Temperaturinformationen werden hier ebenfalls angezeigt. Die verschiedenen Menüs sind einfach zugänglich, sowohl zum Abrufen von Betriebsinformationen als auch zum Festlegen von individuellen Werten für den Betrieb.

Sie erreichen Untermenüs, die keinen Platz auf dem Bildschirm haben, wenn Sie auf dem Bildschirm den Pfeil nach unten drücken oder manuell nach unten scrollen. Eine weiße Bildlaufleiste zeigt an, wo Sie sich in der Liste befinden.



Das Hauptmenü; die Startseite des Bildschirms.

7.1 Startmenü

Dieses Menü ist das Startmenü des Systems. Es enthält einen Überblick über die aktuellen Betriebsdaten. Sie haben von diesem Menü aus Zugang zu allen anderen Menüs. Das eingestellte System bestimmt, welche Symbole im Startmenü erscheinen, beispielsweise:



Heizung/Kühlur

Einstellungen zum Erhöhen bzw. Absenken der Raumtemperatur und zum Planen von Temperaturänderungen. Untermenüs für „Aktive Kühlung“ erscheinen, falls sie eingerichtet wurden.



Warmwasser

Einstellungen für die Warmwasserbereitung.



Lüftung

Einstellungen für den Lüftungsmodus, wenn das System eine separate Lüftungseinheit enthält.



Betrieb

Anzeige der aktuellen und gespeicherten Betriebsdaten des Systems.



Installateur

Konfigurierung und Wartung des Systems durch den Fachmann.



Innentemperatur

Anzeige der aktuellen Raumtemperatur für jeden Heizkreis, wenn Raumfühler installiert wurden.



Speichertemperatur

Anzeige der aktuellen Temperatur im WW-Speicher.




Außentemperatur

Anzeige der Außentemperatur.

7.2 Installationsanleitung


Beim Start des Systems und bei der Neuinstallation (siehe Kapitel „Fachmann/Wartung“) müssen einige Systemoptionen ausgewählt werden. Die dann angezeigten Dialogfelder werden unten beschrieben. Die im Menü-Screenshots unten angezeigten Werte dienen nur als Beispiele.




1. Sprache auswählen. Mit OK bestätigen.



2. Land auswählen in dem die Anlage installiert ist. Mit OK bestätigen.




3. Überprüfen Sie, ob das System mit Wasser gefüllt ist, und bestätigen Sie mit „OK“ und dem Pfeil nach rechts.




4. Wählen Sie mit den Plus/Minus-Schaltflächen (+/-) den Systemtyp aus. Bestätigen Sie die Auswahl mit dem Pfeil nach rechts.




5. Legen Sie mit den Schaltflächen den WW-Speicher fest: Für „Ja“ drücken Sie plus (+). Für „Nein“ drücken Sie minus (-). Bestätigen Sie die Auswahl mit dem Pfeil nach rechts.



6. Geben Sie an, ob die Wärmepumpe 1 zulässig oder gesperrt ist. Für „Zulässig“ drücken Sie plus (+). Für „Gesperrt“ drücken Sie minus (-). Bestätigen Sie die Auswahl mit dem Pfeil nach rechts.



7. Geben Sie an, ob Heizkreis 1 für Heizkörper oder Fußbodenheizungen gilt. Durch Klicken auf die Schaltflächen (+) und (-) schalten Sie zwischen „Heizkörper“ und „Fußbodenheizung“ hin und her. Bestätigen Sie die Auswahl mit dem Pfeil nach rechts.



8. Ist Heizkreis 2 definiert, wird das entsprechende Menü für dieses System angezeigt. Schalten Sie für Heizkreis 2 zwischen „Heizkörper“ und „Fußbodenheizung“ hin und her und beenden Sie den Assistenten mit „OK“.



7.3 Heizung/Kühlung

Im Menü „HC- Heizung/Kühlung“ können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

7.3.1 Sollwerteinstellung mit Raumtemperaturfühler

Die gewünschte Raumtemperatur (Sollwert) stellen Sie mit der Minus- und Plus-Schaltfläche ein. Im Beispiel des Menüs „HC1 Heizung/Kühlung“ ist für Heizkreis 1 das Programm „Eco“ und der „Urlaubs-Modus“ (V) aktiviert.

Im Menü „HC2 Heizung/Kühlung“ ist die Betriebsart „Kühlung“ aktiviert.

„Urlaubsmodus“ und „Nachtabsenkung“ senken die Raumtemperatur nur ab, wenn der Heizbetrieb aktiviert ist.



Tippen Sie auf Heizkreis 1 oder 2, um das Menü des betreffenden Heizkreises aufzurufen. In diesem Menü können Sie den „Urlaubsmodus“ für die Heizkreise aktivieren.



Im Menü sind die Programme „Eco“ und „Urlaubsmodus“ (V) für Heizkreis 1 aktiv. In diesem Beispiel ist für beide Programme „Eco“ und „Urlaubsmodus“ eine Absenkung des Sollwerts (23,5 °C) um 2 °C eingestellt. Dies bedeutet, dass der effektive Sollwert = 23,5 - 2 - 2 °C = 19,5 °C beträgt.



Im Menü ist die Funktion „Kühlung“ (Sollwert: 20,0 °C) für Heizkreis 2 aktiviert. Der „Urlaubsmodus“ (V) senkt den Sollwert nicht ab, wenn das Kühlung aktiviert ist.




7.3.2 Programm

Drücken Sie die Taste „Programm“ und dann das zu aktivierende Heizprogramm.

Halten Sie die Taste gedrückt, um direkt zu den Einstellungen für die jeweiligen Heizprogramme „Eco“, „Komfort“ und „Eigene Einstellungen“ zu gelangen.

Für die Programme kann auch ein Zeitplan definiert werden.

Im Kapitel „Fachmann/Einstellungen/Heizkreis/Programm“ finden Sie Informationen darüber, wie Sie die Solltemperatur erhöhen oder verringern und Verzögerungszeiten der Programme einstellen.



Menü „HC1 Heizung/Kühlung / HC1 Programm“, in dem das Programm „Eco“ aktiviert wurde.




7.3.3 Heiz-/Kühlkurve

Drücken Sie auf das Symbol für die Heiz-/Kühlkurve im Menü „HC1- Heizung/Kühlung“. Die Grafik der Heiz-/Kühlkurve des Heizkreises wird angezeigt.

Im Kapitel „Fachmann/Installation/Heizkreis“ wird die Einstellung der Heiz-/Kühlkurve beschrieben.

Siehe auch das Kapitel „Heizkurve der Hausheizung“ für weitere Informationen zur Einstellung der Heizkurve.



Menü „Heizung/Kühlung/HC1 Heizung/Kühlung“.



7.3.4 Heizbetrieb

Drücken Sie die Schaltfläche „Modus“ und wählen Sie dann den „Heizbetrieb“: „Auto“, „Ein“ oder „Aus“.

Den Heizbetrieb können Sie auch im Menü „Fachmann/Einstellungen/Heizkreis/Heizbetrieb“ auswählen.

Weitere Informationen hierzu enthält das Kapitel „Fachmann/Einstellungen/Heizkreis“.



Menü „HC1 Heizung/Kühlung/HC1 Heizbetrieb“, in dem der Modus „Auto“ aktiviert wurde.

7.3.5 Raumtemperatureinstellung ohne Raumfühler

Im Menü „Fachmann/Setup/Heizkreis“ können Sie „Raumfühler - Nein“ wählen. Dies wird verwendet, wenn der Raumfühler schwer zu platzieren ist, wenn die Regelung der Fußbodenheizung einen eigenen Raumfühler hat oder wenn Sie einen Holzofen/Kamin verwenden. Die Alarm-LED am Raumfühler funktioniert wie gewohnt.


Wird ein Holzofen oder Kamin sporadisch benutzt, kann das Brennen dazu führen, dass der Raumfühler die Temperatur der Heizkreis absenkt und es in den Räumen in anderen Teilen des Hauses kalt werden kann. Der Raumfühler kann dann während der Befuerung vorübergehend ausgeschaltet werden und die Wärmepumpe versorgt die Heizkreislauf entsprechend der eingestellten Heizkurve mit Wärme. Die Heizkörper-Thermostate in dem Teil des Hauses, in dem ein Holzfeuer brennt, werden gedrosselt.

Wenn kein Raumfühler installiert ist, muss die Heizung wie im Kapitel „Einstellung der Hausheizung“ eingestellt werden.

7.3.6 Fehler des Außen- oder Raumfühlers

Bei einem Fehler des Außenfühlers wird eine Außentemperatur von -5 °C simuliert, damit das Haus nicht auskühlt.

Bei einem Fehler des Raumfühlers generiert das Gerät einen Alarm und wechselt automatisch in eine Betriebsart passend zur eingestellten Heizkurve.



Menu "Installer/Define/Heating circuit/Heating circuit 1".



Menü „Fachmann/Setup/Heizkreis/Heizkreis 1“.

Die Heizkreis hat keine Raumfühler. Der Sollwert (Vorlauftemperatur 45 °C) ist in Klammern angegeben, die aktuelle Vorlauftemperatur 42 °C ist links vom Sollwert angegeben.



7.3.7 Nachtabensenktemperatur

Nachtabensenkung bedeutet, dass die Raumtemperatur entweder über Fernsteuerung oder zu bestimmten Zeiten abgesenkt wird.

Im Menü „HK Nachtabensenkung“ werden die Zeiten für die Nachtabensenktemperatur in der Woche festgelegt.

Das Symbol „Nachtabensenkung“ im Menü „Heizung/Kühlung“ erscheint nur, wenn im Menü „Fachmann/Definieren/Fernsteuerung“ ein „Zeitplan“ für den Heizkreislauf eingestellt wurde.

Im Kapitel „Zeitplan“ wird beschrieben, wie die Zeiten festgelegt werden.

Den Wert, um den die Temperatur in dieser Zeit abgesenkt wird, stellen Sie in einem der folgenden Menüs ein.

Raumsensor installiert:

„Fachmann/Einstellungen/Heizkreis/Reduz. Raumtemp. Nacht °C“.

Raumsensor nicht installiert:

„Fachmann/Einstellungen/Heizkreis/Reduz. VorlaufTemp Nacht °C“.



Das Zeitplan wurde für die Nachtabensenkung so eingestellt, dass diese wochentags zwischen 22:30 und 07:00 aktiv ist, mit Ausnahme der Nächte von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag (in denen keine Nachtabensenkung aktiv ist).



Menü: „Fachmann/Definieren/Fernsteuerung“.

Die Funktion „HK1 Nachtabensenkung“ ist dem Zeitplan 1 zugeordnet.



7.3.8 Urlaub

Hier stellen Sie die Anzahl der Tage ein, an denen die Temperatur abgesenkt werden soll, z. B. wenn Sie in Urlaub fahren.

Der Urlaubszeitraum kann in Tagen eingestellt werden oder Sie können den Urlaub mit Start-/Enddatum und Uhrzeit planen.

Urlaubszeit 0...300 Tage

Klicken Sie auf das „+“-Zeichen, um die Anzahl der Tage einzustellen. Der Zeitraum wird direkt mit Datum und Uhrzeit aktiviert.

Start-/Enddatum

Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit mit Hilfe der Pfeile ein.

HINWEIS! Die Anzahl der Tage wird als 0 angezeigt.

Zurücksetzen

Setzt den Urlaubszeitraum auf Null zurück.

Die Anzahl der Grad, um die die Temperatur während des Zeitraums gesenkt wird, wird in einem der Menüs eingestellt:

Raumsensor installiert:

„Fachmann/Einstellungen/Heizkreis/Reduz. Raumtemp. Urlaub °C“.

Raumsensor nicht installiert:

„Fachmann/Einstellungen/Heizkreis/Reduz. VorlaufTemp Urlaub °C“.



Menü „Heizung/Kühlung / Urlaub“.

i Sind sowohl „Nachtabensenkung“ als auch „Urlaubsabsenkung“ aktiviert, dann ersetzt die „Urlaubsabsenkung“ die „Nachtabensenkung“.

i Wenn „Urlaub“ aktiviert ist, wird die Warmwassererzeugung abgeschaltet. was auch für die Funktion „Temp. Extra WW“ gilt.



7.4 Warmwasser

In diesem Menü werden der Warmwasser-Komfortwert und „Extra WW“ eingestellt.

Extra Warmwasser

Die Funktion „Extra WW“ wird hier aktiviert. Bei Aktivierung dieser Funktion (durch Einstellung der Stundenzahl mit der +-Taste im Menü „Warmwasser“) beginnt die Wärmepumpe sofort, Extra-Warmwasser zu erzeugen. Die Warmwassererzeugung kann auch über Fernsteuerung oder einen Zeitplan zu bestimmten Zeiten aktiviert werden.

WW-Modus

Die Werte, die Sie für diese Option festlegen, gelten für den Normalbetrieb der Wärmepumpe. Es gibt drei Modi:



Eco - Sparmodus

für geringen Warmwasserbedarf
(Werkseinstellung Stopptemperatur WW-Speicher: 50 °C).



Normal

für normalen Warmwasserbedarf
(Werkseinstellung Stopptemperatur WW-Speicher: 55 °C).



Komfort

für hohen Warmwasserbedarf
(Werkseinstellung Stopptemperatur WW-Speicher: 58 °C).

Halten Sie die Taste gedrückt, um direkt zu den Einstellungen für die jeweiligen Warmwasserprogramme „Eco“, „Normal“ und „Komfort“ zu gelangen.


7.4.1 Extra Warmwasser

Mit diesem Menü werden Zeiträume an Wochentagen eingestellt, an denen Sie Extra Warmwasser wünschen. Der festgelegte Plan gilt in jeder Woche.

Die Stopptemperatur für Extra Warmwasser beträgt 60 °C (Werkseinstellung).

Im Kapitel „Zeitplan“ wird beschrieben, wie die Zeiten festgelegt werden.

Wenn Sie auf „Zeitplan Extra WW“ klicken, erscheint eine grafische Übersicht der Zeiten, zu denen das Zeitplan an den Wochentagen aktiv ist.




Die Funktion „Extra WW“ ist 3,5 Stunden lang aktiv.

Hinweis: Stellen Sie die Zeit etwa eine Stunde vor dem Zeitpunkt ein, zu dem Sie das Warmwasser benötigen, da es einige Zeit dauert, bis das Wasser warm ist.

Tipp: Stellen Sie zunächst „Eco“ ein. Reicht das Warmwasser Ihrer Meinung nach nicht aus, stellen Sie auf „Normal“ ein, und so weiter.



Die Funktion „Extra WW“ ist wochentags von 06:30 bis 07:30 aktiv. Klicken Sie auf das DHW-Symbol, um eine Vorschau unten zu sehen.



Verwenden Sie die Schaltfläche Zurück, um zwischen Einstellungen und Vorschau zu wechseln. Ein vertikaler blauer Balken zeigt an, wann „Extra WW“ aktiv ist. Eine horizontale gelbe Linie gibt die aktuelle Uhrzeit an. Die X-Achse stellt die Tage von Montag bis Sonntag dar.



7.5 Lüftung

Verfügt das System über eine getrennte Lüftungseinheit (festgelegt im Menü „Fachmann/Definieren/Lüftung“), kann einer der Lüftungsmodi, die durch die vier Ventilatorsymbole dargestellt werden, ausgewählt werden. Die Pläne für die eingestellten Lüftungsmodi können im Menü „Lüftung“ festgelegt werden.

Die Drehzahl des Abluftventilators (10% bis 100%) in den vier Lüftungsmodi („Reduziert“, „Normal“, „Erhöht“ und „Benutzerdefiniert“) wird im Menü „Fachmann/Einstellungen/EcoVent“ eingestellt.

Zeitpläne sind für alle Lüftungsmodi möglich. Weitere Informationen zur Festlegung von Zeitplänen finden Sie im Kapitel „Zeitplan“.

Weitere Informationen zur Lüftungsanlage CTC EcoVent finden Sie in der „Installations- und Wartungsanleitung“.



Menü: Lüftung.

7.6 Zeitplan

In einem Zeitplan können Zeiten festgelegt werden, in denen eine Funktion an bestimmten Wochentagen aktiv oder inaktiv ist.

Das System lässt es nicht zu, dass einige Funktionen zur gleichen Zeit im gleichen Zeitplan aktiv sind, wie z. B. die Funktionen „Nachtabsenkung“ und „Extra WW“, aber die meisten Funktionen können den gleichen Zeitplan nutzen.

Wenn sich mehrere Funktionen denselben Zeitplan teilen, führen Änderungen am Zeitplan einer Funktion zu denselben Änderungen bei den anderen Funktionen, die sich den Zeitplan teilen.

Ein „X“ rechts neben der Bezeichnung des Zeitplans zeigt an, dass in diesem Zeitplan auch eine andere ferngesteuerte Funktion eingestellt wurde.

Wenn Sie auf die Bezeichnung des Zeitplans klicken, erscheint eine grafische Übersicht der Zeiten, in denen das Zeitplan an Wochentagen aktiv ist.

7.6.1 Erstellen eines Zeitplans

In diesem Beispiel wurde eine Nachtabsenkung für den Heizkreis 1 (HK1) programmiert.

Ein Zeitplan wird zunächst im Menü „Fachmann/Definieren/Fernsteuerung“ erstellt. Stellen Sie ein Zeitplan (1-20) in der Spalte „Zeitplan“ der Zeile „Nachtabsenkung HK1“ mit Hilfe der Pfeiltasten ein oder klicken Sie dort, wo sich im Beispiel der Cursor befindet.

7.6.2 Einstellen eines Zeitplans

Ein Zeitplan kann für die meisten ferngesteuerten Funktionen in den Menüs unter „Fachmann/Einstellungen“ eingestellt werden. Nur über das Startmenü kann jedoch auf die Zeitpläne für „Nachtabsenkung“, „Extra WW“ und „Lüftung“ zugegriffen werden.

Ein Zeitplan umfasst 30 Zeilen, und in jeder Zeile kann eine Einstellung vorgenommen werden. In einer Zeile können Sie beispielsweise das Datum und die Uhrzeit der Funktionsaktivierung festlegen, die Uhrzeit für die Deaktivierung der Funktion erfolgt in der Zeile darunter.

Im dargestellten Beispiel wurde die „Nachtabsenkung“ für den Heizkreis 1 zwischen 22:30 und 07:00 an Wochenenden mit Ausnahme der Wochenenden (Freitag- und Samstagnacht) aktiviert. Die zweite Zeile wird grün dargestellt. Das bedeutet, dass diese Zeile aktuell aktiv ist.

Zeitplan **Aktiv**
(Aktiv/Inaktiv/Rücksetzen auf Werkseinstellung)

Sie aktivieren das Zeitplan, indem Sie es in den Modus „Aktiv“ schalten. Sie können auch die Werkseinstellung wiederherstellen.



Menü: „Fachmann/Definieren/Fernsteuerung“.
Die Funktion „Nachtabsenkung HK1“ ist dem Zeitplan 1 zugeordnet.



Zur Einstellung des Zeitplans das Symbol „Nachtabsenkung“ im Menü Heizkreis „Heizung/Kühlung“ anklicken.



Das Zeitplan wurde für die Nachtabsenkung so eingestellt, dass diese wochentags zwischen 22:30 und 07:00 mit Ausnahme der Nächte von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag (in denen keine Nachtabsenkung aktiv ist) aktiv ist.

7.6.3 Bearbeiten eines Zeitplans

Zur Aktivierung des Bearbeitungsmodus gehen Sie zur ersten Zeile und drücken „OK“.

Zeit

Die Uhrzeit (Stunden und Minuten) stellen Sie mit den Pfeiltasten ein.

Tageweise

Mit den Pfeiltasten (nach oben/nach unten) markieren Sie die aktiven Tage in „fett“.

Aktion

Aus (Ein/Aus)

Dies zeigt an, ob die Zeile die Funktion aktiviert oder deaktiviert.

Für die „Nachtabsenkung“ und „SmartGrid-Zeitplan“ gilt jedoch:

- Im Zeitplan für die „Nachtabsenkung“ wird die Absenkung der Temperatur hier jedoch in °C angegeben. Wird eine Temperatur eingestellt (von -1 bis -30 °C), schaltet die Zeile automatisch auf „Ein“.
- Bei der Einrichtung eines „SmartGrid Zeitplan“ wird die Funktion SmartGrid (SG Blockierung, SG Niedertarif und SG Überkapazität) in der Zeile „Aktion“ eingestellt. Die Zeile schaltet automatisch auf "Ein".

Aktiv

Ja (Ja/Nein)

„Ja“ zeigt an, dass die Zeile aktiviert ist.

Nachtabsenkung HK 1			
Zeit	22 : 30		
Tageweise	M T W T F S S		
Aktion	-2		
Aktiv	Ja		

Einstellung der Nachtabsenkung (-2 °C), nachts an Wochentagen.


SmartGrid Zeitplan			
Zeit	22 : 30		
Tageweise	M T W T F S S		
Aktion	SG Niedertarif		
Aktiv	Ja		

Die Funktion SmartGrid „SG Niedertarif“ ist für Wochentage zwischen 22:30 und 06:00 vorgesehen. Das Menü erscheint, wenn Sie im Menü „Fachmann/Einstellungen“ das „SmartGrid Zeitplan“ anwählen.




7.7 Betriebsinfo

In den Screenshots werden beispielhafte Daten angezeigt.



Hauptmenü „Betriebsinfo“ bei angeschlossener Flüssigkeit/Wasser-Wärmepumpe CTC EcoPart.
Wenn die Pumpen in Betrieb sind, drehen sich die Pumpensymbole auf dem Bildschirm.



Hauptmenü „Betriebsinfo“ mit angeschlossener Luft/Wasser-Wärmepumpe CTC EcoAir.
Wenn die Pumpen in Betrieb sind, drehen sich die Pumpensymbole auf dem Bildschirm.



Außentemperatur

Erfasste Temperatur, Außenfühler



Innentemperatur

Anzeige der Raumtemperatur für festgelegte Heizkreise (Raumfühler 1 und 2).



Soletemperatur

Aktuelle Temperatur (2 °C) der Sole aus dem Kollektor in der Wärmepumpe und die Rücklauftemperatur (-1 °C) der Sole in den Kollektorschlauch.



Heizkreis

Die aktuelle Vorlauftemperatur (42 °C) zum Haus wird links angezeigt. Die aktuelle Rücklauftemperatur (34 °C) wird unten dargestellt.



**Wärmepumpe,
Luft/Wasser**

Die Luft/Wasser-Wärmepumpe ist angeschlossen und für den Kreislauf eingerichtet. Die Vorlauf- und Rücklauftemperaturen der Wärmepumpe werden rechts angezeigt.



**Wärmepumpe,
Flüssigkeit/Wasser**

Die Flüssigkeit/Wasser-Wärmepumpe ist angeschlossen und für den Kreislauf eingerichtet. Die Vorlauf- und Rücklauftemperaturen der Wärmepumpe werden rechts angezeigt.

In der unteren Leiste des Menüs werden Symbole für eingerichtete zusätzliche Funktionen oder Untersysteme angezeigt. Scrollen Sie mit den Pfeiltasten oder verwenden Sie die Bildlaufleiste, wenn nicht alle Symbole auf den Bildschirm passen.



Lüftung



Pool



Solarkollektoren



Strompreise



Warmwasser




Verlauf



Externer
Pufferspeicher



Externer
Heizkessel



Das Zahnradsymbol ist eine Verknüpfung zu den Einstellungen für das jeweilige Teil.

7.7.1 Betriebsinfo/Steuerung

Im Menü erscheinen die allgemeinen Betriebsdaten.

Betrieb WW

Anzeige der verschiedenen Betriebsbedingungen des Systems, siehe nachstehende Tabelle. HINWEIS! Wenn das System mit mehreren Wärmepumpen ausgestattet ist, kann jede Wärmepumpe einen anderen Status haben. Der aktuelle Status wird unter „Status der Wärmepumpe“ angezeigt.

Kühlung Speicher °C* 0 (0)

Anzeige der aktuellen Temperatur (und des Sollwerts) im Kühltank.

Strom L1/L2/L3 A 0.0 / 0.0 / 0.0

Anzeige Strom in den Phasen L1-L3, wenn der Stromfühler installiert ist. Wenn nicht, wird nur die Phase mit dem höchsten Wert angezeigt.

Gradminuten -61

Anzeige des Wärmeverlustes in Gradminuten.

Gilt für Systemtypen 1-3.

Verzögerung Zusatzhzg. 180

Das Menü zeigt die Verzögerung in Minuten mit Temperaturen unter dem Normalwert im Pufferspeicher, bis die Zusatzwärmequelle E1 zugeschaltet wird.

Gilt für Systemtypen 4-6.

Kühltank-Timer* 0

Zeigt die aktive Verzögerung (Minuten) an, bevor während der Wärmeerzeugung eine Kühlung erzeugt werden kann.

Gradmin. Kühlung** 0

Anzeige des aktuellen Kühldefizits im Heizsystem (gemessen in Gradminuten)

Gilt für Systemtypen 4-5.



Menü Betriebsinfo/Steuerung.

* Die Menüleiste wird angezeigt, wenn die aktive Kühlung definiert und in der Menüleiste „Gemeins. Speicher, Heiz./Kühl.“ im Menü „Fachmann/Definieren/Kühlung“ „Nein“ gewählt wurde.

** Die Menüleiste wird angezeigt, wenn die aktive Kühlung definiert und in der Menüleiste „Gemeins. Speicher, Heiz./Kühl.“ im Menü „Fachmann/Definieren/Kühlung“ „Kein Speicher“ gewählt wurde.

Status der Steuerung	
Warmwasser	Warmwasser wird bereit.
Heizung	Wärme wird für den Heizkreis (HK) erzeugt.
Kühlung	Kühlung wird für den Heizkreis (HK) erzeugt.
Holz	Wird nur für Systemtyp 1 angezeigt. Erscheint, wenn der Holzkessel Wärme erzeugt. Die Holzbefuerung wird aktiviert, wenn die Abgastemperatur den eingestellten Wert übersteigt und die Temperatur gleich dem Sollwert ist oder darüber liegt. Bei Holzbefuerung werden weder Wärmepumpe noch Zusatzwärmequelle eingesetzt. Die Holzbefuerung wird ebenfalls aktiviert, wenn der Vorlauffühler (B1) einen Wert anzeigt, der 10 °C über dem Sollwert liegt.
Heizung-Mixing	Wärme wird für den Heizkreis (HK) erzeugt. Das Mischventil (Y1) läuft entsprechend dem Sollwert des Vorlauffühlers. Wenn die Kesseltemperatur 10 °C über dem Vorlauf-Sollwert liegt, reguliert das Mischventil Y1 nach unten auf diese Temperatur.
WW + Heizung	Warmwasser und Wärme werden für den Heizkreis (HK) erzeugt.
Aus	Keine Wärmeerzeugung



7.7.2 Betriebsinfo Heizkreis 1-*

Wenn Sie auf einen Heizkreis klicken, erscheinen genauere Betriebsinformationen in einem neuen Fenster.

Modus **eigene Einstellung**

Anzeige des aktiven WW-Programms.

Status **Heizung**

Anzeige des Betriebszustandes der Heizkreispumpe, siehe Tabelle unten.

Vorlauf °C **42 (48)**

Anzeige der zum aktuellen Heizkreis zugeführten Temperatur sowie des Sollwertes in Klammern.

Rücklauf °C **34**

Anzeige der Temperatur des Wassers, das vom Heizkreis zurück zur Wärmepumpe fließt.

Raumtemp. °C **21 (22) (25)**

Anzeige der Raumtemperatur für den Heizkreis, wenn ein Raumfühler installiert wurde. In Klammern wird der Sollwert für den Zustand "Heizung" und "Kühlung" angezeigt.

HK Pumpe **Aus**

Anzeige des Betriebszustandes der Heizkörperrpumpe („Ein“ oder „Aus“).

Mischventil **Öffnet <50%**


Zeigt an, ob das Mischventil den Heiz- oder Kühlstrom zum Heizkreis „öffnet“ oder „schließt“ und wenn sich das Mischventil in der Stellung „<50%“ oder „>=50%“ befindet.

Auf welches Mischventil die Angaben sich beziehen, hängt davon ab, ob Heiz- oder Kühlerzeugung vorgegeben und wie Kühlung definiert wurde.

Diese Menüleiste wird für die Systemtypen 6 angezeigt, oder wenn eine Zusatzheizung über das Mischventil Y1 angeschlossen ist.

SmartGrid **Aus**

Hier wird der Status der SmartGrid-Funktionen für das ausgewählte Heizsystem angezeigt.



Menü „Betriebsinfo Heizkreis“. Im Menü werden die aktuellen Temperaturen und der Status festgelegter Heizkreise angezeigt.



Das Menü zeigt detaillierte Betriebsdaten für den ausgewählten Heizkreis an. Zur Anzeige festgelegter Heizkreise die Pfeiltasten im Menü anklicken oder wischen.

**Die Anzahl der möglichen Heizkreise oder Wärmepumpen, die an das System angeschlossen werden können, hängt von der Steuerung ab.*

Status Heizkreis	
Heizung	Heizung wird für den Heizkreis (HK) erzeugt.
Kühlung	Kühlung wird für den Heizkreis (HK) erzeugt.
Urlaub	Die „Urlaubsabsenkung“ der Raumtemperatur ist aktiv. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Heizung/Kühlung“.
Nachtabsenkung	Die „Nachtabsenkung“ der Raumtemperatur ist aktiv. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Heizung/Kühlung“.
Aus	Keine Heiz- oder Kühlfunktion ist aktiv.

7.7.3 Status der Wärmepumpe*

Dieses Menü wird angezeigt, wenn mehrere Wärmepumpen eingerichtet wurden.

Status WP Aus, Startverzög.

Wärmepumpen 1-3 können den Status gemäß der nachstehenden Tabelle haben.

WP Ein/Aus °C 29.7 / 67.8

Zeigt der Vorlauf-/Rücklauftemperaturen der Wärmepumpe an.

Sole Ein/Aus °C 4.2 / 1.2

Wird bei Flüssig/Wasser-Wärmepumpen angezeigt.

Zeigt der Vorlauf-/Rücklauftemperatur der Sole an.



Flüssigkeits/Wasser-Wärmepumpen:

CTC EcoPart 400

CTC EcoPart 600M**



Luft/Wasser-Wärmepumpen:

CTC EcoAir 400

CTC EcoAir 500M/600M/700M**



CTC CombiAir 6-16M

** Modulierende Wärmepumpen



Das Menü zeigt den Status und die Betriebstemperaturen festgelegter Wärmepumpen.

**Die Anzahl der möglichen Heizkreise oder Wärmepumpen, die an das System angeschlossen werden können, hängt von der Steuerung ab.*

Status der Wärmepumpe (Beispiel)	
Gesperrt im Menü	Der Kompressor der Wärmepumpe ist im Menü „Fachmann/Einstellungen/Wärmepumpe/Wärmepumpe 1“ nicht zulässig, also „blockiert“.
Kommunikationsfehler WP	Die Steuerung kann mit der Wärmepumpe nicht kommunizieren.
Ein, WW	Die Wärmepumpe heizt den WW-Speicher.
Aus, Startverzögerung	Der Kompressor der Wärmepumpe ist ausgeschaltet und kann aufgrund der Startverzögerung nicht anlaufen.
Aus, startbereit	Der Kompressor der Wärmepumpe ist ausgeschaltet, aber startbereit.
Durchfluss EIN	Anzeige des Durchflusses in der Heizschlange
Ein, Kühlung	Die Wärmepumpe erzeugt Kühlung für den Heizkreis.
Ein, Heizung	Die Wärmepumpe erzeugt Wärme für den Heizkreis.
Abtauen	Die Wärmepumpe taut ab; wird für Luft/Wasser-Wärmepumpen angezeigt.
Blockiert	Die Wärmepumpe wurde abgeschaltet, da die Temperatur- bzw. Druckobergrenze überschritten wurde.
Aus, Störung	Der Kompressor ist ausgeschaltet und löst ein Störungssignal aus.
Stopp, Tarif	Der Kompressor wird durch eine aktive Fernsteuerung gesperrt.



7.7.4 Betriebsinfo, Kompressor WP

Status Heizung ein

Zeigt den Status der Wärmepumpe an, siehe Beispiele für Statusmodi im Menü „Status, Wärmepumpe“.

Modell* EP412

Anzeige des Wärmepumpenmodells.

Kompressor 65RPS R

Anzeige der Kompressordrehzahl „R“ bedeutet „Reduzierter Modus“ (z. B. im „Leisen Modus“).

Ladepumpe Ein 50%

Anzeige des Status der Ladepumpe („Ein“ oder „Aus“) sowie des Durchflusses in Prozent (0-100).

Solepumpe Ein 50%

Statusanzeige der Solepumpe („Ein“ oder „Aus“) sowie der Geschwindigkeit in Prozent.

Diese Menüleiste erscheint für Flüssigkeit/Wasser-Wärmepumpen.

Sole Ein/Aus °C 4.0 / 1.0

Hier werden die Eingangs- und Ausgangstemperaturen der Solepumpe angezeigt.

Diese Menüleiste erscheint für Flüssigkeit/Wasser-Wärmepumpen.

Ventilator Ein 80%

Anzeige des Status des Ventilators („Ein“ oder „Aus“) sowie seiner Geschwindigkeit in Prozent; diese Menüleiste erscheint für Luft/Wasser-Wärmepumpen.

Kompressorheizer Aus

Zeigt den Betriebszustand der Kompressorheizung an („Ein“ oder „Aus“).

Gilt nur für CTC EcoAir 700M.

WP Ein/Aus °C 35.0 / 42.0

Zeigt der Vorlauf- und Rücklauftemperaturen der Wärmepumpe an.

Außentemp. °C 3.5

Zeigt die Außentemperatur des Fühlers an der Wärmepumpe an.

Diese Menüleiste erscheint für Luft/Wasser-Wärmepumpen.

Strom A 9.8

Diese Menüleiste erscheint in Abhängigkeit vom Modell der Wärmepumpe.

AC Choke °C 75.0

Zeigt der Temperatur der AC-Drossel der Wärmepumpe an.

Diese Menüleiste erscheint für die Flüssigkeit/Wasser-Wärmepumpe CTC EcoPart 600M/700M.

Version WP-Platine 20230301

Zeigt der Software-Version der Wärmepumpe an.

Kompressor WP1			
Status	Heizung, Ein		
Model	EP412		
Kompressor	65rps R		
Ladepumpe	Ein 78%		
Solepumpe	Ein 50%		
Sole Ein/Aus °C	4.0 / 1.0		
Ventilator	Ein 80% 0		
Kompressorheizer	Aus		
WP Ein/Aus °C	35.0 / 42.0		
Außentemp °C	3.5		
Strom A	9.8		
AC Choke °C	75.0		
Version WP-Platine	20230301		

Das Menü zeigt detaillierte Betriebsdaten der ausgewählten Wärmepumpe. Zur Anzeige festgelegter Wärmepumpen die Pfeiltasten im Menü anklicken oder Wischen.

**Die Anzahl der möglichen Heizkreise oder Wärmepumpen, die an das System angeschlossen werden können, hängt von der Steuerung ab.*



7.7.5 Gespeicherte Betriebsinfo

In diesem Menü werden kumulative Betriebsdaten angezeigt.

Die dargestellten historischen Betriebsdaten variieren je nach Sprachauswahl.

Betriebsstunden ges.h. **3500**

Anzeige der Gesamtzeit, in der das Gerät eingeschaltet war.

Max. Vorlauf °C **51**


Anzeige der höchsten Temperatur, die dem Heizkreislauf zugeführt wurde.

Energie elektr. total (kWh) **250**

Anzeige des Verbrauchs der zusätzlichen Wärmequelle.

Betriebszeit /24 h:m **07:26**

Anzeige der Betriebszeit in den letzten 24 Stunden.



Menü: „Betriebsinfo/gespeicherte Betriebsinfo“.



7.7.6 Betriebsinfo, Zusatzheizung (E1-E3)

Das Menü zeigt Zusatzheizungen (E1-E3) an, die im Menü „Fachmann/Definieren/Systemtyp“ eingerichtet wurden.

Wenn die Zusatzheizung aktiv ist, leuchtet der Blitz im Symbol rot.

Wählen Sie Zusatzheizung (E1-E3) für detaillierte Betriebsdaten.

Status System

Warmwasser

Anzeige der verschiedenen Betriebszustände des Systems; siehe nachstehende Tabelle.

Zusatzheizung (E1)

Ein

Anzeige des Betriebsmodus („Ein“ oder „Aus“) einer zusätzlichen Wärmequelle.

Kessel/aus °C

79 / 24

Zeigt die Kesseltemperatur und die Temperatur nach dem Mischventil an.

Gilt für Systemtyp 1.

Für den Status „WW“ wird der Sollwert in Klammern angezeigt, z.B. „24 (55)“, und zwar in folgenden Fällen:

- Der WW-Betriebsmodus ist eingerichtet („Normal“, „Eco“ oder „Komfort“).
- Im Menü „Fachmann/Definieren/Systemtyp“ müssen die Wärmepumpen in der Zeile „Wärmepumpen für WW“ eingerichtet werden.
- Die Wärmepumpe im Menü „Fachmann/Definieren/Wärmepumpe“ muss auf „Ein“ gesetzt werden.

Abgastemp. °C

150

Zeigt die Temperatur des Abgasstroms an, wenn der Holzbetrieb aktiv ist.

Gilt für Systemtyp 1.

Mischventil

Öffnet

Wird angezeigt, wenn sich das Mischventil für eine Zusatzheizung „öffnet“ oder „schließt“.

Mischventil 50 %

Aus

„Ein“ bedeutet, dass das bivalente 4-Wege-Mischventil mindestens zu 50 % geöffnet ist.


Gilt für Systemtyp 6.

Gradminuten

-80

Anzeige der aktuellen Gradminutenberechnung für die Zusatzheizung.

Gilt für Systemtypen 1-3.



Genauere Betriebsdaten erscheinen, wenn Sie die Zusatzheizung (E1-E3) anwählen.



Menü „Betriebsinfo E1“ Das Beispiel enthält auch die Menüleisten für die Zusatzheizungen E2 und E3.

Verzögerung Zusatzhzg.

180

Das Menü zeigt die Verzögerung in Minuten mit Temperaturen unter dem Normalwert im Pufferspeicher, bis die Zusatzwärmequelle E1 zugeschaltet wird. Gilt für Systemtypen 4-6.

Zusatzheizung (E2)

0

Anzeigt das Ausgangssignal (0-10 V) an oder wie viele Stufen (0-3 oder 0-7) von E2 aktiv sind.

EcoMiniEI (E3)

0

Zeigt die Anzahl der Ausgangsstufen (1-3) für die Zusatzheizung E3 an, die aktiv sind.

Status der Steuerung	
WW	Warmwassersystem-Einspeisung
HK	Heizkreis-Einspeisung
Holz	Holzbefuerung aktiv Wird nur für Systemtyp 1 angezeigt.
Heizen - Mischen	Siehe Kapitel „Betriebsinfo/Steuerung“. Gilt für Systemtyp 1.
WW + Heizung	Warmwasser (WW) sowie Wärme für den Heizkreislauf (HK) werden erzeugt.
Aus	Keine Wärmeerzeugung



7.7.7 Betriebsinfo, Warmwasser

Modus **Komfort**

Anzeige des aktiven WW-Programms (Eco/Normal/Komfort).

WW-Speicher °C **45 (55) (55)**

Anzeige der aktuellen Temperatur im WW-Speicher sowie des Sollwerts (in Klammern) für den Betrieb der Wärmepumpe und bei Zusatzheizungsbetrieb.

Bei aktiver Legionellenschutzfunktion wird „L“ hinter den Temperaturwerten angezeigt.

Extra Warmwasser **Ein**

„Ein“ bedeutet, dass die Funktion „Extra Warmwasser“ aktiviert ist.

WW-Zirkulation **Aus**

„Ein“ bedeutet, dass die Funktion „Warmwasser-Kreislauf“ aktiviert ist.

SmartGrid **Aus**

Hier wird der Status der SmartGrid-Funktionen für Warmwasser angezeigt.

WW-Speicher, extern °C **45**

Anzeige der Temperatur im externen Warmwasserspeicher (sofern eingerichtet).

Bei aktiver Legionellenschutzfunktion wird „L“ hinter dem Temperaturwert angezeigt.

Pumpe ext. WW-Speicher **Ein**

Anzeige des Status („Ein“/„Aus“) der Ladepumpe für den externen Warmwasserspeicher (wenn eingerichtet).

Status E4 **Aus**

Anzeige des Betriebsstatus der zusätzlichen Wärmequelle E4 im Warmwasserspeicher.

Warmwasser	
Modus	Komfort
WW-speicher °C	45 (55) (55)
Extra Warmwasser	Ein
WW-Zirkulation	Aus
SmartGrid	Aus
WW-Speicher, extern °C	45
Pumpe ext. WW Speicher	Ein
Status E4	Aus

Menü „Betriebsinfo, Warmwasser“.



7.7.8 Betriebsinfo, Pufferspeicher

Dieses Menü erscheint, wenn der „Pufferspeicher“ im Menü „Fachmann/Definieren/Pufferspeicher“ eingerichtet wurde.

Status System Aus

Anzeige der verschiedenen Betriebszustände des Systems; siehe Tabelle unten.

Temperatur °C 50 (56)

Hier werden die Temperatur im Pufferspeicher und der Sollwert angezeigt, den das System zu erreichen versucht.

Fernsteuerung Aus

„Ein“ bedeutet, dass das Heizen des Pufferspeichers erfolgt, weil das Zeitplan oder die externe Steuerung aktiviert ist.

SmartGrid Aus


Hier wird der Status der SmartGrid-Funktionen für den Pufferspeicher (Aus/SG Niedertarif/SG Überkapazität) angezeigt.

Zusatzheizung (E1) Aus

Hier wird angezeigt, ob die Zusatzheizung „Ein“ oder „Aus“ ist.

Verzögerung Zusatzhzg. 0

Hier wird der Zeitraum (Minuten) angezeigt, bevor die Zusatzheizung (E1) zugeschaltet wird.



Menü „Betriebsinfo/Pufferspeicher“

Status Pufferspeicher	
WW	Die Pufferspeicher laden das DHW-System.
HK	Der Pufferspeicher laden die Heizungsanlage auf.
Holz	Holzbefuerung aktiv Wird nur für Systemtyp 1 angezeigt.
Heizen - Mischen	Siehe Kapitel „Betriebsinfo/Steuerung“. Gilt für Systemtyp 1.
WW + Heizung	Der Pufferspeicher lädt Warmwasser (WW) und die Wärme für den Heizkreis (HK).
Aus	Keine Wärmezeugung



7.7.9 Betriebsinfo, Solarkollektoren*

Dieses Menü erscheint, wenn „Solarkollektoren“ im Menü „Fachmann/Definieren/Solarkollektoren“ eingerichtet wurde.

Status Laden WW

Statusanzeige der Solarkollektoren; siehe nachstehende Tabelle.

Vorlauf Solar °C 68

Anzeige der Vorlauftemperatur der Solarkollektoren.

Rücklauf Solar °C 60

Anzeige der Vorlauftemperatur der Solarkollektoren.

Solarpumpe % 46%

Hier wird der tatsächlichen Prozentsatz der Höchstleistung der Umwälzpumpe angezeigt.

Ladepumpe Solarkollektoren % 46%

Hier wird der tatsächlichen Prozentsatz der Höchstleistung der Umwälzpumpe angezeigt.

Ladung Solar/Speicher WW

Hier wird angezeigt, ob der WW-Speicher oder der Pufferspeicher geladen wird.

Mischventil Schließt

Anzeige, ob das Mischventil „Öffnet“ oder „Schließt“.

Ladepumpe, Soleschleife Aus

Hier wird der Betriebsmodus der Pumpe („Aus“ oder „Ein“) zur Rückführung an die Erdwärme angezeigt.

Ventilladung, Soleschleife Aus

Hier wird der Betriebsmodus der Pumpe („Aus“ oder „Ein“) zur Rückführung an die Erdwärme angezeigt.

Heizleistung (kWh) 354


Anzeige der (geschätzten) Gesamtheizleistung

Heizleistung (kWh) 0.0

Anzeige der Heizleistung in den letzten 24 Stunden.

Leistung (kW) 0.0

Anzeige der aktuellen Leistungsabgabe.



Menü „Betriebsinfo Solarkollektoren“.

*Gilt nur für die Ausführung CTC EcoLogic L.

Status, Solarkollektoren	
Solarkollektoren Aus	Die Solarkollektoren sind abgeschaltet.
Laden Kessel	Die Solarkollektoren laden den Holzkessel.
Laden WW	Die Solarkollektoren laden das Warmwassersystem.
Laden Pufferspeicher	Die Solarkollektoren laden den Pufferspeicher.
Test Vakuumkollektor	Der Kreislauf durch die Solarkollektoren läuft vorübergehend an, um die Ablauftemperatur der Kollektoren zu überprüfen.
Energierückführung in den Boden bei Erdwärmesystemen	Solarkollektoren geben Energie an den Boden ab.



7.7.10 Betriebsinfo, Pool*

Dieses Menü wird angezeigt, wenn „Pool“ im Menü „Fachmann/Definieren/Pool“ eingerichtet wurde.

Status **Aus**

Zeigt den aktuellen Betriebsstatus an („Ein“, „Blockiert“ oder „Extern blockiert“).


- „Blockiert“ bedeutet, dass die Poolheizung im Menü „Fachmann/Einstellungen/Pool“ gesperrt wurde.
- „Extern gesperrt“ bedeutet, dass der Pool über eine Fernsteuerung oder ein Zeitplan gesperrt wurde.

Pooltemp. °C **21 (22)**

Anzeige der Temperatur im Pufferspeicher und des Sollwerts, den das System zu erreichen versucht.

SmartGrid **Aus**

Hier wird der Status der SmartGrid-Funktionen für den Pool angezeigt.



Menü „Betriebsinfo/Pool“.

*Gilt nur für die Ausführung CTC EcoLogic L.



7.7.11 Betriebsinfo Lüftung

Dieses Menü erscheint, wenn die Lüftungsanlage „CTC EcoVent“ im Menü „Fachmann/Definieren/Lüftung/EcoVent 2x“ eingerichtet wurde.

Weitere Informationen finden Sie in der „Installations- und Wartungsanleitung der CTC EcoVent“.

Modus **Reduziert**

Anzeige des aktuellen Lüftungsmodus.

Optionen: Reduziert/Erhöht/Normal/Benutzerdefiniert.

Ventilator **20%**

Ventilator Drehzahl in %.

Max rH **40**

Höchster gemessener Wert der Feuchtigkeit (%); erscheint, wenn ein RF-Fühler der Baureihe CTC SmartControl installiert wurde.

Siehe Installations- und Wartungshandbuch für das Zubehör CTC SmartControl.

Max CO₂ **550**

Höchster gemessener Wert für Kohlendioxid (ppm).

erscheint, wenn ein CO₂-Fühler der Serie CTC SmartControl installiert wurde, siehe Installations- und Wartungshandbuch für das Zubehör CTC SmartControl.

Erhöht **Aus**

„Ein“ bedeutet, dass das Ventilator in den Lüftungsmodus „Erhöht“ schaltet.

Filterwechselzeit, Tage **86**

Anzeige der Anzahl von Tagen angezeigt, bis der Filterwechsel erfolgen muss.



Menü: „Betriebsinfo/Lüftung“.



7.7.12 Betriebsinfo Strompreise

Dieses Menü wird angezeigt, wenn im Menü „Fachmann/Definieren/Kommunikation“ die Option „Strompreise“ definiert wurde.

Modus Strompreis

Hoch

Gibt die aktuelle Preiskategorie („Hoch“, „Mittel“ oder „Niedrig“) an

Strompreis/kWh

7,5 SEK

Gibt den aktuellen Strompreis in der lokalen Währung an

Klicken Sie links unten im Menübildschirm auf das Symbol „Diagramm“, um das Diagramm „Vorschau Daten“ anzuzeigen.



Menü: „Betrieb/Strompreise“




Weitere Informationen und Beispiele für Intelligente Strompreiskontrolle/SmartGrid auf der Webseite: www.ctc-heating.com/Products/Download finden.



7.7.13 Extern Signal

The menu shows the functions that are active via external control. The functions can be activated with:

- myUplink
- Virtual digital in
- Modbus
- Relay
- SmartControl sensors



Menü: „Betrieb/Extern Signal aktiv“.



Fachmann/Installateur

Dieses Menü enthält vier Untermenüs:

- Display
- Einstellungen
- Definieren
- Service




Zum „Info System“ kommen Sie, wenn Sie die Schaltfläche „i“ unten rechts im Menü „Fachmann“ anklicken. Hier erscheinen die Seriennummer der Anlage, die MAC-Adresse sowie die Programm- und die Bootloader-Version. Durch Klicken auf „Legale Informationen“ werden Informationen zu Lizenzen externer Lieferanten angezeigt.

Scannen Sie den QR-Code mit einem Tablet oder Smartphone. Wenn Ihr Smartphone bzw. Tablet mit dem lokalen Netzwerk verbunden ist, können Sie die Anlage mit dem Touchscreen Ihres Geräts genauso steuern wie mit dem Bildschirm der Anlage.



Menü: Fachmann/Installateur.



Menü: Zum Menü „Fachmann/Info System“ kommen Sie, wenn Sie die Schaltfläche „i“ unten links im Menü „Fachmann“ anklicken.



7.8 Display

Zeit, Sprache und andere Bildeinstellungen werden in diesem Menü eingerichtet.



7.8.1 Zeit

Sie gelangen ebenfalls zu diesem Menü, wenn Sie oben rechts im Startbildschirm auf das Datum oder die Zeit klicken.

Zeit und Datum

Klicken Sie auf das Uhrzeitsymbol. Wählen Sie mit „OK“ den ersten Wert an und stellen Sie Uhrzeit und Datum mit den Pfeiltasten ein.


DST (Ein/Aktiv)

Der linke Wert kann eingestellt werden. Bei „Ein“ ist die Uhrzeit auf die Sommerzeit umgestellt.


Der rechte Wert ist fest und zeigt den aktuellen Status an (z. B. „Aus“ während der Winterzeit). Der Bildschirm muss bei der Einstellung der Werte nicht an die Stromversorgung angeschlossen werden; dies erfolgt beim nächsten Start.

SNTP

Bei der Menüoption „Ein“ wird die aktuelle Uhrzeit aus dem Internet abgerufen (wenn eine Verbindung besteht). Weitere Einstellungsmöglichkeiten finden Sie im Menü „Fachmann/Einstellungen/Kommunikation/Internet“.



Menü: „Fachmann/Display“.




Menü: „Fachmann/Display/Zeit“.



7.8.2 Sprache

Zur Sprachauswahl klicken Sie auf die entsprechende Fahne. Die gewählte Sprache wird durch eine grüne Umrandung gekennzeichnet.

Mehr Sprachen finden Sie, wenn Sie herunterscrollen oder die Pfeiltaste nach unten drücken.



Menü: „Fachmann/Display/Sprache“.



7.8.3 Land

Klicken Sie im Menü „Fachmann/Display“ auf das Symbol „Land“, um die verfügbaren Länder und Regionen anzuzeigen. Das aktuell eingestellte Land (grün hervorgehoben) hängt von der ausgewählten Sprache ab.

„English“ ist als Sprache voreingestellt. Das bedeutet, dass „GB United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland“ die Standard-Ländereinstellung ist.

Wählen Sie das Land aus, in dem die Anlage installiert ist. Je nach ausgewähltem Land können die produktspezifischen Werkseinstellungen variieren.

„Land“ muss auch ausgewählt werden, um bei Strompreissteuerung über die App myUplink korrekte Strompreise zu erhalten.



Menü: „Fachmann/Display/Land“.



7.8.4 Display konfigurieren

Displayschoner 120 (Aus, 1...360)

Geben Sie den Zeitraum in Minuten ein, nach dessen Ablauf der Display in den Stromsparmmodus schaltet, wenn er nicht berührt wird. Der Zeitraum wird in Schritten von 10 Minuten eingestellt.

Hintergrundlicht 80 % (10...90)

Die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung des Displays einstellen.

Klickton Ja (Ja/Nein)

Aktivieren bzw. Deaktivieren der Tastentöne.

Alarmton Ja (Ja/Nein)

Aktivieren bzw. Deaktivieren der Alarmtöne.

Zeitzone, GMT +/- +1 (-12...14)

Einstellen der Zeitzone (bezogen auf WEZ).


Code Verriegelung 0000

„OK“ drücken und mit den Pfeiltasten einen vierstelligen Sperrcode einrichten. Nach der Einrichtung wird der Sperrcode mit vier Sternen angezeigt. Die Aufforderung zur Eingabe des Codes erscheint bei Neustart des Bildschirms.

Hinweis: Notieren Sie für sich den Sperrcode zur späteren Verwendung, wenn Sie ihn zum ersten Mal eingeben.

Außerdem kann die Seriennummer des Displays (12 Ziffern) eingegeben werden, um den Display zu entsperren (geben Sie „0000“ + Seriennummer ein); siehe Kapitel „Fachmann/Info System“.

Durch Klicken auf die Anlagenbezeichnung oben rechts im Startmenü kann der Bildschirm blockiert werden; es erscheint dann die Aufforderung, den Sperrcode einzugeben.



Menü: „Fachmann/Display/Display konfigurieren“.

Die Löschung eines Sperrcodes erfolgt in diesem Menü durch Eingabe von „0000“ anstelle des eingerichteten Sperrcodes.

Schriftgröße Standard (Klein/Standard/Groß)

Hier können Sie die Schriftgröße der Anzeige ändern.

Markierungsfarbe 0 (0/1/2)

Hiermit ändern Sie die Hintergrundfarbe des Cursors, um ihn unter den jeweiligen Lichtverhältnissen leichter zu erkennen.



7.9 Einstellungen


Hier kann unter anderem der Heiz- und Kühlbedarf des Hauses eingestellt werden. Die Grundeinstellung für das Heizen muss gut an Ihr Haus angepasst werden. Bei falsch eingestellten Werten kann es in Ihrem Haus nicht warm genug, oder der Energieverbrauch beim Heizen ist unnötig hoch.




Definieren Sie zuerst die gewünschten Funktionen, siehe „Fachmann/Definieren“. Einstellungen werden nur für aktivierte Funktionen angezeigt.

7.9.1 Einstellungen, Heizkreis*


Wählen Sie im Menü „Einstellungen“ den Eintrag „Heizkreis“ und dann den Heizkreis, den Sie einstellen möchten.



Menü: „Fachmann/Einstellungen“.



Teil des Menüs „Fachmann/Einstellungen/Heizkreis“.



Ausschnitt aus dem Menü „Fachmann/Einstellungen/Heizkreis/Heizkreis 1“.

*Die Wärmepumpe kann bis zu vier Heizkreise steuern.

Programm

Drücken Sie auf „OK“ in der „Programm“ Menüleiste, um Einstellungen für die Heizprogramme „Eco“, „Komfort“ und „Eigene Einstellungen“ vorzunehmen. Das gewählte Programm ist mit einem „X“ gekennzeichnet.

Um ein Heizprogramm zu aktivieren oder ein Zeitplan einzustellen, drücken Sie die „Programm“-Schaltfläche im „Heizung/Kühlung“-Menü. Siehe das Kapitel „Steuerungssystem / Heizung/Kühlung“.

• Vorlauftemperatur-Änderung °C -5 (-20...-1)

Die Menüleiste wird angezeigt, wenn kein Raumtemperaturfühler für den Heizkreis definiert ist. Die Einstellung „-5“ (Werkseinstellung für Programm „Eco“) bedeutet, dass der Sollwert des Vorlaufs um 5 °C verringert wird, wenn das Programm aktiv ist.

• Änderung Raumtemperatur °C -2.0 (-5.0...-0.1)

Die Menüleiste wird angezeigt, wenn ein Raumtemperaturfühler für den Heizkreis definiert ist. Die Einstellung „-2“ (Werkseinstellung für Programm „Eco“) bedeutet, dass der Raumtemperatur-Sollwert um 2 °C verringert wird, wenn das Programm aktiv ist.

• Ausschaltverzögerung, Min. Nein (Nein/10...600)

Die Ausschaltverzögerung nennt die Zeitdauer in Minuten, nachdem das Heizprogramm „Eco“, „Komfort“ oder „Eigene Einstellungen“ aktiviert wurde, wenn sich der Heizbetrieb auf das Programm „Normalbetrieb“ zurückstellt.

Bei Wahl des Programms „Eigene Einstellungen“ nach dem Programm „Normal“ wird das Programm „Eigene Einstellungen“ erst nach der Ausschaltverzögerung angewendet. Die Ausschaltverzögerung wird bei jedem Drücken der Nach-oben- oder Nach-unten-Pfeiltaste in 10-Minuten-Schritten justiert.

„Nein“ bedeutet, dass das ausgewählte Programm aktiviert bleibt, bis ein anderes Heizprogramm aktiviert wird.

• SmartGrid Blockierung* Aus (Aus/Ein)

Die Menüleiste wird bei der Einstellung des Heizprogramms „Eco“ oder „Eigene Einstellungen“ angezeigt.

„Ein“ bedeutet, dass das Heizprogramm aktiviert ist, wenn „SmartGrid Blockierung“ aktiv ist.

• SmartGrid Niedertarif* Aus (Aus/Ein)

Die Menüleiste wird bei der Einstellung des Heizprogramms „Komfort“ oder „Eigene Einstellungen“ angezeigt.

„Ein“ bedeutet, dass die Temperatur entsprechend der Einstellung für „SmartGrid Niedertarif °C“ erhöht wird, wenn „SmartGrid Niedertarif“ aktiviert ist.



Menü „Fachmann/Einstellungen/Heizkreis/Heizkreis 1/Programm“.



Menü „Fachmann/Einstellungen/Heizkreis/Heizkreis 1/Programm/Eco“.

• SmartGrid Überkapazität* Aus (Aus/Ein)

Die Menüleiste wird bei der Einstellung des Heizprogramms „Komfort“ oder „Eigene Einstellungen“ angezeigt.

„Ein“ bedeutet, dass die Temperatur entsprechend der Einstellung für „SmartGrid Überkapazität °C“ erhöht wird, wenn „SmartGrid Überkapazität“ aktiviert ist.

• Reset Programm

Das aktuelle Programm wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

*Die SmartGrid-Funktionen werden im Menü „Fachmann/Einstellungen/Heizkreis“ eingestellt.

Heizkurve

Die Heizkurve definiert die Vorlauftemperatur (und damit die Raumtemperatur) im Heizkreis bei den verschiedenen Außentemperaturen.

Weitere Informationen zur Einstellung der Heizkurve enthält das Kapitel „Die Heizungsanlage in Ihrem Haus“.

Die Wahlmöglichkeiten sind „Einst. Heizkurve“, „Feinabstimmung“, „Aktive Messkurve“, „Kopiere von ...“ und „Reset Kurve“.

• Einst. Heizkurve

Die dickere Linie ist die ab Werk eingestellte Kurve und die dünnere Linie ist die aktive Heizkurve, die zurückgesetzt werden soll.

Hier können Sie das Diagramm anpassen, indem Sie die Kurvensteigung und Kurveneinstellung mit den Schaltflächen unter dem Diagramm justieren. Die Einstellungen, die Sie hier vornehmen, haben Auswirkung auf das gesamte Diagramm, während unter „Feinabstimmung“ vorgenommene Änderungen nur jeweils einzeln übernommen werden. Die Kurvensteigung wird mit der Nach-links- und Nach-rechts-Pfeiltaste und die Kurveneinstellung mit der Nach-oben- und Nach-unten-Pfeiltaste justiert. Bestätigen Sie mit „OK“.

• Feinabstimmung

Es wird das Diagramm der für den Heizkreis aktiven Heizkurve angezeigt. Die Heizkurve kann in 5 Punkten auf dem Diagramm justiert werden. Tippen Sie auf einen Punkt (er wird dann grün), um dessen Position auf der x-Achse (Außentemperatur) und Y-Achse (Vorlauftemperatur) zu ändern. Verwenden Sie die Nach-oben/Nach-unten/Nach-links/Nach-rechts-Schaltflächen unter dem Diagramm oder tippen Sie mit dem Finger auf den Punkt und verschieben Sie ihn.

Unter dem Diagramm werden die Außentemperatur und die Vorlauftemperaturen für den ausgewählten Punkt angezeigt.

Die Heizkurve kann auch im „Heizung/Kühlung“ Menü justiert werden. Siehe das Kapitel „Steuerungssystem / Heizung/Kühlung“.

• Aktive Messkurve

1 (1/2)

Diese Menüleiste zeigt die gewählte Heizkurve und es ist möglich, zwischen zwei unterschiedlichen Heizkurven pro Heizkreis zu wählen.


• Kopiere von 1 (2)

Die Funktion „Kopiere von....“ ist praktisch, wenn Sie zwei unterschiedliche Heizkurvendiagramme erstellt haben, jedoch für ein Diagramm dasselbe Erscheinungsbild wie für das andere Diagramm wünschen, um dann Änderungen vorzunehmen.


Beispiel: Wenn Heizkurve 1 als „aktive Kurve“ gewählt wurde, erhält die Heizkurve 1 dasselbe Erscheinungsbild wie die Heizkurve 2, indem Sie die Zeile „Kopiere von 2“ wählen und auf „OK“ drücken. Die Menüleiste kann nicht gewählt werden (und ist ausgegraut), wenn die Heizkurven 1 und 2 dieselben Werte enthalten (die Diagramme sind identisch).

• Reset Kurve


Setzt die aktive Heizkurve auf die werkseitig eingestellte Kurve zurück.



Menü „Fachmann/Einstellungen/Heizkreis/Heizkreis 1/Heizkurve“.



Menü „Fachmann/Einstellungen/Heizkreis/Heizkreis 1/Heizkurve“.



Menü „Fachmann/Einstellungen/Heizkreis/Heizkreis 1/Heizkurve/Feinabstimmung“.

Max. Vorlauf °C 55 (30...80)

Zulässige Höchsttemperatur für den jeweiligen Heizkreis.

Min. Vorlauf °C Aus (Aus/15...65)

Zulässige Mindesttemperatur für den jeweiligen Heizkreis.

Heizungsmodus Auto (Auto/Ein/Aus)

Die Umschaltung zwischen Heizsaison und Sommerbetrieb kann automatisch erfolgen (Auto); aber der Heizungsmodus kann auch auf „Ein“ bzw. „Aus“ gestellt werden.

Sie können den Heizmodus auch auf der Startseite durch Drücken der „Modus“-Schaltfläche im Heizen/Kühlen-Menü wählen.

- **Auto** = automatisches Ein- und Ausschalten der Heizsaison.
- **Ein** = Heizsaison Dauerbetrieb, die Heizkörperpumpe wälzt andauernd um.
- **Aus** = keine Heizung, die Heizkörperpumpe läuft nicht (umgeschaltet).

Heizungsmodus, ext. Ein (Auto/Ein/Aus)

Der in diesem Menü ausgewählte Heizungsmodus kann extern aktiviert und deaktiviert werden.

Diese Menüleiste wird für den aktuellen Heizkreis angezeigt, wenn für die Funktion eine Fernsteuerung oder ein Zeitplan eingerichtet wurde.

Lesen Sie mehr im Abschnitt „Def. Fernsteuerung“ im Kapitel „Fachmann/Definieren“.

Heizung Zeitplan

Diese Menüleiste wird angezeigt, wenn für „Heizungsmodus, ext“ im Menü „Fernsteuerung“ ein Zeitplan definiert wurde.

Weitere Informationen finden Sie hier:

- Kapitel „Zeitplan“.
- Abschnitt „Def. Fernsteuerung“, Kapitel „Fachmann/Definieren“, Kapitel zur Einrichtung der Fernsteuerung.

Heizung aus, außen °C 18 (2...30)

Heizung aus, Zeit (min) 120 (30...1440)

Heizung ein, Zeit (min) 120 (30...1440)

Die Menüleisten können nur eingerichtet werden, wenn im Menü „Heizung Modus“ oben „Auto“ angewählt ist. Wenn nicht, sind die Menüleisten blockiert (ausgegraut).

Wenn die Außentemperatur den im Menü „Heizung aus, außen °C“ eingestellten Wert innerhalb des im Menü „Heizung aus, Zeit (min)“ angegebenen Zeitraums überschreitet (oder gleich diesem Wert ist), wird die Wärmeerzeugung für das Gebäude abgeschaltet.

Das heißt: Die Heizkörperpumpe schaltet sich aus, und das Mischventil bleibt geschlossen. Die Heizkörperpumpe wird täglich kurz eingeschaltet, damit sie sich nicht festsetzt. Sobald Heizbedarf besteht, läuft das System automatisch wieder an.

Sobald die Außentemperatur unter den Grenzwert sinkt und die Heizung wieder benötigt wird, ist die Wärmeerzeugung für das Gebäude wieder zulässig, und zwar immer dann, wenn die Temperatur unter den im Menü „Heizung aus, außen °C“ eingestellten Wert innerhalb des im Menü „Heizung ein, Zeit (min)“ angegebenen Zeitraums fällt (oder gleich diesem Wert ist).

Max. Vorlauf °C	55
Min. Vorlauf °C	Aus
Heizung modus	Auto
Heizung modus, ext	
Heizung Zeitplan	
Heizung aus, außen °C	18
Heizung aus, Zeit (min)	120
Heizung ein, Zeit (min)	0
Nachtabenkung bis zu °C	5
Reduz. Raumtemp. Nacht	-2
Reduz. VorlaufTemp Nacht	-3
Reduz. Raumtemp. Urlaub	-2
Reduz. VorlaufTemp Urlaub	-3
HK-Pumpe Drehzahl	100
Niedrige Raumtemp. °C	5
SmartGrid Niedertarif °C	Aus
SmartGrid Überkap. °C	Aus
SmartGrid Blockierung	Aus
Estrichprogramm	

Menü „Fachmann/Einstellungen/Heizkreis/Heizkreis 1“.

Nachtabsenkung bis zu °C **5 (-40...40)**

Wenn die Außentemperatur unter diesen Wert fällt, wird die Nachtabsenkung abgeschaltet, weil der Energieverbrauch zu hoch wird und es zu lange dauert, die Temperatur zu erhöhen.

Dieses Menü setzt die Fernsteuerung der Nachtabsenkung außer Kraft.

Reduz. Raumtemp. Nacht **-2 (0...-30)****Reduz. Raumtemp. Urlaub** **-2 (0...-30)**

Dieses Menü erscheint, wenn Raumfühler für den entsprechenden Heizkreis installiert wurden. Hier wird eingestellt, um wieviel Grad die Raumtemperatur bei ferngesteuerter Nachtabsenkung und in der Urlaubszeit abgesenkt wird. Die Nachtabsenkung kann auch für bestimmte Zeiträume eingestellt werden. In diesem Fall wird die Temperaturabsenkung im Zeitplan eingegeben.

Reduz. Vorlauftemp. Nacht **-3 (0...-30)****Reduz. Vorlauftemp. Urlaub** **-3 (0...-30)**

Diese Menüs erscheinen, wenn keine Raumfühler für den entsprechenden Heizkreis installiert wurden. Hier wird eingestellt, um wieviel Grad die Vorlauftemperatur für den Heizkreis bei ferngesteuerter Nachtabsenkung und in der Urlaubszeit abgesenkt wird. Die Nachtabsenkung kann auch für bestimmte Zeiträume eingestellt werden. In diesem Fall wird die Temperaturabsenkung im Zeitplan eingegeben.

HK-Pumpe Drehzahl **100 (Aus/1...100)**

Wurde die Heizkörperpumpe G1 angeschlossen, ist „Aus“ eingestellt.

In diesem Menü wird die Geschwindigkeit (%) der Ladepumpe G11 der Wärmepumpe eingestellt.

Die Menüleiste erscheint bei Systemtyp 1 sowie bei den Systemtypen 2 und 3, wenn es keinen Wärmestrom gibt.

Niedrige Raumtemp. °C **5 (-40...40)**

Wenn die Raumtemperatur (bezogen auf den Sollwert) zu niedrig ist, erscheint die Meldung „Störung, niedrige Raumtemperatur“. Diese Menüleiste erscheint, wenn der Raumfühler angeschlossen und eingerichtet ist.

SmartGrid Niedertarif °C **Aus (Aus/1...5)**

Einstellung zur Erhöhung der Raumtemperatur über SmartGrid, wenn der Strompreis in der Kategorie „Niedertarif“ liegt.

Damit dieses Menü erscheint, müssen SmartGrid A und SmartGrid B im Fernsteuerungsmenü eingerichtet werden.

Lesen Sie mehr im Abschnitt „Fernsteuerung/SmartGrid A/B“ im Kapitel „Fachmann/Definieren“.

SmartGrid Überkapazität °C **Aus (Aus/1...5)**

Einstellung zur Erhöhung der Raumtemperatur über SmartGrid, wenn der Strompreis in der Kategorie „Überkapazität“ liegt. Diese Funktion wird nicht für die Strompreiskontrolle verwendet.

Damit dieses Menü erscheint, müssen SmartGrid A und SmartGrid B mit einer Fernsteuerung eingerichtet werden.

Lesen Sie mehr im Abschnitt „Fernsteuerung/SmartGrid A/B“ im Kapitel „Fachmann/Definieren“.

i Falls Raumfühler installiert wurden, erscheint das Menü „Reduzierte Raumtemperatur...“. Ohne Raumfühler erscheint das Menü „Reduzierte Vorlauftemperatur...“.

Beispiel

Als Faustregel gilt, dass eine Reduzierung der Vorlauftemperatur um 3 bis 4 °C einer Senkung von etwa 1 °C bei Raumtemperatur in einem normalen System entspricht.

SmartGrid Blockierung **Aus (Aus/Ein)**

„Ein“ bedeutet, dass der Heizkreis über SmartGrid gesperrt wird, wenn der Strompreis in der Kategorie „Hoch“ liegt. Wenn die Außentemperatur unter den im Menü „Nachtabsenkung bis zu °C“ festgelegten Wert sinkt, wird diese Funktion nicht aktiviert.

Damit dieses Menü erscheint, müssen SmartGrid A und SmartGrid B mit einer Fernsteuerung eingerichtet werden.

Lesen Sie mehr im Abschnitt „Fernsteuerung/SmartGrid A/B“ im Kapitel „Fachmann/Definieren“.

Estrichprogramm

Estrichprogramm für neu errichtete Gebäude. Diese Funktion begrenzt die Berechnung der Vorlauftemperatur (Sollwert) für „Heizeinstellungen für Ihr Zuhause“.

Die Menüleiste wird angezeigt, wenn ein „Zeitplan“ für die Funktion definiert ist. Lesen Sie mehr im Abschnitt „Def. Fernsteuerung“ im Kapitel „Fachmann/Definieren“.

Die Estrichtrocknungsfunktion wird nach Zeitplan ausgeführt und aus 3 voreingestellten Modus ausgewählt.

Zeitplan erstellen

Das gewünschte Startdatum + die Zeit eingeben und wählen Sie den Modus und die Temperatur.

• Modus 1: 8 Tage

1. Der Sollwert der Heizkreis wird für vier Tage auf 25 °C eingestellt.
2. an den Tagen 5-8 wird der eingestellte Wert „Temp °C“ verwendet.
- Ab Tag 9 wird der Wert automatisch gemäß den „Heizeinstellungen für Ihr Zuhause“ berechnet.

• Modus 2: 10 Tage + stufenweise Erhöhung/ Absenkung

- 1) Stufenweise Erhöhung: Der Sollwert der Heizkreis wird auf 25 °C eingestellt. Dann wird der Sollwert jeden Tag um 5 °C erhöht, bis der Sollwert gleich „Temp °C“ ist (der letzte Schritt kann weniger als 5 °C betragen).
 2. 10 Tage lang Bodentrocknungsfunktion.
 3. Stufenweise Absenkung: Der Sollwert wird pro Tag um 5 °C auf 25 °C gesenkt (letzte Stufe kann weniger als 5 °C betragen).
- Nach der Absenkung und 1 Tag mit einem Sollwert von 25 °C wird der Wert automatisch gemäß der „Heizeinstellungen für Ihr Zuhause“ berechnet.

• Modus 3

Dieser Modus bedeutet, dass die Funktion mit „Modus 1“ beginnt, gefolgt von „Modus 2“ und dann „Heizeinstellungen für Ihr Zuhause“.

Temp °C **25 (25...55)**

Die Temperatur für „Modus 1/2/3“ einstellen.

Zeitplan erstellen

Wählen Sie „Zeitplan erstellen“ und bestätigen Sie mit „OK“.

Schema **Aus (Aus/Ein/Werkseinst. laden)**

Wählen Sie „Ein“, um einen Zeitplan zu aktivieren. Wählen Sie „Werkseinst. laden“ um einen Zeitplan auf Null zurückzusetzen.

Der aktuelle Zeitraum (Zeitplan) wird in grüner Schrift angezeigt.


Estrichprogramm (Heizkreis 2-) **Aus (Aus/Ein)**

Die Menüleiste wird für Heizkreis 2- angezeigt, wenn die Fußbodenfunktion wie oben beschrieben für Heizkreis 1 definiert wurde.


„Ein“ bedeutet, dass die für Heizkreis 1 gewählte Modus des Estrichprogramms auch für die gewählte Heizkreis ausgeführt wird.

Menü „Fachmann/Einstellungen/Heizkreis/Heizkreis 1/ Estrichprogramm“.

Menü „Fachmann/Einstellungen/Heizkreis/Heizkreis 1/ Estrichprogramm/Zeitplan erstellen“.



Beispiel: Modus 1 mit Sollwert „Temp °C“: 38.



Beispiel: Modus 2 mit Sollwert „Temp °C“: 37.

Beispiel: Estrichprogramm, Tag 1 von 12 mit aktuellem Sollwert von 25 °C.

7.9.2 Einstellungen Wärmepumpe*

Start bei Gradminuten -60 (-900...-30)

Hier wird die Gradminuten eingegeben, bei der die Wärmepumpe 1 (WP1) anläuft. Die Berechnung der Gradminuten erfolgt nur für die Systemtypen 1, 2 und 3.

Max. diff. WP °C 10 (3...20)

Wenn der aktuelle Vorlaufwert genauso hoch ist wie der Sollwert plus Vorgabewert und die Gradminuten niedriger sind als der Startwert für die erste Wärmepumpe (Werkseinstellung: -60), werden die Gradminuten auf den Startwert für die erste Wärmepumpe eingestellt.

Wenn der aktuelle Vorlaufwert höher ist als der Sollwert plus Vorgabewert und die Gradminuten kleiner sind als 0, werden die Gradminuten auf 0 eingestellt.

Wenn der aktuelle Vorlaufwert niedriger oder genau so hoch ist wie der Sollwert minus den Vorgabewert, werden die Gradminuten auf den Startwert für die erste Wärmepumpe eingestellt (Werkseinstellung: -60). Gilt für Systemtypen 1, 2 und 3.

Max. diff. WP/Zusatzhzg. °C 14 (5...20)

Wenn der aktuelle Vorlaufwert niedriger oder genau so hoch ist wie der Sollwert abzüglich des Vorgabewerts, werden die Gradminuten auf den am höchsten eingestellten Startwert für die Zusatzheizung eingestellt (Werkseinstellung: -500).

Gilt für Systemtypen 1, 2 und 3.

Diff. zwischen WP -60 (-200...-30)

Dieses Menü definiert die Differenz (gemessen in Gradminuten), bei der die Wärmepumpen bei Bedarf gestartet werden. Bei der Erhöhung/Senkung mit einer kleineren Wärmepumpe und geringerer Leistung, wird der halbe eingestellte Wert gezählt.

Gilt für Systemtypen 1, 2 und 3.

Verzögerung zwischen WP 30 (5...180)

Hier wird die Verzögerungszeit zwischen dem Anlaufen von zwei Wärmepumpen festgelegt. Dieser Wert gilt beispielsweise auch für die Zeitverzögerung beim Start der dritten Wärmepumpe, wenn die erste und zweite Wärmepumpe bereits laufen, usw.

Bei der Erhöhung/Senkung mit einer kleineren Wärmepumpe mit geringerer Leistung wird der halbe Vorgabewert angesetzt.

Gilt für Systemtypen 4-6.

Verzögerung Vorlauftemp. (sek.)*** 180 (20...300)

Hohe Einspeisungstemperatur nach der Versorgung mit Warmwasser. Im vorgegebenen Zeitraum wird die Vorlauftemperatur ignoriert.

Start bei Gradmin. Kühlung** 60 (30...900)

Hier wird die Gradminuten eingegeben, ab der die erste Kühlung erzeugende Wärmepumpe 1 mit der Kühlerzeugung beginnen soll.

Gilt nur für die Systemtypen 4 und 5.

The screenshot shows a menu titled 'Einst. Wärmepumpen' with a gear icon and navigation buttons (home, back, up, down, OK). The settings are as follows:

Start bei Gradminuten	-60
Max diff. WP °C	10
Max diff. WP/Zusatzhzg. °C	14
Diff zwischen WP	-60
Verzögerung zwischen WP	30
Verzögerung Vorlauftemp. (sek.) ³	
Start bei Gradmin. Kühlung	60
Diff zwischen WP Kühlung	60
Prio Luft/Wasser °C	7
Prio WW Luft/Wasser °C	0
SmartGrid Block. WP	Ja
Wärmepumpe 1	
Wärmepumpe 2	
Wärmepumpe 3	
Abtau Heiztemperatur Min m	10
Abtau Heiztemperatur Max m	10
Abtau Heiztemperatur Min °C	10
Abtau Heiztemperatur Max °C	-10

Menü: „Fachmann/Einstellungen/Wärmepumpe“.

*Die Anzahl der möglichen Heizkreise oder Wärmepumpen, die an das System angeschlossen werden können, hängt von der Steuerung ab.

**Die Menüleiste wird angezeigt, wenn die aktive Kühlung definiert und in der Menüleiste „Gemeins. Speicher, Heiz./Kühl.“ im Menü „Fachmann/Definieren/Kühlung“ „Kein Speicher“ gewählt wurde.

***Diese Menüleiste erscheint in Abhängigkeit vom Modell der Wärmepumpe.

Diff. zwischen WP Kühlung 60 (30...200)**

Dieses Menü definiert die Differenz (gemessen in Gradminuten), bei der die Kühlung erzeugenden Wärmepumpen bei Bedarf mit der Kühlerzeugung beginnen müssen. Bei der Erhöhung/Senkung mit einer kleineren Wärmepumpe und geringerer Leistung, wird der halbe eingestellte Wert gezählt.

Gilt nur für die Systemtypen 4 und 5.

Prio Luft/Wasser °C 7 (-20...15)

Diese Temperatureinstellung steuert bei der Wärmeerzeugung den Vorrang der Luft/Wasser- und Flüssigkeit/Wasser-Wärmepumpen, wenn beide Typen an das System angeschlossen sind. Der Standardwert beträgt 7 °C, was bedeutet, dass die Luft/Wasser-Pumpe bei Außentemperaturen von mindestens 7 °C Vorrang hat.

Prio WW Luft/Wasser °C 7 (-20...15)

Diese Temperatureinstellung steuert bei der WW-Erzeugung den Vorrang der Luft/Wasser- und Flüssigkeit/Wasser-Wärmepumpen, wenn beide Typen an das System angeschlossen sind. Der Standardwert beträgt 7 °C, was bedeutet, dass die Luft/Wasser-Pumpe bei Außentemperaturen von mindestens 7 °C Vorrang hat.

SmartGrid Block. WP Nein (Nein/Ja)

„Ja“ bedeutet, dass die Wärmepumpe gesperrt wird, wenn „SmartGrid Blockierung“ aktiviert ist.

Wärmepumpe 1-*

Wenn mehrere Wärmepumpen installiert werden, ist es möglich, gleichzeitig Heizung/ Pool/Warmwasser und Kühlung zu erzeugen.

Nehmen Sie die Einstellungen für jede Wärmepumpe vor, siehe Kapitel „Einstellungen/Wärmepumpe 1-“.

Abtau Heiztemperatur Min. m 10 (0...360)

Stellen Sie die Mindest-Heizdauer „Min m“ (Minuten) der Heizspirale in der Kondensatwanne passend zur Außentemperatur T1 ein.

Abtau Heiztemperatur Max. m 10 (0...360)


Stellen Sie die maximale Heizdauer „Max m“ (Minuten) der Heizspirale in der Kondensatwanne passend zur Außentemperatur T2 ein.

Abtau Heiztemperatur Min. °C 10 (-40...40)

Wenn die Außentemperatur gleich dem Wert T1 oder höher ist, wird die Heizdauer auf den Wert heruntergeregelt, der im Menü „Abtau-Heiztemp. Min. m“ eingestellt ist.

Abtau Heiztemperatur Max. °C -10 (-40...40)

Wenn die Außentemperatur gleich dem Wert T2 oder niedriger ist, wird die Heizdauer auf den Wert hochgeregelt, der im Menü „Abtau-Heiztemp. Max. m“ eingestellt ist.



Das Diagramm zeigt, dass die Heizdauer der Heizspirale in der Kondensatwanne entsprechend der Außentemperatur geregelt wird. Wenn die Außentemperatur weniger als T2 beträgt, wird die Heizdauer bis zum Höchstwert „Max. m“ erhöht. Wenn die Außentemperatur mehr als T2 beträgt, wird die Heizdauer bis zum Mindestwert „Min m“ verringert.

Diese Temperaturen und Zeiten werden im Menü „Abtau-Heiztemp.“ auf der linken Seite eingestellt.

**Die Anzahl der Heizkreise oder Wärmepumpen, die an das System angeschlossen werden können, hängt von der Steuerung ab.*

***Die Menüleiste wird angezeigt, wenn die aktive Kühlung definiert und in der Menüleiste „Gemeins. Speicher, Heiz./Kühl.“ im Menü „Fachmann/Definieren/Kühlung“ „Kein Speicher“ gewählt wurde.*

7.9.3 Einstellungen Wärmepumpe 1-**

Kompressor **Blockiert (Zulässig/blockiert)**

Die Wärmepumpe wird mit einem blockiert Kompressor geliefert. „Zulässig“ bedeutet, dass der Kompressor anlaufen darf.

Stopp Außentemp. °C **-22 (-22...10)**

Dieses Menü bezieht sich auf Einstellmöglichkeiten für Außentemperaturen, bei denen der Kompressor nicht mehr arbeiten darf. Die Wärmepumpe startet, wenn die Temperatur 2 °C über dem Einstellwert liegt. Gilt nur für Luft/Wasser-Wärmepumpen.

Ladepumpe % **50 % (20...100)**

Hier wird die Drehzahl der Ladepumpe eingestellt.

Grenze, kalte Temperatur **0 (0...-15)**

Temperaturgrenzwert für den Winterbetrieb. Liegt die Außentemperatur bei diesem Wert (T2) oder darunter, wird die Kompressordrehzahl auf R2 geschaltet. Gilt nur für modulierende Luft/Wasser-Wärmepumpen.

Max RPS **90* (50...120)**

Zulässige Maximaldrehzahl des Kompressors unter „winterlichen Bedingungen“. Festlegung der Maximaldrehzahl des Kompressors (R2) bei Außentemperatur T2.

Gilt nur für modulierende Luft/Wasser-Wärmepumpen.

Grenze, warme Temperatur **20 (0...20)**

Temperaturbegrenzung für den Sommerbetrieb. Liegt die Außentemperatur bei diesem Wert (T1) oder darüber, wird die Kompressordrehzahl auf R1 geschaltet. Anlaufen und Anhalten der Wärmepumpe beim aktuellen Wert sowie beim Sollwert.

Gilt nur für modulierende Luft/Wasser-Wärmepumpen.

Max. RPS warme Temp. **50 (50...120)**

Zulässige Maximaldrehzahl des Kompressors unter „sommerlichen Bedingungen“. Festlegung der Höchstdrehzahl des Kompressors (R1) bei Außentemperatur T1.

Gilt nur für modulierende Luft/Wasser-Wärmepumpen.

Ext. Geräuschkämm. RPS **50 (20...120)**

Festlegung der für die Fernsteuerung geltenden Kompressordrehzahl.

Lesen Sie mehr im Abschnitt „Def.. Fernsteuerung“ im Kapitel „Fachmann/Definieren“

Geräuschkämmung Zeitplan

In diesem Menü wird ein Zeitplan mit begrenzter Kompressordrehzahl zur Senkung des Geräuschpegels erstellt.

Im Kapitel „Zeitplan“ wird beschrieben, wie die Zeiten festgelegt werden.


Komp. Stopp bei Soletemp °C **-5 (-15...10)**

Die Soletemperatur angeben, bei der der Kompressor abgeschaltet werden soll.

Gilt nur für Flüssigkeit/Wasser-Wärmepumpen.

Einst. Wärmepumpe 1	
Kompressor	Blockiert
Stopp Außentemp °C	-22
Ladepumpe %	50%
Grenze, kalte Temperatur	0
Max. RPS	90
Grenze, warme Temperatur	20
Max RPS warme Temp.	50
Ext. Geräuschkämm. RPS	50
Geräuschkämm. Zeitplan	
Komp. Stopp bei Soletemp °C	-5
Solepumpe	Auto
Tarif WP	Nein
Tarif WP Zeitplan	
Solepumpe bei Kühlung EIN	Ja
Silent Modus Zeitplan	
Max. Versorgungsstrom A	16
WP-Relais ausfallsicher	0
Funktion WP-Relais	

Menü: „Fachmann/Einstellungen/Wärmepumpe/Wärmepumpe 1-“



Aus dem Diagramm geht hervor, wie die Kompressordrehzahl in Abhängigkeit von der Außentemperatur geregelt wird.

Liegt die Außentemperatur unter T2, wird die Kompressordrehzahl auf R2 geregelt.

Bei einer Außentemperatur von über T1 wird die Kompressordrehzahl auf R1 geregelt.

Diese Temperatur- und Geschwindigkeits-Grenzwerte werden in den Menüs links eingestellt.

*Der Wert kann je nach Wärmepumpenmodell variieren.

**Die Anzahl der möglichen Heizkreise oder Wärmepumpen, die an das System angeschlossen werden können, hängt von der Steuerung ab.

Solepumpe**Auto (Auto/10 Tage/Ein)**

Nach Abschluss der Installation können Sie die Solepumpe 10 Tage lang dauerhaft laufen lassen, um das System zu entlüften. Die Solepumpe wechselt dann in den Modus „Auto“. „Ein“ bedeutet, dass die Solepumpe dauerhaft läuft.

Gilt nur für Flüssigkeit/Wasser-Wärmepumpen.

Tarif WP**Nein (Nein/Ja)**

„Ja“ bedeutet, dass die Funktion über Fernsteuerung aktiviert werden kann.

Lesen Sie mehr im Abschnitt „Def.. Fernsteuerung“ im Kapitel „Fachmann/Definieren“.

Tarif WP, Zeitplan

Diese Menüleiste wird angezeigt, wenn für „Tarif WP“ ein Zeitplan erstellt wurde.

Weitere Informationen finden Sie hier:

- Kapitel „Zeitplan“.
- Abschnitt „Def.. Fernsteuerung“, Kapitel „Fachmann/Definieren“ zur Einrichtung der Fernsteuerung.

Solepumpe bei Kühlung EIN**Ja (Ja/Nein)**

„Ja“ einstellen, wenn die Solepumpe für die passive Kühlung eingesetzt werden soll.

Gilt nur für Flüssigkeit/Wasser-Wärmepumpen.

Silent Modus Zeitplan

Ein Zeitplan kann erstellt werden, beispielsweise zur Reduzierung des Lärmpegels in der Nacht, bei dem Kompressor- und Ventilatorzahl begrenzt werden.

Im Kapitel „Zeitplan“ wird beschrieben, wie die Zeiten festgelegt werden.

Gilt nur für die Ausführung CTC EcoLogic 600M/700M.

Max. Versorgungsstrom A**16*****

Einstellung des maximal zulässigen Hauptstroms für die Wärmepumpe.

Gilt nur für die Ausführung CTC EcoAir 700M.

***Werkseitige Einstellung:

EA712M/EA708M, 1x230V: 16A

EA712M/EA708M, 3x400V: 13A

EA720M, 3x400V: 20A

WP-Relais ausfallsicher**0 (0...7)**

Einstellung des ausfallsicheren Modus (Bit 0–7). Derzeit sind Bit 0 und Bit 1 folgendermaßen implementiert:

- Bit 1: Das Relais schließt sich (Signal am Ausgang „Externer Ausgang 1/C7“ auf der Wärmepumpenplatine) bei einem Kommunikationsfehler zwischen dem Display und der Wärmepumpe.
- Bit 0: Das Relais schließt sich nicht bei einem Kommunikationsfehler zwischen dem Display und der Wärmepumpe.

Gilt nur für die Ausführung CTC EcoAir 700M.

Funktion WP-Relais**(Alarm WP/Alle Alarme/Kompr. Ein)**

Folgende Einstellungen sind möglich:

- **Alarm WP:** Bei einer Störung an der Wärmepumpe schließt sich das Relais (Signal am Ausgang „Externer Ausgang 1/C7“ auf der Wärmepumpenplatine).
- **Alle Alarme:** Das Relais schließt sich für alle Störungen im System.
- **Kompr. Ein:** Das Relais schließt sich, wenn der Kompressor läuft.

Gilt nur für die Ausführung CTC EcoAir 700M.

Werkseitige Einstellung: Kein Wert festgelegt.

7.9.4 Einstellungen Zusatzheizung

Zusatzheizung E1 Ein (Aus/Ein)

Wenn die Option „Aus“ ausgewählt wird, wird die Zusatzheizung E1 ausgeschaltet.

Start E1 bei, Gradminuten -500 (-900...-30)

In diesem Menü wird festgelegt, bei welchem Gradminuten-Wert die Zusatzheizung E1 zugeschaltet werden soll.

Gilt für Systemtypen 1, 2 und 3.

Diff. Zusatzhzg. E1 Gradminuten -100 (-300...-20)

In diesem Menü wird die Differenz in Gradminuten zwischen Start und Stopp der zusätzlichen Wärmequelle E1 festgelegt. Wenn die Zusatzheizung bei -500 Gradminuten zugeschaltet werden soll, wird sie bei -400 Gradminuten wieder abgeschaltet (da die Differenz auf -100 eingestellt ist).

Gilt für Systemtypen 1, 2 und 3.

Start E2, Gradminuten** -500 (-900...-30)

In diesem Menü wird festgelegt, bei welchem Gradminuten-Wert das Elektroheizgerät zugeschaltet werden soll.

Gilt für Systemtypen 2 und 3.

Diff E2, Gradminuten** -100 (-300...-20)

In diesem Menü wird die Differenz in Gradminuten zwischen Start und Stopp des Elektroheizgeräts festgelegt. Wenn das Elektroheizgerät bei -500 Gradminuten zugeschaltet werden soll, wird er bei -400 Gradminuten wieder abgeschaltet (da die Differenz auf -100 eingestellt ist).

Gilt für Systemtypen 2 und 3.

Start EcoMiniEl, Gradminuten -500 (-900...-30)

In diesem Menü wird festgelegt, bei welchem Gradminuten-Wert EcoMiniEl zugeschaltet werden soll.

Gilt für Systemtypen 2 und 3.

Diff. Stufen EcoMiniEl -50 (-300...-20)

In diesem Menü wird die Differenz in Gradminuten zwischen Start und Stopp der EcoMiniEl festgelegt. Wenn der Elektrokessel bei -500 Gradminuten zugeschaltet werden soll, wird er bei -450 Gradminuten wieder abgeschaltet (da die Differenz auf -50 eingestellt ist).

Gilt für Systemtypen 2 und 3.

Verzögerung Zusatzhzg. E1 180 (0...480)

In diesem Menü wird die Verzögerungszeit in Minuten bei Temperaturen unterhalb des Normalwert im Pufferspeicher festgelegt, nach deren Ablauf die Zusatzwärmequelle E1 zugeschaltet wird.

Gilt für Systemtypen 4-6.

Zusatzheizung E2* 7 (Aus/1...3/1...7/1...10)

Wenn ein Wert gewählt wurde, ist die Zusatzheizung während der Wärmeladung aktiv. Bei „Aus“ ist die Zusatzheizung gesperrt.

Verzögerung Zusatzhzg. E2 180 (30...480)

In diesem Menü wird die Verzögerungszeit in Minuten bei Temperaturen unterhalb des Normalwert im Pufferspeicher festgelegt, nach deren Ablauf die Elektrozusatzheizung E2 zugeschaltet wird.

Einst. Zusatzheizung		
Zusatzheizung E1	Aus	
Start E1 bei, Gradminuten	-500	
Diff. Zusatzhzg. E1 Gradminuten	-100	
Start E2, Gradminuten	-500	
Diff E2, Gradminuten	-100	
Start EcoMiniEl, Gradmin.	-500	
Diff stufen EcoMiniEl	-50	
Verzögerung Zusatzhzg. E1	180	
Zusatzheizung E2	7	
Verzögerung Zusatzhzg. E2	180	
Diff E2 Verzögerung	60	
Zusatzhzg. EcoMiniEl	Nein	
Verzögerung EcoMiniEl	180	
Verzögerung EcoMiniEl Stufe	30	
Stopp Außentemp °C	5	
Kessel, Mischvent. öffn. °C	70	
Kessel Max °C	Aus	
Hauptsicherung A	20	
Faktor Stromsensoren	1	
Tarif EL	Ja	
Tarif EL Zeitplan		
SmartGrid Block. Zusatzhzg.	Nein	
Abgastemp. Start °C	Aus	
E1 Ladepumpe WP1 (G11) %	100	
E2 Ladepumpe WP1 (G11) %	70	
E3 Ladepumpe WP1 (G11) %	70	

Menü: „Fachmann/Einstellungen/Zusatzheizungen“.

*Der wählbare Wert (1-3 Stufen/1-7 Stufen/1-10V) hängt davon ab, wie die Zusatzheizung in der Zeile „Zusatzheizung (E2)“ im Menü „Fachmann/Definieren/Systemtyp“ definiert wurde.

**Gilt nur für die Ausführung CTC EcoLogic L.

Diff E2 Verzögerung 60 (10...120)

In diesem Menü wird die Differenz in Minuten zwischen den Start- und Nennlastbedingungen der Elektrozusatzheizung festgelegt. Wird die Elektrozusatzheizung zugeschaltet, nachdem 180 Minuten lang die Temperatur unterhalb des Normalwerts lag, wird die Nennleistung nach 240 Minuten erreicht (bei einer Differenzeinstellung von 60).

Zusatzhzg. EcoMiniEI Nein (Nein/1/2/3)

Diese Menüleiste erscheint, wenn EcoMiniEI eingerichtet wurde. Geben Sie an, ob die Elektrozusatzheizung in 1, 2 oder 3 Stufen angeschlossen werden soll. Gilt für Systemtypen 2, 3 und 4.

Verzögerung EcoMiniEI 180 (30...480)

In diesem Menü wird die Verzögerungszeit in Minuten bei Temperaturen unterhalb des Normalwerts im Pufferspeicher festgelegt, nach deren Ablauf die Zusatzwärmequelle EcoMiniEI zugeschaltet wird. Gilt für Systemtyp 4, wenn die Stufe (1, 2, 3) im Menü „Zusatz EcoMiniEI“ angewählt wurden.

Verzögerung EcoMiniEI Stufe 30 (10...120)

In diesem Menü wird die Verzögerung (zwischen Stufen) festgelegt, nach der EcoMiniEI anlaufen kann. Gilt für Systemtyp 4, wenn die Stufe (1, 2, 3) im Menü „Zusatz EcoMiniEI“ angewählt wurden.

Stopp Außentemp. °C 5 (-40...40)

In diesem Menü wird die Außentemperatur eingestellt, bei der die zusätzlichen Wärmequellen gesperrt werden sollen.

Kessel, Mischven. öffnen°C 70 (10...80)

In diesem Menü wird die Temperatur festgelegt, bei der sich das Mischventil der zusätzlichen Wärmequelle öffnen soll.

Kessel Max °C Aus (30...120)

Betriebsthermostat für zusätzliche Wärme (E1) im Zusatz-Modus

Sobald die eingestellte Temperatur erreicht wurde, wird der Ausgang (E1/A11) der Relaisplatine abgeschaltet. „Aus“ bedeutet, dass der Relaisausgang E1/A11 im Zusatz-Modus eingeschaltet wird.

Hauptsicherung A 20 (10...90)

Die Größe der Gebäude-Hauptsicherung des Hauses wird hier festgelegt. Diese Einstellung und die angeschlossenen Stromfühler gewährleisten den Schutz der Sicherungen bei Verwendung von Haushaltsgeräten, die zu vorübergehenden Leistungsspitzen führen können, wie Küchenherde, Backöfen, Motorheizungen). In diesem Fall wird die Leistung des Produkts kurzzeitig reduziert.

Faktor Stromsensoren 1 (1...10)

In diesem Menü wird der Faktor für den Stromfühler angegeben. Diese Einstellung ist nur dann vorzunehmen, wenn der Stromfühler-Anschluss für höhere Stromstärken eingerichtet wurde.

Beispiel: Eingestellter Faktor 2 => 16 A werden zu 32 A.

Tarif EL**Nein (Ja/Nein)**

Diese Menüleiste erscheint, wenn im Menü „Fachmann/Definieren/Fernsteuerung“ ein „Eingang“ der Fernsteuerung für „Tarif EL“ eingerichtet wurde. „Ja“ bedeutet, dass die Funktion über die Fernsteuerung aktiviert werden kann. Lesen Sie mehr im Abschnitt „Fernsteuerung/Tarif EL“ im Kapitel „Fachmann/Definieren“.

Tarif EL Zeitplan

Diese Menüleiste erscheint, wenn für „Tarif EL“ ein Zeitplan erstellt wurde.

Weitere Informationen finden Sie hier:

- Kapitel „Zeitplan“.
- Abschnitt „Def. Fernsteuerung“, Kapitel „Fachmann/Definieren“ zur Einrichtung der Fernsteuerung.

SmartGrid Block. Zusatzhzg.**Nein (Ja/Nein)**

Damit dieses Menü erscheint, müssen SmartGrid A und SmartGrid B im Fernsteuerungsmenü eingerichtet werden.

„Ja“ bedeutet, dass die Zusatzheizung gesperrt wird, wenn „SmartGrid Blockierung“ aktiviert ist. Lesen Sie mehr im Abschnitt „Def. Fernsteuerung“ im Kapitel „Fachmann/Definieren“.

Abgastemp. Start °C**Aus (Aus/50...250)**

In diesem Menü wird die Abgastemperatur (Fühler B8) festgelegt, bei der das System auf Holzbefuerung umschaltet und Wärmepumpen abgeschaltet werden.

Die Holzbefuerung wird aktiviert, wenn die Abgastemperatur den in diesem Menü eingestellten Wert übersteigt und die Temperatur dem Sollwert entspricht oder ihn überschreitet. Bei Holzbefuerung werden weder Wärmepumpe noch Zusatzwärmequelle eingesetzt. Die Holzbefuerung wird deaktiviert, sobald die Abgastemperatur unter den in diesem Menü eingestellten Wert absinkt. Die Holzbefuerung kann auch dann aktiviert werden, wenn der Vorlauffühler (B1) einen Wert anzeigt, der 10 °C über dem Sollwert liegt.

Gilt für Systemtyp 1.

E1 Ladepumpe WP1 (G11) %**100 (0...100)**

Drehzahl der Ladepumpe 1 (G11) wenn Zusatzheizung E1 aktiv und festgelegt ist.

Gilt für Systemtyp 4.

E2 Ladepumpe WP1 (G11) %**70 (0...100)**

Mindestens diese Drehzahl erreicht die Ladepumpe 1 (G11) bei aktiver Elektrozusatzheizung E2.

E3 Ladepumpe WP1 (G11) %**70 (0...100)**

Mindestens diese Drehzahl erreicht die Ladepumpe 1 (G11) bei aktiver und festgelegter Elektrozusatzheizung E3.

Gilt für Systemtypen 2 und 4.

Tarif EL	Ja
Tarif EL Zeitplan	
SmartGrid Block. Zusatzhzg.	Nein
Abgastemp. Start °C	Aus
E1 Ladepumpe WP1 (G11) %	100
E2 Ladepumpe WP1 (G11) %	70
E3 Ladepumpe WP1 (G11) %	70

Ausschnitt aus dem Menü: „Fachmann/Einstellungen/Zusatzheizungen“.

7.9.5 Einstellungen WW-Speicher

Dieses Menü erscheint, wenn der „WW-Speicher“ im Menü „Fachmann/Definieren/WW-Speicher“ eingerichtet wurde. Fühler B5 misst die Temperatur im Warmwasserspeicher.

Programm WW

Verfügbare Optionen sind „Eco“, „Normal“ und „Komfort“.

Zum Öffnen der Einstellungen für das gewählte WW-Programm drücken Sie „OK“. Die unten angegebenen Werkseinstellungen gelten für „Normal“. Im Kapitel „Parameterliste“ finden Sie die Werkseinstellungen für „Eco“ und „Komfort“.

• Stopp Temp. WP °C 55 (20...60)

Beim Erreichen der gewählten Temperatur beendet die Wärmepumpe die Versorgung des Warmwasserspeichers.

• Extra WW Stopp-Temp. °C 60 (20...62/70*)

In diesem Menü wird der Sollwert vorgegeben, bei dem die Wärmepumpe Warmwasser liefern soll.

• Reset Programm

Das aktuelle Warmwasserprogramm wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Start/Stopp Diff. °C 5 (3...7)

In diesem Menü wird die negative Hysterese eingestellt, bevor die Wärmepumpe mit der Ladung des Warmwasserspeichers beginnt, sobald der Sollwert erreicht wurde.

Beispiel: Bei einer Abschalttemperatur von 55 °C und einer in diesem Menü auf 5 °C eingestellten Hysterese nimmt die Wärmepumpe die erneute Ladung mit Warmwasser wieder auf, sobald die Temperatur im Speicher auf 50 °C abgesunken ist.

Max-Zeit Warmw. (min) 20 (5...60)

Hier wird die maximale Zeitdauer eingestellt, innerhalb derer die Wärmepumpe den Warmwasserspeicher heizt.

Max-Zeit Heizung 40 (5...60)

Hier wird die maximale Zeitdauer eingestellt, innerhalb derer die Wärmepumpe den Heizkreis heizt, wenn eine Warmwasserversorgung erforderlich ist.

Zusatzheizung WW Auto (Ja/Nein/Auto)

In diesem Menü wird eingestellt, wann bei der Versorgung des Warmwasserspeichers die Zusatzheizung parallel zur Wärmepumpe erforderlich ist.

„Ja“ bedeutet, dass automatisch der gleiche Sollwert für die Zusatzheizung eingestellt wird wie für die Wärmepumpe des Warmwasser-Speichers.

„Auto“ bedeutet, dass der Betrieb der zusätzlichen Wärmequelle entsprechend dem für die zusätzliche Wärme des Warmwasser-Speichers eingestellten Wert läuft. „Nein“ bedeutet, dass die Zusatzheizung bei der Warmwasserversorgung nicht zugeschaltet werden darf.

Zusatzheizung WW E1 Nein (Ja/Nein)

Bei „Ja“ ist die Zusatzheizung während der Warmwasserversorgung zugeschaltet. Bei „Nein“ ist die Zusatzheizung blockiert.

Einst. WW-Speicher

Programm WW	
Start/Stopp diff °C	5
Max-Zeit Warmw. (min)	20
Max-Zeit Heizung	40
Zusatzheizung WW	Auto
Zusatzheizung WW.E1	Nein
Zusatzheizung WW E2	3
Zusatzheizung WW EcoMiniEI	3
Min-Temp. °C	45
Periodische Erhöhung WW, Tage 14	
Periodische Erhöhung WW, °C	65
Periodische Erhöhung WW, Zeit (Aus)	
Max Temp.Diff. Ende WW °C	3
Start/Stopp diff. WP2 °C	3
Stopp WW-Diff max. °C	3
Betriebszeit WW-Zirk. (Min.)	4
Periodenzeit WW-Zirk. (Min.)	15
Diff. Start ext.WW-Speicher	5
WW-Zirkulation Zeitplan	
SmartGrid Blockierung °C	Aus
SmartGrid Niedertarif °C	Aus
SmartGrid Überkap. °C	Aus
SmartGrid Überkap. block. WP	Nein
Zeit ExtraWW Fernsteuerung	0.0

Menü: „Fachmann/Einstellungen/WW-Speicher“.

Einst. WW-Programm

Eco	
Normal	X
Komfort	

Einst. WW-Progr Norm.

Stopp Temp. WP °C	55
Extra WW Stopp-Temp.	60
Reset Programm	

Menü: „Fachmann/Einstellungen/WW-Speicher/WW-Programm“

*Der Wert kann je nach Wärmepumpenmodell variieren.

Zusatzheizung WW E2 3 (Aus/1...3/1...7/1...10)**

Wenn ein Wert gewählt wurde, ist die Zusatzheizung während der Warmwasserladung aktiv. Bei „Aus“ ist die Zusatzheizung gesperrt.

Zusatzheizung WW EcoMiniEl 3 (Aus/Schritt 1...3))

Bei Anwahl von „Schritt 1-3“ ist die Zusatzheizung während der Warmwasserversorgung zugeschaltet. Bei „Aus“ ist die Zusatzheizung blockiert.

Min-Temp. °C 45 (20...55)

In diesem Menü wird die zulässige Mindesttemperatur im Warmwasserspeicher festgelegt.

Periodische Erhöhung WW, Tage 14 (Aus/1...30)

In diesem Menü wird das Intervall der periodischen Erhöhung des Warmwassers für den Legionellenschutz festgelegt.

1 = Jeden Tag, 2 = Jeden zweiten Tag, 3 = Jeden dritten Tag, usw...

Periodische Erhöhung WW, °C 65 (57...65)

Die Temperatur für die periodische Erhöhung einstellen.

Periodische Erhöhung WW, Zeit (min) Aus (Aus/1...60)

Die Anzahl der Minuten einstellen, wie lange die eingestellte Temperatur überschritten werden soll.

Max.Temp Diff. Ende WW °C 3 (2...7)

Bei Heizbedarf wird die Warmwasserversorgung unterbrochen, bevor die Maximaltemperatur erreicht wird, damit der Kompressor nicht abschaltet während von Warmwasser auf Heizung umgeschaltet wird.

Start/Stop Diff. WP2 °C 3 (0...10)

Dieses Menü gilt nur für Systeme, bei denen das 3-Wege-Ventil Y22 eingerichtet wurde ist. Die Warmwasserversorgung über Ventil Y22 findet dann statt, wenn die Differenz der Warmwassertemperatur und dem Anfangswert kleiner ist als der eingestellte Wert.

Stopp WW-Diff. Max. °C 3 (2...10)

Die Warmwasserversorgung wird normalerweise vom Warmwasserfühler unterbrochen; dies kann jedoch auch über die Kondensationstemperatur erfolgen, deren Berechnung mit Hilfe des internen Druckfühlers der Wärmepumpe erfolgt. Die Kondensationstemperatur steigt während der Warmwasserversorgung stark an. Dieses Menü bezieht sich auf die maximal zulässige Kondensationstemperatur, bei der die Warmwasserversorgung unterbrochen wird. Bei Heizbedarf schaltet das System auf Versorgung des Heizkreises um.

Betriebszeit WW-Zirk. (Min.) 4 (1 bis 90)

In diesem Zeitraum sollte die Warmwasserzirkulation in jedem Intervall aktiviert sein. Die Anzeige erscheint, wenn im Menü „Fachmann/Definieren/Warmwasserspeicher“ die „WW-Zirkulation“ eingerichtet wurde.

Periodenzeit WW-Zirk. (Min.) 15 (5...90)

Zeitraum zwischen den Intervallen der Warmwasserzirkulation. Die Anzeige erscheint, wenn im Menü „Fachmann/Definieren/Warmwasserspeicher“ die „WW-Zirkulation“ eingerichtet wurde.

***Abhängig davon, ob E2 als 0 bis 10V oder in Schritt (0-3 bzw. 0-7) definiert wurde.*

Diff Start ext. WW-Speicher*****5 (3...15)**

Diese Menüleiste erscheinen, wenn im Menü „Fachmann/Definieren/WW-Speicher“ der „Externe WW-Speicher“ eingerichtet wurde. In diesem Menü wird der Temperaturunterschied festgelegt, bei dem die Versorgung des externen WW-Speichers zugeschaltet werden muss. Die Differenz wird in Bezug auf den Sollwert angegeben, der im Menü „WW-Programm/Stop Temp WP °C“ eingestellt wird.

WW-Zirkulation Zeitplan

In diesem Menü werden die Zeiten an Wochentagen angegeben, an denen die WW-Umwälzpumpe laufen soll. Die Menüleiste erscheint, wenn:

- „WW-Zirkulation“ im Menü „Fachmann/Definieren/WW-Speicher“ eingerichtet wurde.
- ein „Zeitplan“ für die „WW-Zirkulation“ im Menü „Fachmann/Definieren/Fernsteuerung“ erstellt wurde.

Weitere Informationen zur Festlegung der Planung finden Sie hier:

- Kapitel „Zeitplan“.
- Abschnitt „Def. Fernsteuerung“ im Kapitel „Fachmann/Definieren“ zur Einrichtung der Fernsteuerung.



Menü: „Fachmann/Einstellungen/WW-Speicher/WW-Zirkulation Programm“.

Im dargestellten Beispiel ist die „WW-Zirkulation“ jede Woche, von Montag bis Freitag zwischen 06:30 und 07:00, aktiviert.

SmartGrid Blockierung °C**Aus (Aus/-1...-50)**

Der Sollwert für den WW-Speicher wird um den in diesem Menü festgelegten Wert verringert, wenn „SmartGrid Blockierung“ aktiviert ist.

Damit dieses Menü erscheint, müssen SmartGrid A und SmartGrid B im Fernsteuerungsmenü eingerichtet werden.

Lesen Sie mehr im Abschnitt „Def. Fernsteuerung/SmartGrid A/B“, Kapitel „Fachmann/Definieren“.

SmartGrid Niedertarif °C**Aus (Aus/1...30)**

Der Sollwert für den WW-Speicher wird um den in diesem Menü festgelegten Wert erhöht, wenn „SmartGrid Niedertarif“ aktiviert ist.

Damit dieses Menü erscheint, müssen SmartGrid A und SmartGrid B im Fernsteuerungsmenü eingerichtet werden.

Lesen Sie mehr im Abschnitt „Def. Fernsteuerung/SmartGrid A/B“, Kapitel „Fachmann/Definieren“.

SmartGrid Überkapazität °C**Aus (Aus/1...30)**

Der Sollwert für den WW-Speicher wird um den in diesem Menü festgelegten Wert erhöht, wenn „SmartGrid Überkapazität“ aktiviert ist.

Damit dieses Menü erscheint, müssen SmartGrid A und SmartGrid B mit einer Fernsteuerung eingerichtet werden.

Lesen Sie mehr im Abschnitt „Def. Fernsteuerung/SmartGrid A/B“, Kapitel „Fachmann/Definieren“.

SmartGrid Überkap. block. WP**Nein (Nein/Ja)**

„Ja“ bedeutet, dass der mit der Wärmepumpe verbundene WW-Speicher gesperrt wird, wenn „SmartGrid Blockierung“ aktiviert ist.

Zeit ExtraWW Fernsteuerung**0.0 (0.0...10.0)**

Hier wird die Zeitdauer (Stunden) festgelegt, in der zusätzliches Warmwasser für den WW-Speicher erzeugt wird. Die Funktion „Extra Warmwasser“ wird über die Fernsteuerung aktiviert.

Die Menüleiste erscheint, wenn:

- für die Funktion im Menü „Fachmann/Definieren/WW-Speicher“ der Modus „Normal“ für das externe Steuersignal (standardmäßig offen (NO) / standardmäßig geschlossen (NC)) festgelegt wurde.
- ein „Eingang“ für „Zusatz-WW“ im Menü „Fachmann/Definieren/WW-Speicher“ eingerichtet wurde.

***Gilt nur für die Ausführung CTC EcoLogic L.

7.9.6 Einstellungen Pufferspeicher

Das Menü gilt nur für Systeme mit Pufferspeicher (Systemtypen 4-6), wenn „Pufferspeicher“ eingerichtet wurde (Menü: „Fachmann/Definieren/Pufferspeicher“). Die Temperatur im Pufferspeicher wird mit dem Fühler B6 gemessen.

Speicher max. °C 55 (20...90)

Einstellung der zulässigen Höchsttemperatur im Warmwasserspeicher.

Speicher min. °C 30 (5...60)

Einstellung der zulässigen Tiefsttemperatur im Warmwasserspeicher.

Diff. Speicher/Vorlauf °C 0 (0...15)

In diesem Menü wird der Vorzugswert für die Differenz zwischen der Temperatur im Speicher und der ausgehenden Vorlauftemperatur zum Heizkreis festgelegt.

Start/Stop Diff. Speicher °C 5 (3...10)

In diesem Menü wird die negative Hysterese eingestellt, bevor die Wärmepumpe mit der Versorgung des Pufferspeichers beginnt, sobald der Sollwert erreicht wurde.

Beispiel: Bei einer Abschalttemperatur von 55 °C und einer in diesem Menü auf 5 °C eingestellten Hysterese beginnt die Wärmepumpe mit der erneuten Versorgung, sobald die Temperatur im Speicher auf 50 °C abgesunken ist.

Sollwert Zeitplan °C 50 (20...60)

In diesem Menü wird der Sollwert für den Pufferspeicher bei externer Aktivierung (Fernsteuerung) und bei Erstellung eines Heizplans.

Weitere Informationen zur Festlegung der Planung finden Sie hier:

- Kapitel „Zeitplan“.
- Abschnitt „Def. Fernsteuerung“ im Kapitel „Fachmann/Definieren“ zur Einrichtung der Fernsteuerung.

Pufferspeicher Zeitplan

Diese Menüleiste wird angezeigt, wenn in der Zeile „Pufferspeicher“ des Menüs „Fachmann/Definieren/Fernsteuerung“ ein Zeitplan erstellt wurde.

Weitere Informationen zur Festlegung der Planung finden Sie hier:

- Kapitel „Zeitplan“.
- Abschnitt „Def. Fernsteuerung“ im Kapitel „Fachmann/Definieren“ zur Einrichtung der Fernsteuerung.

SmartGrid Niedertarif °C Aus (Aus/1...30)

Hier wird die Sollwerterhöhung für das Heizen des Pufferspeichers eingestellt, wenn „SmartGrid Niedertarif“ aktiviert ist.

Lesen Sie mehr im Menü „Fachmann/Definieren/Fernsteuerung/SmartGrid“.



Menü: „Fachmann/Einstellungen/Pufferspeicher“.



Im Beispiel wird die Pufferspeicher-Heizung jede Woche aktiviert – montags bis freitags zwischen 06:30 und 07:00 Uhr.

SmartGrid Überkapazität °C Aus (Aus/1...30)

Hier wird die Sollwerterhöhung für das Heizen des Pufferspeichers eingestellt, wenn „SmartGrid Überkapazität“ aktiviert ist.

Lesen Sie mehr im Menü „Fachmann/Definieren/Fernsteuerung/SmartGrid“.

7.9.7 Einstellungen Solarkollektoren*

dT max Solar °C 7 (3...30)

Sobald der Temperaturunterschied zwischen den Solarkollektoren und dem Warmwasserspeicher den Sollwert übersteigt, sollte die Ladepumpe der Solarkollektoren (G30) mit der Produktion von Warmwasser für den Warmwasserspeicher beginnen.

dT min Solar °C 3 (2...20)

Sobald der Temperaturunterschied zwischen den Solarkollektoren und dem Warmwasserspeicher den Sollwert erreicht, sollte die Ladepumpe der Solarkollektoren (G30) abschalten.

Min-Drehzahl Pumpe % 30 (30...100)

Hier wird die zulässige Mindestleistung (U/min) der Umwälzpumpe (G30) festgelegt.

Max Temp. Kessel °C 85 (10...95)

Zulässige Höchsttemperatur im Kessel Die Versorgung des Kessels wird beendet, sobald die Solltemperatur erreicht wird.

Gilt für Systemtyp 1.

Max WW-Speicher °C 85 (10...95)

Zulässige Höchsttemperatur im Warmwasserspeicher Die Einspeisung wird beendet, sobald die Solltemperatur erreicht ist.

Max Pufferspeicher °C 85 (10...95)

Zulässige Höchsttemperatur im Pufferspeicher Die Einspeisung wird beendet, sobald die Solltemperatur erreicht ist.

Max Temp. Sole °C 18 (1...50)

Einstellung der maximal zulässigen Soletemperatur. Die Energieeinspeisung der Solarkollektoren in die Erdwärmebohrung wird bei Erreichen dieses Werts beendet.

Hinweis: Diese Einstellung sollte nicht ohne Rücksprache mit dem Fachmann/Installateur erfolgen.

dT max Erdwärme °C 60 (3...120)

Einstellung der Voraussetzungen für die Zuschaltung der Solarkollektoren zur Einspeisung in den Boden. Festlegung des Temperaturunterschieds (Solarkollektoren-Erdboden), bei dem die Einspeisung zugeschaltet wird.

dT min Erdwärme °C 30 (1...118)

Einstellung der Voraussetzungen für die Abschaltung der Solarkollektoren zur Energierückführung in den Erdboden. Festlegung des Temperaturunterschieds (Solarkollektoren-Erdboden), bei dem die Rückführung abgeschaltet wird.

Solartest Speicher (Min) 4 (1...20)

(Nur wenn Vakuumröhrensolarkollektoren definiert wurden.) Bei der Rückführung von Energie in den Boden wird alle 30 Minuten auf Einspeisung des Speichers umgeschaltet, um zu überprüfen, ob die Speicherversorgung möglich ist. Der Test wird in den eingestellten Zeitintervallen durchgeführt. Bei einer ausreichenden Temperatur wird die Speichereinspeisung fortgesetzt, ansonsten schaltet das System wieder auf Rückführung in den Boden um.

Einst. Solarkollektoren		
dT max solar °C	7	
dT min solar °C	3	
Min-Drehzahl Pumpe %	30	
Max Temp. Kessel °C	85	
Max WW-Speicher °C	85	
Max Pufferspeicher °C	85	
Max Temp. Sole °C	18	
dT max Erdwärme °C	60	
dT min Erdwärme °C	30	
Solartest Speicher (min)	4	
Testintervall min	30	
Winterbetrieb	Nein	
Durchfluß l/min	6.0	
Kollektorschutz		

Menü: „Fachmann/Einstellungen/Solarkollektoren“.

Testintervall (Min) 30 (0...180)

Gibt die Häufigkeit vor, mit der die Solartestfunktion ausgeführt wird. Bei 0 als Sollwert wird der Solartest kontinuierlich durchgeführt.

Winterbetrieb Aus (Aus/Ein)

Deaktiviert die Funktion „Solartest Speicher (Min)“. "Aus" bedeutet ausschließliche Einspeisung in die Erdwärmebohrung.

Durchfluß l/min 6.0 (0.1...50.0)

Hier wird der durch die Solarkollektoren geleitete Durchfluß angezeigt. (Dieser kann am Durchflussmesser in der Systemeinheit abgelesen werden.) Die Ablesung sollte dann erfolgen, wenn die Pumpe G30 mit 100 % Auslastung arbeitet.

Hinweis: Es ist wichtig, dass dieser Wert korrekt ist, denn der Durchfluß dient als Grundlage zur Berechnung der Leistung und der kumulativen Energie. Falsche Durchflusswerte sorgen daher auch für falsche Werte bei diesen Parametern.

Kollektorschutz

Siehe das folgende Kapitel „Einstellungen Kollektorschutz“.

*Gilt nur für die Ausführung CTC EcoLogic L.

7.9.7.1 Einstellungen Kollektorschutz*

Max.-Temp. °C 120 (110...150)

Schutz der Solarkollektoren vor hohen Temperaturen durch Zirkulation innerhalb der Solarkollektoren, obwohl die Höchsttemperatur im jeweiligen Speicher erreicht wurde. Aus Sicherheitsgründen darf die Temperatur im Pufferspeicher nie über 95 °C ansteigen.

Notkühlung Ja (Ja/Nein)

Ermöglicht die Zirkulation zum Warmwasser- und Pufferspeicher sowie zur Erdwärmebohrung. So werden übermäßig hohe Temperaturen in den Solarkollektoren verhindert. Zuschaltung bei Erreichen der zulässigen Höchsttemperatur.

Hinweis: Unter keinen Umständen darf die Temperatur in den Speichern 95 °C übersteigen.

Rückkühlung Nein (Ja/Nein)

Diese Option kann aktiviert werden, wenn die Notkühlfunktion aktiviert wurde. Dann wird das System versuchen, die Temperatur im Warmwasser- und Pufferspeicher auf den Sollwert zu senken (Einstellung im Menü „Rückkühlung bis °C“). Dies bedeutet, dass die Solarkollektoren vorübergehend als Kühlelemente eingesetzt werden.

Rückkühlung bis °C 70 (50...80)

Diese Option kann aktiviert werden, wenn die Rückkühlung aktiviert wurde. Dann wird das System versuchen, die Temperatur im Warmwasser- und Pufferspeicher auf den Sollwert zu senken.

Frostschutz Nein (Ja/Nein)

Da die Gefahr besteht, dass sich in den Solarkollektoren Eis bildet, kann die Zirkulation eingeschaltet werden, um das Risiko von Frostschäden zu verringern.

Frostschutz °C -25 (-30...-7)

Angabe der Temperatur, bei der der Frostschutz aktiviert werden soll.

Diese Menüleiste erscheint, sobald die Funktion „Frostschutz“ aktiviert wurde.

Rückkühlung Stopp Verzög. (Min.) 10 (0...180)

Verzögerung bezieht sich auf die Zeit (Minuten), bevor der bedarf der Rückkühlung (Warmwasser- und Pufferspeicher) aufhört.



Menü: „Fachmann/Einstellungen/Solarkollektoren/Kollektorschutz“

*Gilt nur für die Ausführung CTC EcoLogic L.

7.9.8 Einstellungen Pool*

Pool Ein (Ein/Blockiert)

Hier wird die Poolheizung eingeschaltet oder blockiert.

Pooltemp. °C 22 (20...58)

In dieser Menüleiste wird die gewünschte Pooltemperatur eingestellt.

Pool diff. °C 1,0 (0,2...5,0)

Die zulässige Differenz zwischen Stopp- und Starttemperatur im Pool wird hier festgelegt.

Priorität Pool (Niedrig/Hoch)

Die Priorität zwischen Poolheizung und Heizkreis wird hier vorgegeben. Bei „Niedrig“ wird der Pool nicht versorgt, sobald die Zusatzheizung zugeschaltet wird.

SmartGrid Blockierung °C Aus (Aus/-1...-50)

Der Sollwert für die Poolheizung wird um den in diesem Menü festgelegten Wert verringert, wenn „SmartGrid Blockierung“ aktiviert ist.

SmartGrid Niedertarif °C Aus (Aus, 1...5)

Der Sollwert für die Poolheizung wird um den in diesem Menü für „Niedertarif“ festgelegten Wert erhöht (wenn „SmartGrid Niedertarif“ aktiviert ist).

Lesen Sie mehr im Menü „Fachmann/Definieren/Fernsteuerung/SmartGrid“.

SmartGrid Überkapazität °C Aus (Aus, 1...5)

Der Sollwert für die Poolheizung wird um den in diesem Menü für „Überkapazität“ festgelegten Wert erhöht (wenn „SmartGrid Blockierung“ aktiviert ist).

Lesen Sie mehr im Menü „Fachmann/Definieren/Fernsteuerung/SmartGrid“.

Block. Pool Nein (Ja/Nein)

Mit dieser Funktion wird die externe Poolheizung blockiert. Diese Menüleiste erscheint, wenn die folgenden Kriterien erfüllt sind:

- Der Pool ist mit dem System verbunden (eingerichtet).
- Für die Funktion "Block. Pool" wurde eine Fernsteuerungseingabe festgelegt.
- Für das externe Steuersignal wurde ein Normalmodus (standardmäßig offen (NO) / standardmäßig geschlossen (NC) festgelegt.

Lesen Sie mehr im Abschnitt „Def. Fernsteuerung“ im Kapitel „Fachmann/Definieren“.

Block. Pool Zeitplan

In diesem Menü werden die Zeiten an den Wochentagen festgelegt, zu denen die Poolheizung blockiert wird. Dieser Plan gilt in jeder Woche. Diese Menüleiste erscheint, wenn für „Block Pool“ ein Zeitplan erstellt wurde.

Weitere Informationen finden Sie hier:

- Kapitel „Zeitplan“.
- Abschnitt „Def. Fernsteuerung“ im Kapitel „Fachmann/Definieren“ zur Einrichtung der Fernsteuerung.



Menü: „Fachmann/Einstellungen/Pool“.

*Gilt nur für die Ausführung CTC EcoLogic L.

7.9.9 Einstellungen Kühlung*

Raumtemp. Kühlung °C 25.0 (10.0...30.0)

Hier wird die gewünschte Raumtemperatur für die Kühlung eingestellt.

Kühlung Zu ab Außentemp. °C** 20 (Aus/0...39)

Einstellung der Außentemperatur, ab der die Kühlung zulässig ist.

Verzögerung Aktivierung** 10 (Aus/1...600)

Diese Verzögerung bezieht sich auf die Zeit (Minuten), bevor die Produktion von Kühlung zulässig ist, wenn Kühlbedarf besteht.

Verzögerung Heizung Aus** 10 (Aus/0...600)

Diese Verzögerung bezieht sich auf die Zeit (Minuten) von dem Zeitpunkt, an dem die Wärmeerzeugung beendet wurde, bis die Kühlung erlaubt ist.

Startverzögerung** 180 (5...240)

Das Menü bestimmt die Verzögerungszeit (Minuten) ab dem Zeitpunkt, zu dem die Kühlung gesperrt wurde (siehe Menüleisten „Ext. Block. Kühlung“ und „Block. Kühlung Zeitplan“), bis die Kühlung wieder erlaubt ist.

Verzögerung Diff.berechnung** Aus (Aus/1...600)

Einstellung, wie oft (Minuten) ein neuer Wert für die primäre Durchflusstemperatur basierend auf der gemessenen Rücklauftemperatur des Kühlflusses berechnet wird.

Kurve Kühlung

Weitere Informationen finden Sie in diesem Kapitel unter „Kühlkurve“.

Max. Vorlauf °C 20 (2...40)

Die maximale Temperatur des Kühlvorlaufs, der zum jeweiligen Heizkreislauf geleitet werden darf.

Min. Vorlauf °C 18 (2...40)

Die minimale Temperatur des Kühlvorlaufs, der in den jeweiligen Heizkreislauf geleitet werden darf.

Min. Flow Temp Kühlung °C 18 (2...30)

Die minimale Temperatur des Kühlvorlaufs, der in den jeweiligen Heizkreislauf geleitet werden darf.

Bei dieser Einstellung wird der Wert, der in der Menüleiste „Min. Vorlauf °C“ eingestellt ist, überschrieben.

Zum Einstellen des Menüs muss ein 4-stelliger Code (4002) eingegeben werden.

Max. Diff. Raumtemp. Kühlung °C 5 (0...20)

Geben Sie an, um wie viel Grad die Vorlauftemperatur des Kühlvorlaufs von der Raumtemperatur abweichen darf.

Zum Einstellen des Menüs muss ein 4-stelliger Code (4002) eingegeben werden.

Vorlauf-Diff. bei Außentemp. +20 °C** 2 (1...10)

Einstellung, wie viele Grad Differenz zwischen dem Vorlauf und der Rücklauftemperatur des Kühlflusses bei einer Außentemperatur von 20 °C zulässig ist.

Einst. Kühlung

Raumtemp. Kühlung °C	25.0
Kühlung Zu ab Außentemp. °C	20
Verzögerung Aktivierung	10
Verzögerung Heizung Aus	10
Startverzögerung	180
Verzögerung Diff.berechnung	Aus
Kühlkurve	
Max. Vorlauf °C	20
Min. Vorlauf °C	18
Min Flow Temp Kühlung °C	18
Max. Diff. Raumtemp. Kühlung °5	
Vorlauf Diff bei Außentemp. +20°2	
Vorlauf Diff bei Außentemp. +40°2	
Speicher max. °C	30
Speicher min. °C	5
SmartGrid Niedertarif °C	Aus
SmartGrid Überkap. °C	Aus
Ext Block. Kühlung	Nein
Block. Kühlung Zeitplan	

Menü: „Fachmann/Einstellungen/Kühlung“.

Für die Menüeinstellung „Min. Flow Temp Kühlung“ und „Max. Diff. Raumtemp. Kühlung“ muss ein 4-stelliger Code (4002) eingegeben werden.

Beim Absenken der Temperatur ist die Gefahr der Kondensatbildung in Betracht zu ziehen.

Wenn ein Taupunktwatcher für das System vorhanden ist, sind an verschiedenen Punkten im System wesentlich niedrigere Temperaturen zulässig. **WARNUNG!** Die Bildung von Kondensation in der Hausstruktur kann zu Feuchtigkeitsschäden durch Schimmel führen.

Wenden Sie sich bei Unklarheiten an einen Fachberater.

*Gilt nur für die Ausführung CTC EcoLogic L.

**Diese Menüleiste wird nur angezeigt, wenn im Menü „Fachmann/Definieren/Kühlung“ eine aktive Kühlung definiert wurde.

Vorlauf-Diff. bei Außentemp. +40 °C 2 (1...10)**

Einstellung, wie viele Grad Differenz zwischen dem Vorlauf und der Rücklauftemperatur des Kühlflusses bei einer Außentemperatur von 40 °C zulässig ist.

Speicher Max. °C 30 (10...50)

In diesem Menü wird die maximal zulässige Temperatur im Speicher bei aktiver Kühlanforderung festgelegt.

Speicher Min. °C 5 (5...50)

In diesem Menü wird die minimal zulässige Temperatur im Speicher bei aktiver Kühlanforderung festgelegt.

SmartGrid Niedertarif °C Aus (Aus, 1...5)

Der Sollwert für die Raumtemperatur wird um den in diesem Menü festgelegten Wert verringert, wenn „SmartGrid Niedertarif“ aktiviert ist.

Diese Menüleiste erscheint, wenn im Menü „Fachmann/Definieren/Fernsteuerung“ SmartGrid eingerichtet wurden.

Weitere Informationen siehe „Fernsteuerung/SmartGrid“, Kapitel „Fachmann/Definieren“.

SmartGrid Überkapazität °C Aus (Aus, 1...5)

Der Sollwert für die Raumtemperatur wird um den in diesem Menü festgelegten Wert verringert, wenn „SmartGrid Überkapazität“ aktiviert ist.

Diese Menüleiste erscheint, wenn im Menü „Fachmann/Definieren/Fernsteuerung“ SmartGrid eingerichtet wurden.

Weitere Informationen siehe „Fernsteuerung/SmartGrid“, Kapitel „Fachmann/Definieren“.

Ext. Block. Kühlung Nein (Ja/Nein)

Die Blockierung der Kühlung kann über die Fernsteuerung erfolgen. Diese Funktion kann beispielsweise zum Abschalten der Kühlung mit Hilfe eines Feuchtigkeitssensors verwendet werden, wenn Kondensationsgefahr besteht.

Diese Menüleiste erscheint, wenn die folgenden Kriterien erfüllt sind:

- Für die Funktion „Block Kühlung“ wurde eine Fernsteuerungseingabe festgelegt.
- Als normale Betriebsart (Normal Open (NO) oder Normally Closed (NC)) für das externe Steuersignal wurde in der Menüleiste „Ext Block. Kühlung“ im Menü „Fachmann/Definieren/Kühlung“ festgelegt.

Lesen Sie mehr im Abschnitt „Def. Fernsteuerung“ im Kapitel „Fachmann/Definieren“.

Block. Kühlung Zeitplan

In diesem Menü werden die Zeiten an den Wochentagen festgelegt, zu denen die passive Kühlung gesperrt wird. Dieser Plan gilt in jeder Woche.

Diese Menüleiste erscheint, wenn für „Block Kühlung“ ein Zeitplan erstellt wurde, (im Menü „Fachmann/Definieren/Fernsteuerung“).

Weitere Informationen finden Sie hier:

- Kapitel „Zeitplan“.
- Abschnitt „Def. Fernsteuerung“ im Kapitel „Fachmann/Definieren“ zur Einrichtung der Fernsteuerung.

***Diese Menüleiste wird nur angezeigt, wenn im Menü „Fachmann/Definieren/Kühlung“ eine aktive Kühlung festgelegt wurde.*

Kühlkurve

Die Kühlkurve definiert die Vorlauftemperatur (und damit die Raumtemperatur) im Heizkreis bei den verschiedenen Außentemperaturen.

Die Wahlmöglichkeiten sind „Einst. Kühlkurve“, „Feinabstimmung“, „Aktive Messkurve“, „Kopiere von ...“ und „Reset Kurve“.

Die angegebenen Minimal- und Maximalwerte des Kühlvorlaufs definieren den Betriebsbereich der Anlage (das helle Feld zwischen den grauen Bereichen im Untermenü „Einst. Kühlkurve“).

• Einst. Kühlkurve

Hier können Sie das Diagramm anpassen, indem Sie die Kurvensteigung und Kurveneinstellung mit den Schaltflächen unter dem Diagramm justieren. Die Einstellungen, die Sie hier vornehmen, haben Auswirkung auf das gesamte Diagramm, während unter „Feinabstimmung“ vorgenommene Änderungen nur jeweils einzeln übernommen werden. Die Kurvensteigung wird mit der Nach-links- und Nach-rechts-Pfeiltaste und die Kurveneinstellung mit der Nach-oben- und Nach-unten-Pfeiltaste justiert. Bestätigen Sie mit „OK“.

• Feinabstimmung

Es wird das Diagramm der für den Heizkreis aktiven Kühlkurve angezeigt. Die Kühlkurve kann in 5 Punkten auf dem Diagramm justiert werden. Tippen Sie auf einen Punkt (er wird dann grün), um dessen Position auf der x-Achse (Außentemperatur) und Y-Achse (Vorlauftemperatur) zu ändern. Verwenden Sie die Nach-oben/Nach-unten/Nach-links/Nach-rechts-Schaltflächen unter dem Diagramm oder tippen Sie mit dem Finger auf den Punkt und verschieben Sie ihn.

Unter dem Diagramm werden die Außentemperatur und die Vorlauftemperaturen für den ausgewählten Punkt angezeigt.

Die Kühlkurve kann auch im „Heizung/Kühlung“ Menü justiert werden. Siehe das Kapitel „Steuerungssystem / Heizung/Kühlung“.

• Aktive Messkurve 1 (1/2)

Diese Menüleiste zeigt die gewählte Kühlkurve und es ist möglich, zwischen zwei unterschiedlichen Kühlkurven pro Heizkreis zu wählen.

• Kopiere von 1 (2)

Die Funktion „Kopiere von....“ ist praktisch, wenn Sie zwei unterschiedliche Kühlkurvendiagramme erstellt haben, jedoch für ein Diagramm dasselbe Erscheinungsbild wie für das andere Diagramm wünschen, um dann Änderungen vorzunehmen.

Beispiel: Wenn Kühlkurve 1 als „aktive Kurve“ gewählt wurde, erhält die Kühlkurve 1 dasselbe Erscheinungsbild wie die Kühlkurve 2, indem Sie die Zeile „Kopiere von 2“ wählen und auf „OK“ drücken. Die Menüleiste kann nicht gewählt werden (und ist ausgegraut), wenn die Kühlkurven 1 und 2 dieselben Werte enthalten (die Diagramme sind identisch).

• Reset Kurve


Setzt die aktive Kühlkurve auf die werkseitig eingestellte Kurve zurück.



Menü „Fachmann/Einstellungen/Kühlung/Kühlkurve/Einst. Kühlkurve“.




Menü „Fachmann/Einstellungen/Kühlung/Kühlkurve/Einst. Kühlkurve“.



Menü „Fachmann/Einstellungen/Kühlung/Kühlkurve/Feinabstimmung“.

i Die angegebenen Minimal- und Maximalwerte des Kühlvorlaufs definieren den Betriebsbereich der Anlage (das helle Feld zwischen den grauen Bereichen im Untermenü „Einst. Kühlkurve“).

Beispiel Kühlkurve



Menü „Fachmann/Einstellungen/Kühlung/Kühlkurve/Feinabstimmung“.

Einstellung	
Menü "Einst. Kühlkurve"	"Beispiel Kühlkurve"
(1) Kühlung Zu ab Außentemp. °C	20
(2) Max. Vorlauf °C	20
(3) Min. Vorlauf °C	18
(4) Min. Flow Temp Kühlung °C (Codierte Einstellungen)	16

1.1.1 Einstellungen, Leistungsbegrenzung

Die Leistungsbegrenzung kann beispielsweise verwendet werden, wenn der Betreiber des Stromnetzes die Kontrolle über die Stromnetzlast benötigt. Die Funktion kann die Betriebsleistung des Kompressors und des Heizpatrons begrenzen.

Drücken Sie im Menü „Fachmann/Definieren/Kommunikation/Leistungsbegrenzung“ in der Menüleiste „Leistungsbegrenzung“ auf „OK“.

Modus Blockierung (Blockierung/Begrenzung/Aus)

Wählen Sie „Blockierung“, wenn sowohl der Start der Wärmepumpe als auch der Start der Zusatzheizung blockiert werden sollen.

Wählen Sie die Option „Begrenzung“, wenn die Betriebsleistung des Heizkreises begrenzt werden soll. Stellen Sie anschließend den Grenzwert und den Offset ein.

Grenzwert (kW) 4.2 (1.0...100.0)

Wählen Sie den Maximalwert der Betriebsleistung, der vom Heizkreis nicht überschritten werden darf.

Offset (kW) 0.2 (0.0...10.0)

Abzug vom Grenzwert zusätzlich zur Betriebsleistung des Kompressors und des Heizpatrons.

Leistungsspitze zulassen Ja (Ja/Nein)

Geben Sie im Menü „Fachmann/Service/Codierte Einstellungen/Code“ den Code „4003“ ein, um das Menüelement „Leistungsspitze zulassen“ anzuzeigen.

Wählen Sie „Ja“ aus, wenn die Wärmepumpe während der Inbetriebsetzung für eine kurze Zeit den eingestellten Grenzwert überschreiten darf.

Gilt nur für modulierende Wärmepumpen.

Zeitplan Aus/Ein/Werkseinst. laden

Im Zeitplan werden die Zeiträume festgelegt, in denen die Leistungsbegrenzung an Wochentagen aktiv bzw. inaktiv sein soll. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Zeitplan“.



Menü: „Fachmann/Einstellungen/Kommunikation/Leistungsbegrenzung“.



EcoLogic L/M und EcoPart i600M müssen die Programmversion 2025-02-06 oder höher aufweisen.

7.9.10 Einstellungen Kommunikation

Hier können Einstellungen für die Gerätesteuerung über ein Steuersystem vorgenommen werden.

7.9.10.1 Einstellungen Ethernet

DHCP Ja (Ja/Nein)

„Ja“ ermöglicht die automatische Verbindung mit dem Netzwerk.

Bei „Nein“ müssen benutzerdefinierte Router-einstellungen (IP-Adresse, Netmask und Gateway) sowie DNS-Einstellungen vorgenommen werden.

Auto DNS Ja (Ja/Nein)


Bei „Ja“ gelten die Standardeinstellungen der DNS-Server. Bei „Nein“ müssen benutzerdefinierte DNS-Einstellungen vorgenommen werden.

SNTP-Server

Option für benutzerdefinierte Einstellungen der SNTP-Server.

Verbindungsgeschwindigkeit 100mbit

Hier wird die Verbindungsgeschwindigkeit eingegeben. Die werkseitig eingestellte Verbindungsgeschwindigkeit beträgt 100 mbit/s.

 Weitere Informationen zum Anschluss eines Ethernet-Kabels finden Sie im Kapitel „Fachmann, Kommunikation“ in diesem Handbuch.

7.9.10.2 Einstellungen BMS

MB-Adresse 1 (1...255)

Einstellbar: 1-255.

Baudrate 9600 (9600/19200)

Mögliche Einstellungen: „9600“ oder „19200“.

Parität gerade (gerade/ungerade/keine)

Mögliche Einstellungen: „gerade“, „ungerade“ oder „keine“.

Stopp-Bit 1 (1/2)

Mögliche Einstellungen: 1 oder 2.


Modbus TCP-Port 502 (1...32767)

Diese Menüleiste erscheint, wenn in der Zeile „Ethernet“ des Menüs „Fachmann/Definieren/Fernsteuerung“ die Option „Modbus TCP“ festgelegt wurde.


7.9.10.3 myUplink

In diesem Menü erfolgt die Koppelung mit der myUplink-App. Den Verbindungsstring mit „Erhalte Verbindungszeichenfolge“ aufrufen und mit „OK“ bestätigen. Die Menüleiste kann angeklickt werden, wenn der Bildschirm mit dem Server verbunden ist. In der App: Den QR-Code scannen oder Werte für „Seriell“ und „Verbindungszeichenfolge“ eingeben.


Die Menüpunkte „Benutzer entfernen“ und/oder „Servicepartner entfernen“ wählen, um diese Konten vom System zu trennen. Mit OK bestätigen.



Menü: „Fachmann/Einstellungen/Kommunikation“.



Menü: „Fachmann/Einstellungen/Kommunikation/Internet“.



Menü: „Fachmann/Einstellungen/Kommunikation/BMS“.



Menü: „Fachmann/Einstellungen/Kommunikation/myUplink“.

7.9.10.4 Einstellungen Strompreise

Stellen Sie sicher, dass „myUplink“ im Menü „Def. Kommunikation“ ausgewählt ist.

Wählen Sie im Menü „Fachmann/Einstellungen/Kommunikation“ die Option „Strompreise“ aus, um zur Option „Einst. Strompreise“ zu gelangen.

Preiskontrolle Ein/Aus

Wählen Sie „Ein“, um die weiteren Elemente des Displaymenüs „Einst. Strompreise“ anzuzeigen.

Regionen SE01/SE02/SE03/SE04

Wählen Sie in der Zeile „Regionen“ die Option „OK“. Wenn für das ausgewählte Land „Regionen“ definiert sind (siehe Menü „Fachmann/Display/Land“), werden hier die Preisregionen für das Land angezeigt. Andernfalls wird „Keine Regionen möglich“ angezeigt. In diesem Beispiel werden schwedische Preisregionen angezeigt.

Dynamisch Ja/Nein

„Ja“ bedeutet, dass die Strompreise nach Preisalgorithmen berechnet werden, die die Preiskategorien definieren („Hoch“, „Mittel“ und „Niedrig“).

Klicken Sie in der Zeile „Vorschau Daten“ auf „OK“, um ein Diagramm der für den ausgewählten Zeitraum berechneten Strompreise anzuzeigen („Tage in Berechnung“).

Sie können das Diagramm auch anzeigen, indem Sie im Hauptmenü „Betrieb“ auf das Symbol „Strompreise“ klicken (siehe Abschnitt „Betrieb“).

Grenzwert hoch

Legen Sie den Grenzwert fest, ab dem der Strompreis als „Hoch“ definiert wird (im Beispiel ist der Grenzwert 3,50 SEK). Dieser kann zusammen mit der dynamischen Preisberechnung verwendet werden, um eine andere „hohe“ Preisspanne als die dynamisch berechnete Preisspanne zu definieren.

Bei als „Hoch“ definierten Preisen wird die Funktion „SmartGrid Blockierung“ aktiviert.

Grenzwert niedrig

Legen Sie den Grenzwert fest, unter dem der Strompreis als „Niedrig“ definiert wird (im Beispiel ist der Grenzwert 1,50 SEK). Dieser kann zusammen mit der dynamischen Preisberechnung verwendet werden, um eine andere „niedrige“ Preisspanne als die dynamisch berechnete Preisspanne zu definieren.

Bei als „Niedrig“ definierten Preisen wird die Funktion „SmartGrid Niedertarif“ aktiviert.

Standard Hoch/Mittel/Niedrig

Wählen Sie die Preiskategorie aus, die angewendet werden soll, wenn keine Preise abgerufen werden können.

Einst. Strompreise	
Preiskontrolle	Ein
Regionen	
Dynamisch	Ja
Grenzwert hoch	SEK + 0 0 0 3 .5 0 0 0
Grenzwert niedrig	SEK + 0 0 0 1 .5 0 0 0
Standard	Hoch
Tage in Berechnung	10
Vorschau Daten	
Offset %	0
Breite %	50

Menü: „Fachmann/Einstellungen/Kommunikation/Strompreise“, wobei „Fachmann/Definieren/Kommunikation/myUplink:ja“ ausgewählt ist

Regionen	
SE01	
SE02	
SE03	
SE04	

Menü: „Fachmann/Einstellungen/Kommunikation/Strompreise/Regionen“, wobei „Fachmann/Definieren/Kommunikation/myUplink:ja“ ausgewählt ist

i Weitere Informationen und Beispiele für Intelligente Strompreiskontrolle/SmartGrid auf der Webseite: www.ctc-heating.com/Products/Download finden.

Tage in Berechnung**1...10**

Wählen Sie die Anzahl der Tage aus, die für die dynamische Berechnung des Strompreises verwendet wird. Da die dynamische Berechnung auf dem Durchschnittspreis pro Tag basiert, führt eine höhere Anzahl von Tagen zu einem stabileren und zuverlässigeren Wert.

Siehe auch Abschnitt „Beispiel: Strompreiseinstellungen“.

Vorschau Daten

Klicken Sie auf „Vorschau Daten“, um die Strompreise während des ausgewählten Zeitraums grafisch anzuzeigen.

Offset %**0 (0...100)**

Geben Sie im Menü „Fachmann/Service/Codierte Einstellungen/Code“ den Code „4003“ ein, um das Menüelement „Offset %“ anzuzeigen.

„Offset“ ist die Grenze zwischen der als „Hoch“ und „Mittel“ definierten Preisspanne. Der Wert basiert auf dem Durchschnittspreis der für die Berechnung verwendeten Anzahl von Tagen.


Siehe auch Abschnitt „Beispiel: Strompreiseinstellungen“.

Breite %**50 (0...200)**


Geben Sie im Menü „Fachmann/Service/Codierte Einstellungen/Code“ den Code „4003“ ein, um das Menüelement „Breite %“ anzuzeigen.

„Breite“ ist die vertikale Preisspanne, innerhalb der der Strompreis als „Mittel“ gilt.

Siehe auch Abschnitt „Beispiel: Strompreiseinstellungen“.



Menü: „Fachmann/Einstellungen/Kommunikation/Strompreise/Vorschau Daten“



Menü: „Fachmann/Service/Codierte Einstellungen/Code“

7.9.11 Einstellungen, Lüftung/EcoVent

Hier werden die Einstellungen für das Lüftungsprodukt CTC EcoVent vorgenommen.

Weitere Informationen finden Sie in der „Installations- und Wartungsanleitung von CTC EcoVent“.


7.9.12 Einstellungen, Stromfühler

Die Menüleiste wird angezeigt, wenn „Stromfühler“ im Menü „Fachmann/Definieren/ Stromfühler “ definiert wurde.

Geben Sie im Menü die Phasen (L1, L2 und L3) an, mit denen die Stromfühler verbunden wurden.

Unten links wird auf dem Bildschirm solange „ungültige Konfiguration“ angezeigt, bis L1, L2 und L3 mit den drei Stromfühlern verbunden sind.

Beim Aktivieren der Funktion „Auto-Konfiguration Stromsensoren“ ist es wichtig, dass Sie alle Geräte im Haus ausgeschaltet haben, die viel Strom verbrauchen. Vergewissern Sie sich außerdem, dass der Unterstützungsthermostat ausgeschaltet ist.



Menü: „Fachmann/Einstellungen/Stromfühler“.



Menü: „Fachmann/Einstellungen/Stromsensoren/Auto-konfig. Stromsensoren“.

7.9.13 Einstellungen, Rundsteuerung, Zeitplan

Die Rundsteuerung kann von einem Energieversorger angeschlossen werden, damit Geräte mit hohem Stromverbrauch kurzzeitig vom Netz getrennt werden können. Bei aktivierter Rundsteuerung sind der Kompressor und die elektrische Leistung gesperrt.

Diese Menüleiste erscheint, wenn für die „Rundsteuerung“ ein Zeitplan erstellt wurde.

Wenn der entsprechende Fernsteuerungseingang aktiviert wurde, kann die „Rundsteuerung“ auch ferngesteuert werden.

Weitere Informationen zur Festlegung der Planung finden Sie hier:

- Kapitel „Zeitplan“.
- Abschnitt „Def. Fernsteuerung“ im Kapitel „Fachmann/Definieren“ zur Einrichtung der Fernsteuerung.



Menü: „Fachmann/Einstellungen/Rundsteuerung“.

7.9.14 Einstellungen SmartGrid Zeitplan

In diesem Menü werden die Zeiten an den Wochentagen festgelegt, zu denen „SmartGrid“ aktiviert werden soll. Dieser Plan gilt in jeder Woche.

Mit „SmartGrid“ kann eine Funktion blockiert („SG Blockierung“) oder ein Temperaturanstieg zu Zeiten realisiert werden, in denen der Energiepreis niedrig ist („SG Niedertarif“) oder („SG Überkapazität“).

Im Modus „SG Normal“ können Sie die SmartGrid-Einstellungen an bestimmten Tagen oder zu bestimmten Uhrzeiten auf einfache Weise ändern.

Die Menüleiste „SmartGrid Zeitplan“ erscheint, wenn in der Zeile „SmartGrid A“ ein Zeitplan erstellt wurde.

Weitere Informationen finden Sie hier:

- Kapitel „Zeitplan“.
- Kapitel „Fachmann/Definieren/Fernsteuerung“ zur Einrichtung von SmartGrid.



Menü: „Fachmann/Einstellungen SmartGrid Zeitplan“.

7.9.15 Einstellungen speichern

Benutzerdefinierte Einstellungen können in der „Bank“ 1-3 und auf einem USB-Speichergerät gesichert werden. Die Zeile „USB“ ist ausgegraut, bis ein USB-Laufwerk installiert wurde. Die Zeilen zeigen Datum und Uhrzeit der gespeicherten Einstellungen an.

Zum Bestätigen drücken Sie „OK“.

7.9.16 Einstellungen laden

Die gespeicherten Einstellungen können aufgerufen werden.

Mit OK bestätigen.

7.9.17 Werkseinstellungen laden

Das Produkt wird mit werksseitig eingestellten Werten geliefert. In „Bank“ 1-3 gespeicherte Einstellungen werden gelöscht, sobald die Werkseinstellungen wiederhergestellt sind. Die angewählte Sprache wird wiederhergestellt.

Zum Bestätigen drücken Sie „OK“.




Menü: „Fachmann/Einstellungen/Meine Einstellungen laden“.



7.10 Definieren

In den Menüs „Definieren“ werden die Komponenten und Subsysteme des Systems aufgeführt.



Menü: „Fachmann/Definieren“.

7.10.1 Def. Systemtyp

Systemtyp 2 (1/2/3/4/5/6)

Wählen Sie „Systemtyp“ 1-6. Weitere Informationen über die sechs Systemtypen sind dem Kapitel „Rohrinstallation“ zu entnehmen.

Zusatzheizung (E1) Ja (Ja/Nein)

Geben Sie hier an, ob eine Zusatzheizung (E1) angeschlossen ist.

Die Menüleiste erscheint, wenn „Systemtyp“ 2, 3, 4 oder 5 eingerichtet wurde.

Beachten Sie, dass bei Verwendung von E1 in den Systemen 2, 3 und 4 der Heizkreis 2 nicht installiert werden kann, da das Mischventil Y2 zum Zumischen zusätzlicher Wärme verwendet wird.

Beachten Sie auch, dass das EcoLogic „System 5“ über kein Mischventil für die Zusatzheizung (E1) verfügt.

EcoMiniEl (E3) Nein (Ja/Nein)

Geben Sie an, ob EcoMiniEl angeschlossen ist.

Diese Menüleiste erscheint, wenn „Systemtyp“ 2, 3 oder 4 eingerichtet wurde.

Zusatzheizung (E2)* Nein
(Nein/0...10V/0...3 Stufen/0..7 Stufen)

Geben Sie an, ob Zusatzheizung E2 (0-10 V / 0-3 Stufen / 0-7 Stufen) angeschlossen ist.

Diese Menüleiste erscheint, wenn „Systemtyp“ 2, 3 oder 4 eingerichtet wurde.

Wärmepumpe für WW WP1 (WP1/WP1+WP2)

Diese Menüleiste erscheint, wenn „Systemtyp“ 2-6 eingerichtet wurde.

Geben Sie an, ob Wärmepumpe 1 (WP1) oder beide Wärmepumpen (WP1+WP2) für die Warmwasserbereitung zulässig sind.



Menü: „Fachmann/Definieren/Systemtyp“.

Wählen Sie „Systemtyp“ und richten Sie Zusatzheizungen ein.

**Gilt nur für die Ausführung CTC EcoLogic L.*

Wärmepumpe für WW**Ja (Ja/Nein)**

Diese Menüleiste erscheint, wenn „Systemtyp“ 1 eingerichtet wurde.

Wählen Sie „Ja“, wenn bei Status WW die Wärmepumpe im Sommerbetrieb Warmwasser bevorzugen soll.

Volumenstrom bei WW (G1)**Nein (Ja/Nein)**

Wenn „Systemtyp“ 2 oder 3 definiert wurde:

Geben Sie an, ob während der Warmwasserbereitung eine Volumenstrom erforderlich ist. Dieses Menü muss gewählt werden, wenn Pumpe G1 und Bypass-Anschluss vorhanden sind.

Bei „Ja“ findet die Gradminutenberechnung auch während der Warmwasserladung statt.

Bei „Ja“ wird entsprechend den Einstellungen im Menü „Fachmann / Einstellungen / WW-Speicher“ ebenfalls Vorrang zwischen Heizung und Warmwasserbereitung eingeräumt.

Wenn „Systemtyp“ 5 definiert wurde:

Bei „Ja“ wird entsprechend den Einstellungen im Menü „Fachmann / Einstellungen / WW-Speicher“ Vorrang zwischen Heizung und Warmwasserbereitung eingeräumt.

7.10.2 Def. Fernsteuerung

In diesem Kapitel werden alle Funktionen der Fernsteuerung, ihre Einrichtung und ihre Verwendung beschrieben.

Im Menü „Fachmann/Definieren/Fernsteuerung“ wird beschrieben, wie die Fernbedienungseingänge aktiviert werden. Dazu geben Sie einen der drei unten aufgeführten Aktivierungsmodi in der Eingangsspalte des Menüs ein:

- Eine Reihenklemme K22-K23 der Relaisplatine (A2) ist eingeschaltet oder die Reihenklemme K24-K25 ist geschlossen. Zwei 230-V-Eingänge und zwei Niederspannungsanschlüsse sind vorhanden, siehe Tabelle.
- Das drahtlose Zubehör der CTC SmartControl-Serie umfasst Funksensoren und Steuereinheiten, die Signale für Temperatur, Feuchtigkeit und Kohlendioxidgehalt regeln.
- BMS-Steuerung, bei der Steuersignale über die BMS-Schnittstelle übertragen werden.

Wenn eine Funktion an Wochentagen wiederholt aktiviert werden soll, können Sie festlegen, wann diese in einem Zeitplan aktiv bzw. inaktiv sein soll.



Ausschnitt aus dem Menü „Fachmann/Definieren/Fernsteuerung“

Bezeichnung	Position Reihenklemme	Anschlussart
K22	A14 & A25	230V
K23	A24 & A25	230V
K24	G33 & G34	Kleinspannung (<12V)
K25	G73 & G74	Kleinspannung (<12V)

In der Tabelle sind die Fernsteuerungs-Eingänge K22-K25 auf der Relaisplatine angegeben.

7.10.2.1 Einrichten der Fernsteuerung, Beispiel

1. „Eingang“ festlegen

Zunächst wird den fernzusteuern Funktionen jeweils ein Eingang zugewiesen. Dies erfolgt im Menü „Fachmann/Definieren/Fernsteuerung“.

Im Beispiel wird die Reihenklemme K24 als Eingang für „Heizung, Ext. Modus, HK1“ festgelegt.

2. Funktion einrichten.

(standardmäßig offen (NO)/standardmäßig geschlossen (NC))

Legen Sie den Normalmodus für das externe Steuersignal fest: NO oder NC. Für den aktuellen Heizkreis wird diese Einstellung im Menü „Fachmann/Definieren/Heizkreis“ vorgenommen.

Der festgelegte Eingang kann beispielsweise mit einem Umschalter verbunden werden.

Wenn die Schaltfläche bei Verwendung ein Steuersignal auf dem Eingang (Kreis schließt) erzeugt, ist dieser als NO definiert. Beim Schließen des Kreises und Erzeugen eines Steuersignals wird der Heizungsmodus, der in der Zeile „Heizung, Ext. Modus, HK1“ angewählt wurde, im Menü „Einstellungen“ des Heizkreises aktiviert.

3. Einstellen des Heizungsmodus

Im Beispiel wird die ferngesteuerte Funktion „Heizung, Ext. Modus“ in der Zeile „Heizung, Ext. Modus“ auf „Aus“ gesetzt. Diese Einstellung erfolgt im Menü „Fachmann/Einstellungen/Heizkreis“.


In diesem Beispiel ist der normale Heizungsmodus aktiv („Ein“).

Bei geschlossenem Eingang K24 (im Beispiel erzeugt die Multifunktionstaste ein Steuersignal) schaltet der Heizungsmodus um (von „Ein“ auf „Aus“).

Die Heizung ist ausgeschaltet, bis sie wieder startet (Normalmodus „Ein“), indem die Reihenklemme K24 geöffnet wird (kein Signal auf der Reihenklemme).



Menü: „Fachmann/Definieren/Fernsteuerung“.
Die ferngesteuerte Funktion „Heizung Ext Modus HK1“ ist der Reihenklemme „K24“ zugewiesen.



Menü: „Fachmann/Definieren/Heizkreis/Heizkreis 1“.
Der Normalmodus des Fernsteuerungssignals wird in der Zeile „HK1 Heizung Ext. Modus Konfig“ festgelegt.



Menü: „Fachmann/Einstellungen/Heizkreis/Heizkreis 1“.
Fernsteuerung „Aus“ wird bei Schließung der Reihenklemme K24 aktiviert.

Reihenklemme geöffnet = Heizbetrieb „Ein“ (in diesem Beispiel).
Reihenklemme geschlossen = Heizbetrieb „Aus“ (in diesem Beispiel).

7.10.2.2 Funktionen der Fernsteuerung

Im Menü „Fachmann/Definieren/Fernsteuerung“ werden Eingänge für fernzusteuende Funktionen festgelegt:

- Reihenklemmen K22, K23, K24, K25.
- drahtloses-Zubehör der Baureihe SmartControl (Kanal 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, ... bis 7B).
- BMS Digitaleingang 0-7. Geben Sie einen Wert zwischen 0 und 255 an. Damit die Einstellung dauerhaft gilt, müssen Sie den Wert binnen einer halben Stunde erneut eingeben.

Ethernet (Modbus TCP/Aus)

Wenn die Option „Ja“ ausgewählt wird, wird die gesamte externe Steuerung der Wärmepumpe abgeschaltet. Die Zeitplaneinstellungen sind davon nicht betroffen.

Ext. Kontr. deaktiviert (Ja/Nein)

Informationen zu den Einstellungen des Anschlusses Modbus TCP-Port finden Sie im Abschnitt „Kommunikation“ im Kapitel „Fachmann/Einstellungen“.

HK1- Nachtabsenkung*

Mit der „Nachtabsenkung“ kann beispielsweise die Innentemperatur in der Nacht oder während der Arbeitszeit abgesenkt werden.

Im Menü „Fachmann/Definieren/Fernsteuerung“

- geben Sie einen „Eingang“ für die fernzusteuende Funktion an.

Im Menü „Fachmann/Definieren/Heizkreis“:

- legen Sie den Normalmodus für das externe Steuersignal (standardmäßig offen (NO) / standardmäßig geschlossen (NC)) fest.

Das Zeitplan wird im Menü „Heizung/Kühlung“ erstellt. Weitere Informationen siehe Abschnitt „Nachtabsenkungstemperatur“ im Kapitel „Heizung/Kühlung“.

HK1- Heizbetrieb, ext.*

Die Umschaltung zwischen Heizsaison und Sommersaison kann bei einer bestimmten Außentemperatur (Auto) erfolgen; die Heizung kann jedoch auch dauerhaft ein- oder ausgeschaltet sein.

Im Menü „Fachmann/Definieren/Fernsteuerung“

- geben Sie einen „Eingang“ für die fernzusteuende Funktion an.

Im Menü „Fachmann/Definieren/Heizkreis“:

- legen Sie den Normalmodus für das externe Steuersignal (standardmäßig offen (NO) / standardmäßig geschlossen (NC)) fest.

Im Menü „Fachmann/Einstellungen/Heizkreis“

- legen Sie in der Zeile „Heizung ext. Modus“ den Modus der Fernsteuerung („Ein“, „Aus“ oder „Auto“) fest.
- Zugriff auf die Programmierung erhalten Sie über die Zeile „Heizung Modus, Zeitplan“.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Heizkreis“, Kapitel „Fachmann/Einstellungen“. Lesen Sie dazu auch das Kapitel „Heizeinstellungen für Ihr Zuhause“.



Ausschnitt aus dem Menü „Fachmann/Definieren/Fernsteuerung“
Hier werden „Eingang“ und „Zeitplan“ festgelegt.



Menü: „Fachmann/Einstellungen/Heizkreis“
In der Menüleiste „Heizung Modus, ext“ wird die Fernsteuerung für den Heizkreis festgelegt.
Zugriff auf das Zeitplan erhalten Sie über die Menüleiste „Heizung Zeitplan“.

**Die Anzahl der Heizkreise oder Wärmepumpen, die an das System angeschlossen werden können, hängt von der Steuerung ab.*

HK1- Programm Eco/Normal/Komfort/Eigene Einstellung)

Die Programmfunktionen „Eco“, „Normalbetrieb“ „Komfort“ und „Eigene Einstellungen“ können dazu verwendet werden, die Raumtemperatur für eine gewisse Zeitdauer zu ändern.

Im Menü „Fachmann/Definieren/Fernsteuerung“

- geben Sie einen „Eingang“ für die fernzusteuende Funktion an.

Im Menü „Fachmann/Definieren/Heizkreis“

- legen Sie den Normalmodus für das externe Steuersignal (standardmäßig offen (NO)/ standardmäßig geschlossen (NC)) fest.

Das Zeitplan wird im Menü „Heizung/Kühlung/ Programm“ eingestellt.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Heizprogramm“ des Kapitels „Heizung/Kühlung“.

HK1 Nachtreduz. ext. Konfig.	Kein
HK1 Heizmodus ext. Konfig.	Kein
Eco-Programm ext. Konfig.	Kein
Normal-Programm ext. Konfig.	Kein
Komfort-Programm ext. Konfig.	Kein
Eigeneinst-Programm ext. Konfig.	Kein

Menü „Fachmann/Definieren/Heizkreis“.

In den Menüleisten „Programm Eco / Normal / Komfort / Eigene Einstellungen ...“ wird der Normalbetriebs-Modus durch das externe Steuersignal („Schließer (NO)“ oder „Öffner (NC)“) angezeigt.

Estrichprogramm

Estrichprogramm für neu errichtete Gebäude.

Im Menü „Fachmann/Definieren/Fernsteuerung“

- geben Sie einen „Zeitplan“ (Aus/1...20) für die fernzusteuende Funktion an.

Weitere Informationen und Einstellung der Funktion siehe Abschnitt „Estrichprogramm“ im Kapitel „Einstellungen/ Heizkreis“.

Extra Warmwasser

Bei Aktivierung startet die Bereitung von zusätzlichem Warmwasser. Nach der Deaktivierung wird 30 Minuten lang weiter zusätzliches Warmwasser bereitet. Die Einstellung der „Abschalttemperatur“ für zusätzliches Warmwasser erfolgt im Menü „Fachmann/Einstellungen/ WW-Speicher/Programm WW“.

Im Menü „Fachmann/Definieren/Fernsteuerung“


- geben Sie einen „Eingang“ für die fernzusteuende Funktion an.

Im Menü „Fachmann/Definieren/WW-Speicher“


- legen Sie den Normalmodus für das externe Steuersignal (standardmäßig offen (NO) / standardmäßig geschlossen (NC)) fest.

Wenn die Bereitung von zusätzlichem Warmwasser sofort beginnen soll, dann kann dies ebenfalls im Menü „Warmwasser“ eingestellt werden. Auch das Zeitplan für zusätzliches Warmwasser erfolgt in diesem Menü.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Extra Warmwasser“, Kapitel „Warmwasser“.



Menü: „Fachmann/Definieren/WW-Speicher“ In der Menüleiste „Extra WW ext. Konfig.“ wird der Normalmodus für das externe Steuersignal festgelegt („standardmäßig offen (NO)“ oder „standardmäßig geschlossen (NC)“).



Einstellung von „Extra Warmwasser“ im Menü „Warmwasser“.

Block. Kühlung

Im Menü „Fachmann/Definieren/Fernsteuerung“

- geben Sie einen „Eingang“ für die fernzusteuende Funktion an.


Im Menü „Fachmann/Definieren/Kühlung“

- legen Sie den Normalmodus für das externe Steuersignal (standardmäßig offen (NO) / standardmäßig geschlossen (NC)) fest.

Im Menü „Fachmann/Einstellungen/Kühlung“

- setzen Sie in der Zeile „Ext. Block. Kühlung“ die „Fernsteuerung“ auf „Ja“.
- Zugriff auf die Programmierung erhalten Sie über die Zeile „Block. ext. Kühlung, Zeit“.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Kühlung“, Kapitel „Fachmann/Einstellungen“.



Menü: „Fachmann/Definieren/Kühlung“

In der Menüleiste „Block. Kühlung ext. Konfig.“ wird der Normalmodus für das externe Steuersignal festgelegt („standardmäßig offen (NO)“ oder „standardmäßig geschlossen (NC)“).

Block. Pool

Mit dieser Funktion wird die Poolheizung blockiert.

Im Menü „Fachmann/Definieren/Fernsteuerung“

- geben Sie einen „Eingang“ für die fernzusteuende Funktion an.


Im Menü „Fachmann/Definieren/Pool“

- legen Sie den Normalmodus für das externe Steuersignal (standardmäßig offen (NO) / standardmäßig geschlossen (NC)) fest.

Im Menü „Fachmann/Einstellungen/Pool“

- setzen Sie in der Zeile „Block. Pool“ die „Fernsteuerung“ auf „Ein“.
- Zugriff auf die Programmierung erhalten Sie über die Zeile „Block. Pool Zeitplan“.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Pool“, Kapitel „Fachmann/Einstellungen“.



Menü: „Fachmann/Definieren/Pool“

Im Menü „Fachmann/Definieren/Pool“ wird der Modus „Normal“ für das externe Steuersignal (standardmäßig offen (NO) / standardmäßig geschlossen (NC)) festgelegt.

Tarif EL)

Mit dieser Funktion wird die Elektrozusatzheizung zu Zeiten blockiert, wenn der Stromtarif hoch ist.

Im Menü „Fachmann/Definieren/Fernsteuerung“

- geben Sie einen „Eingang“ für die fernzusteuende Funktion an.

Im Menü „Fachmann/Einstellungen/Zusatzheizungen“


- setzen Sie in der Reihe „Tarif EL“ die „Fernsteuerung“ auf „Ja“.
- Zugriff auf die Programmierung erhalten Sie über die Zeile „Tarif EL“.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Zusatzheizungen/Tarif EL“, Kapitel „Fachmann/Einstellungen“.



Menü: „Fachmann/Einstellungen/Pool“

Aktivieren Sie diese Funktion über ein externes Steuersignal oder ein Zeitplan.



Menü: „Fachmann/Einstellungen/Zusatzheizungen“

Richten Sie „Tarif EL“ über ein externes Steuersignal oder ein Zeitplan ein.

Umlauf

Die Umlaufanlage kann von einem Energieversorger angeschlossen werden, damit Geräte mit hohem Stromverbrauch kurzzeitig vom Netz getrennt werden können. Bei aktivierter Umlaufanlage sind der Kompressor und die elektrische Leistung gesperrt.

Im Menü „Fachmann/Definieren/Fernsteuerung“

- geben Sie einen „Eingang“ für die fernzusteuende Funktion an.

Im Menü „Fachmann/Einstellungen“

- erhalten Sie über die Zeile „Umlaufanlage“ Zugriff auf die Programmierung.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Heizkreis“, Kapitel „Fachmann/Einstellungen“.

Stromfühler

Rundsteuerung Zeitplan

SmartGrid Zeitplan

Menü: Fachmann/Einstellungen Erstellen Sie ein Zeitplans „Umlaufanlage“.

Warmwasser-Zirkulation

Diese Funktion ermöglicht die Warmwasserzirkulation in den Rohren zwischen den Wasserhähnen und dem Warmwasserspeicher, damit die entsprechende Wassertemperatur beim Öffnen der Hähne sichergestellt ist.

Im Menü „Fachmann/Definieren/Fernsteuerung“

- geben Sie einen „Eingang“ für die fernzusteuende Funktion an.

Im Menü „Fachmann/Definieren/WW-Speicher“

- legen Sie in der Zeile „WW-Zirkulation ext. Konfig.“ den Normalmodus für das externe Steuersignal (standardmäßig offen (NO) / standardmäßig geschlossen (NC) fest.

Im Menü „Fachmann/Einstellungen/WW-Speicher“

- erhalten Sie über die Zeile „WW-Zirkulation Zeitplan“ Zugriff auf die Programmierung.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Warmwasserspeicher“, Kapitel „Fachmann/Einstellungen“.



Menü: „Fachmann/Definieren/WW-Speicher“
Legen Sie für das externe Steuersignal einen Normalmodus (standardmäßig offen (NO) oder standardmäßig geschlossen (NC)) fest.

Stopp WW-Diff max. °C	3
Betriebszeit WW-Zirk. (Min.)	4
Periodenzeit WW-Zirk. (Min.)	15
Diff. Start ext. WW-Speicher	5

Menü: „Fachmann/Einstellungen/WW-Speicher“
Erstellen Sie ein Zeitplans „WW-Zirkulation“.

Pufferspeicher

Mit dem Pufferspeicher kann die Temperatur im Heizkreis relativ konstant gehalten werden.

Im Menü „Fachmann/Definieren/Fernsteuerung“

- geben Sie einen „Eingang“ für die fernzusteuende Funktion an.


Im Menü „Fachmann/Definieren/Pufferspeicher“

- legen Sie in der Zeile „Pufferspeicher ext. Konfig.“ den Normalmodus für das externe Steuersignal (standardmäßig offen (NO) / standardmäßig geschlossen (NC) fest.

Im Menü „Fachmann/Einstellungen/Pufferspeicher“

- erhalten Sie über die Zeile „Pufferspeicher Zeitplan“ Zugriff auf die Programmierung.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Pufferspeicher“, Kapitel „Fachmann/Einstellungen“.



Menü: „Fachmann/Definieren/Pufferspeicher“
Normalmodus für das externe Steuersignal (standardmäßig offen (NO) / standardmäßig geschlossen (NC)).



Menü: „Fachmann/Einstellungen/Pufferspeicher“
Aktivieren Sie diese Funktion über ein externes Steuersignal oder ein Zeitplan.

Strömungswächter


Der Strömungswächter sendet eine Störmeldung an die Wärmepumpe.

Im Menü „Fachmann/Definieren/Fernsteuerung“

- geben Sie einen „Eingang“ für die fernzusteuende Funktion an.

Im Menü „Fachmann/Definieren/Wärmepumpe“

- legen Sie in der Zeile „Strömungswächter“ den Normalmodus für das externe Steuersignal (standardmäßig offen (NO) / standardmäßig geschlossen (NC) fest.



Menü: „Fachmann/Definieren/Wärmepumpe“.
Normalmodus für das externe Steuersignal (standardmäßig offen (NO) / standardmäßig geschlossen (NC)).

SmartGrid A / SmartGrid B

Im Menü „Fachmann/Definieren/Fernsteuerung“

- geben Sie einen „Eingang“ für die fernzusteuende Funktion an.

Es gibt drei SmartGrid-Funktionen:

- SmartGrid Niedertarif
- SmartGrid Überkapazität
- SmartGrid Blockierung

Beispiel für „SmartGrid Niedertarif“ bei Poolheizung

In diesem Beispiel wurden die Reihenklemmen K22 bzw. K23 „SmartGrid A“ und „SmartGrid B“ zugewiesen. Darüber hinaus wird SmartGrid A das „Zeitplan 1“ zugewiesen.

Entsprechend den Einstellungen im Menü „Einst. Pool“ wird der Pool-Sollwert um 5 °C erhöht, wenn der Strompreis niedrig ist (sofern die Funktion „SmartGrid Niedertarif“ aktiviert ist). Wenn der Strompreis hoch ist, wird der Sollwert um 10 °C gesenkt (sofern die Funktion „SmartGrid Blockierung“ aktiviert ist).

Die SmartGrid-Funktionen können je nach Systemkonfiguration bzw. Wärmepumpenmodell für den Heizkreis einschließlich der Heizprogramme Eco/Komfort/ Benutzer-Modus, Wärmepumpe, Zusatzheizung, Kühlung, Swimmingpool, DHW-Behälter, Pufferspeicher und Oberer* und Unterer* Behälter eingestellt werden.

Heizkreis 1-*

- SmartGrid Blockierung (Aus/Ein)
- SmartGrid Niedertarif °C (Aus/1...5 °C)
- SmartGrid Überkapazität °C (Aus/1...5 °C)

Heizungsprogramm

-Komfort:

- SmartGrid Niedertarif °C (Aus/Ein)
- SmartGrid Überkapazität °C (Aus/Ein)

-Eigene Einstellungen:

- SmartGrid Niedertarif °C (Aus/Ein)
- SmartGrid Überkapazität °C (Aus/Ein)
- SmartGrid Blockierung (Aus/Ein)

-Eco:

- SmartGrid Blockierung (Aus/Ein)



Menü: „Fachmann/Einstellungen/Pool“
Die Pooltemperatur steigt um 5 °C, wenn SmartGrid Niedertarif aktiviert ist.



Menü „Fachmann/Definieren/Heizkreis/Heizkreis 1/Programm/ Komfort“.

**Die Anzahl der möglichen Heizkreise oder Wärmepumpen, die an das System angeschlossen werden können, hängt von der Steuerung ab.*

Wärmepumpe*

- SmartGrid block. WP (Ja/Nein)

Zusätzliche Wärme/Elektrische Heizung

- SmartGrid block. EL (Ja/Nein)
- SmartGrid block. Mischventil (Ja/Nein)

Kühlung

- SmartGrid Niedertarif °C (Aus/1...5 °C)
- SmartGrid Überkapazität °C (Aus/1...5 °C)

Pool

- SmartGrid Blockierung °C (Aus/-1...-50 °C)
- SmartGrid Niedertarif °C (Aus/1...50 °C)
- SmartGrid Überkapazität °C (Aus/1...50 °C)

WW-Speicher/ Unterer Speicher / Oberer Speicher

- SmartGrid Blockierung °C (Aus/-1...-50 °C)
- SmartGrid Niedertarif °C (Aus/1...30 °C)
- SmartGrid Überkapazität °C (Aus/1...30 °C)

Pufferspeicher

- SmartGrid Niedertarif °C (Aus/1...30 °C)
- SmartGrid Überkapazität °C (Aus/1...30 °C)

SmartGrid-Funktionen werden durch Aktivierung der SmartGrid-Eingänge zugeschaltet; siehe dazu die Tabelle rechts.

Wie im Beispiel dargestellt wird SmartGrid „SG Niedertarif“ zugeschaltet, indem Reihenklemme K23 an die Stromversorgung angeschlossen wird und Reihenklemme K22 nicht verändert wird.

Die Zunahme der Pooltemperatur bei Aktivierung von „SG Niedertarif“ wird im Menü „Einstellungen Pool“ eingestellt, siehe Beispiel.

Für eine Aktivierung von SmartGrid in Intervallen kann man auch ein Zeitplan erstellen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Zeitplan“.

K22 (SG A)	K23 (SG B)	Funktion
offen	offen	Normal
offen	geschlossen	Niedertarif
geschlossen	geschlossen	Überkapazität
geschlossen	offen	Blockierung



Das Zeitplan startet an den angegebenen Tagen um 22:30.

**Lüftung Reduziert/Lüftung Normal/Lüftung Erhöht/
Lüftung eigene Einst./Lüftung unbelegt**

Bei einem Signal am Eingang der Fernsteuerung für die entsprechende Lüftungsfunktion läuft der gewählte Lüftungsmodus eine halbe Stunde lang.

Im Menü „Fachmann/Definieren/Fernsteuerung“

- einen „Eingang“ für die aktuellen Lüftungsfunktionen angeben.

Klicken Sie auf das Symbol „Lüftung“ im Startmenü und Sie gelangen zum Menü „Lüftung“, wo Sie Einstellungen für die Lüftung vornehmen können. Von dort aus können Sie auch auf das Zeitplan zugreifen. Für „Lüftung unbelegt“ kann jedoch kein Zeitplan erstellt werden.

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zur Anlage CTC EcoVent.

Tarif WP (1-*)

Mit dieser Funktion wird die Wärmepumpe zu Zeiten blockiert, in denen der Stromtarif hoch ist.

Im Menü „Fachmann/Definieren/Fernsteuerung“

- geben Sie einen „Eingang“ für die fernzusteuende Funktion an.

Im Menü „Fachmann/Definieren/Wärmepumpe“

- legen Sie in der Zeile „Tarif WP ext. Konfig.“ den Normalmodus für das externe Steuersignal (standardmäßig offen (NO) / standardmäßig geschlossen (NC)) fest.

Im Menü „Fachmann/Einstellungen/Wärmepumpe/Wärmepumpe (1-)*“

- stellen Sie „Tarif, WP“ auf „Ein“.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Wärmepumpe“, Kapitel „Fachmann/Einstellungen“.



Menü: „Fachmann/Definieren/Wärmepumpe“.
Für „Tarif WW ext. konfig“ wird Modus „Normal“ für das externe Steuersignal (standardmäßig offen (NO) / standardmäßig geschlossen (NC)) festgelegt.

WP Geräuschkämmung (1-*)

Mit dieser Funktion kann die Kompressordrehzahl gedrosselt und damit der Schallpegel reduziert werden.

Im Menü „Fachmann/Definieren/Fernsteuerung“

- geben Sie einen „Eingang“ für die fernzusteuende Funktion an.

Im Menü „Fachmann/Definieren/Wärmepumpe“

- legen Sie in der Zeile „Geräuschkämm. ext. Konfig.“ den Normalmodus für das externe Steuersignal (standardmäßig offen (NO)/ standardmäßig geschlossen (NC)) fest.

Im Menü „Fachmann/Einstellungen/Wärmepumpe/Wärmepumpe 1*“

- in der Zeile „Ext. Geräuschkämm. RPS“ legen Sie die für die Fernsteuerung geltenden Kompressordrehzahl fest.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Wärmepumpe“, Kapitel „Fachmann/Einstellungen“.



Menü: „Fachmann/Definieren/Wärmepumpe“.
Für „Geräuschkämm. ext. Konfig.“ wird der Modus „Normal“ für das externe Steuersignal (standardmäßig offen (NO)/standardmäßig geschlossen (NC)) festgelegt.

**Die Anzahl der möglichen Heizkreise oder Wärmepumpen, die an das System angeschlossen werden können, hängt von der Steuerung ab.*

WP Silent Modus (1-*)

Mit dieser Funktion kann die Kompressor- und Ventilator Drehzahl gedrosselt und damit der Schallpegel reduziert werden.

Gilt nur für Luft/Wasser-Wärmepumpen.

Im Menü „Fachmann/Definieren/Fernsteuerung“

- geben Sie einen „Eingang“ für die fernzusteuende Funktion an.

Im Menü „Fachmann/Definieren/Wärmepumpe“

- legen Sie in der Zeile „Silent Modus ext. Konfig.“ den Normalmodus für das externe Steuersignal (standardmäßig offen (NO)/standardmäßig geschlossen (NC)) fest.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Wärmepumpe“, Kapitel „Fachmann/Einstellungen“.

Leistungsbegrenzung

Die Leistungsbegrenzung kann beispielsweise verwendet werden, wenn der Betreiber des Stromnetzes die Kontrolle über die Stromnetzlast benötigt. Die Funktion kann die Betriebsleistung des Kompressors und des Heizpatrons begrenzen.

Im Menü „Fachmann/Definieren/Fernsteuerung“

- geben Sie einen „Eingang“ für die fernzusteuende Funktion an.

Im Menü „Fachmann/Definieren/Kommunikation“

- legen Sie in der Zeile „Leistungsbegrenzung ext. Konfig.“ den Normalmodus für das externe Steuersignal (standardmäßig offen (NO) / standardmäßig geschlossen (NC)) fest.

Im Menü „Fachmann/Einstellungen/Leistungsbegrenzung“

- erhalten Sie über die Zeile „Zeitplan“ Zugriff auf die Programmierung.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Leistungsbegrenzung“, Kapitel „Fachmann/Einstellungen“.

Einst. Wärmepumpe 1		
Kompressor	Blockiert	
Stopp Außentemp °C	-22	▲
Ladepumpe %	50%	
Grenze, kalte Temperatur	0	OK
Max. RPS	90	
Grenze, warme Temperatur	20	
Max RPS warme Temp.	50	▼
Ext. Geräuschkämm. RPS	50	

Menü: „Fachmann/Einstellungen/Wärmepumpe/Wärmepumpe 1-“
Stellen Sie die für die Fernsteuerung geltende Kompressordrehzahl in der Zeile „Ext. Geräuschkämm. RPS“ ein.

**Die Anzahl der Heizkreise oder Wärmepumpen, die an das System angeschlossen werden können, hängt von der Steuerung ab.*

7.10.3 Def. Heizkreis

Heizkreis 1-* Ja (Ja/Nein)

Heizkreis 1 (HK1) ist voreingestellt.

In den Reihen unter Heizkreis 1 werden die anderen einstellbaren Heizkreise (im Beispiel HK 2-3) aufgeführt.

Die Anzeige richtet sich danach, welche Heizkreise zum festgelegten Systemtyp (1-6) gehören.

Raumfühler Ja (Ja/Nein/Anzeigen)

Wenn die Option „Ja“ ausgewählt wird, dass die Raumfühler an den Heizkreis angeschlossen werden sollen.

Wenn die Option „Anzeigen“ ausgewählt ist, wird die Raumtemperatur angezeigt, aber der Raumfühler wird nicht für die Steuerung verwendet.

Typ Kabel/Drahtlos/SmartControl

Stellen Sie hier ein, ob der Raumfühler des Heizkreises mit einem Kabel angeschlossen wird oder drahtlos funktioniert.

- **Kabel**
Kabelgebundener Raumfühler.
- **Drahtlos**
Wählen Sie „Drahtlos“ zum Verbinden der drahtlosen CTC-Raumfühler mit dem Heizkreis. Informationen zum Anschluss dieser Fühler finden Sie im Handbuch „Drahtloser CTC-Raumfühler“.
- **SmartControl**
SmartControl ist eine eigene Baureihe mit drahtlosem Zubehör. Ist „SmartControl“ angewählt, muss der Verbindungskanal in der Zeile darunter ausgewählt werden. SmartControl-Zubehör wird über das Menü „Fachmann/Definieren/SmartControl“ mit dem System verbunden. Lesen Sie dazu das Handbuch des SmartControl-Zubehörs.

HK1- Nachtreduz. ext. Konfig. Keine (keine/NO/NC)

In diesem Menü wird bei Fernsteuerung der Funktion der Modus „standardmäßig offen (NO)“ oder „standardmäßig geschlossen (NC)“ für das externe Steuersignal festgelegt.

Beispiele zur Festlegung des Normalbetriebs siehe Kapitel „Fachmann/Definieren/Fernsteuerung“.

HK1- Heizmodus ext. Konfig. Keine (keine/NO/NC)


In diesem Menü wird bei Fernsteuerung der Funktion der Modus „standardmäßig offen (NO)“ oder „standardmäßig geschlossen (NC)“ für das externe Steuersignal festgelegt.

Beispiele zur Festlegung des Normalbetriebs siehe Kapitel „Fachmann/Definieren/Fernsteuerung“.

Programm ** ext. Konfig. Keine (Keine/NO/NC) **Eco/Normal/Komfort/Eigene Einstellung

In diesem Menü wird bei Fernsteuerung der Funktion der Modus „standardmäßig offen (NO)“ oder „standardmäßig geschlossen (NC)“ für das externe Steuersignal festgelegt.

Beispiele zur Festlegung des Normalbetriebs siehe Kapitel „Fachmann/Definieren/Fernsteuerung“.



Menü: „Fachmann/Definieren/Heizkreis“
Wählen Sie einen Heizkreis aus und drücken Sie „OK“, um auf die Einstellungen zuzugreifen.



Menü: „Fachmann/Definieren/Heizkreis/Heizkreis 1“. Drahtloser Raumfühler ausgewählt

*Die Anzahl der Heizkreise oder Wärmepumpen, die an das System angeschlossen werden können, hängt von der Steuerung ab.

7.10.4 Def. Wärmepumpe

Wärmepumpe 1-* Ein/Aus

Wählen Sie die Wärmepumpe aus, die an das System angeschlossen werden soll, und drücken Sie „OK“, um auf die Einstellungen zugreifen zu können.

Strömungswächter NC (Kein/NC/NO)

Diese Menüleiste erscheint, wenn im Menü „Fachmann/Definieren/Strömungswächter“ ein „Eingang“ der Fernsteuerung für „Strömungswächter“ eingerichtet wurde.

7.10.4.1 Def. Wärmepumpe 1

Wärmepumpe Ein/Aus

Über „Ein“ wird die Wärmepumpe an das System angeschlossen.

Geräuschreduzierung ext. Konfig. NC (Kein/NC/NO)

Diese Menüleiste erscheint, wenn im Menü „Fachmann/Definieren/Fernsteuerung“ ein „Eingang“ der Fernsteuerung für WP Geräuschreduzierung“ eingerichtet wurde.

Tarif WP ext. Konfig. NC (Kein/NC/NO)

Diese Menüleiste erscheint, wenn im Menü „Fachmann/Definieren/Fernsteuerung“ ein „Eingang“ der Fernsteuerung für „WP Tarif“ eingerichtet wurde.

Silent Modus Ext. Konfig.** NO (Kein/NC/NO)

Diese Menüleiste erscheint, wenn im Menü „Fachmann/Definieren/Fernsteuerung“ ein „Eingang“ der Fernsteuerung für „Leiser Modus“ eingerichtet wurde.

Kühlventil Aus (Aus/Ein)

Wählen Sie aus, ob das Kühlventil „Ein“ oder „Aus“ sein soll.

7.10.5 Def. Kommunikation

myUplink Nein (Ja/Nein)

Mit „Ja“ stellen Sie über die App myUplink eine Verbindung zur Wärmepumpe her.

Web Nein (Ja/Nein)


Mit „Ja“ stellen Sie eine Verbindung zum lokalen Webserver her. Internetrouter und Firewall sind erforderlich.

Strompreise myUplink/myUplink ext./BMS/Nein

Wählen Sie „myUplink“ aus, wenn Sie die Wärmepumpe mit der mobilen App myUplink für die Strompreiskontrolle verbinden möchten.

Wählen Sie „myUplink ext.“ aus, um eine Verbindung über myUplink mit einer externen App für die Preiskontrolle herzustellen. Diese Option ist derzeit nicht verfügbar.


Wählen Sie „BMS“, um die Verbindung über die Hausverwaltung herzustellen.



Menü: „Fachmann/Definieren/Wärmepumpe“. Wählen Sie eine Wärmepumpe aus und drücken Sie „OK“, um auf die Einstellungen zuzugreifen.



Menü: „Fachmann/Definieren/Wärmepumpe/Wärmepumpe 1“



Menü: „Fachmann/Definieren/Kommunikation“

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Installation Kommunikation“ dieses Handbuchs.

*Die Anzahl der möglichen Heizkreise oder Wärmepumpen, die an das System angeschlossen werden können, hängt von der Steuerung ab.

*Gilt nur für bestimmte Luft/Wasser-Wärmepumpen.

7.10.6 Def. WW-Speicher

Diese Menüleiste erscheint, wenn die Systemtypen“ 2-6 im Menü „Fachmann/Definieren/Systemtyp“ ausgewählt wurden (im „Systemtyp 1“ gibt es keinen Warmwasserspeicher).

WW-Speicher (B5) Ja (Ja/Nein)

Geben Sie an, ob der Fühler (B5) im WW-Speicher angeschlossen ist.

WW-Zirkulation (G40)* Ja (Ja/Nein)

Geben Sie an, ob die Umwälzpumpe (G40) an das Warmwassersystem angeschlossen ist.

Ext. WW-Speicher (B43, G41)* Nein (Ja/Nein)

Geben Sie an, ob die Umwälzpumpe (G41) und der externe Warmwasserspeicher-Fühler (B43) an das Warmwassersystem angeschlossen sind.

Extra WW ext. Konfig. NC (Kein/NC/NO)

In diesem Menü wird bei Fernsteuerung der Funktion der Modus „standardmäßig offen (NO)“ oder „standardmäßig geschlossen (NC)“ für das externe Steuersignal festgelegt.

Beispiele für Einstellungen des Normalbetriebs finden Sie im Abschnitt „Def. Fernsteuerung“ im Kapitel „Fachmann/Definieren“.

WW-Zirkulation ext. Konfig. NO (Kein/NC/NO)

Diese Menüleiste erscheint, wenn „WW-Zirkulation (G40)“ wie oben festgelegt ist.

In diesem Menü wird bei Fernsteuerung der Funktion der Modus „standardmäßig offen (NO)“ oder „standardmäßig geschlossen (NC)“ für das externe Steuersignal festgelegt.

Beispiele für Einstellungen des Normalbetriebs finden Sie im Abschnitt „Def. Fernsteuerung“ im Kapitel „Fachmann/Definieren“.

7.10.7 Def. Pufferspeicher

Pufferspeicher ext. Konfig. NC (Kein/NC/NO)

Diese Menüleiste erscheint, wenn die Systemtypen“ 2-6 im Menü „Fachmann/Definieren/Systemtyp“ ausgewählt wurden (im „Systemtyp 1“ gibt es keinen Pufferspeicher).


In diesem Menü wird bei Fernsteuerung der Funktion der Modus „standardmäßig offen (NO)“ oder „standardmäßig geschlossen (NC)“ für das externe Steuersignal festgelegt.

Beispiele für Einstellungen des Normalbetriebs finden Sie im Abschnitt „Def. Fernsteuerung“ im Kapitel „Fachmann/Definieren“.

7.10.8 Def. Holzkessel

Diese Menüleiste erscheint, wenn Systemtyp“ 1 im Menü „Fachmann/Definieren/Systemtyp“ ausgewählt wurde (im „Systemtyp 2-6“ gibt es keinen Holzheizkessel).

Wählen Sie in der Zeile „Holzheizkessel“ „Ja“, wenn Holz verbrannt und der Abgasfühler (B8) an das System angeschlossen ist.



Menü: „Fachmann/Definieren/WW-Speicher“.



Menü: „Fachmann/Definieren/Pufferspeicher“.

*Gilt nur für die Ausführung CTC EcoLogic L.

7.10.9 Def. Kühlung

Kühlung **Nein (Passiv/Nein/Aktiv)**

„Passiv“ bedeutet, dass die passive Kühlung verwendet wird. „Aktiv“ bedeutet, dass der Kompressor für die Kühlung sorgt.

Gemeins. Heiz./Kühl.* **Nein (Ja/Nein)**

„Ja“ bedeutet, dass Heizung und Kühlung über denselben Heizkreis verteilt werden.

Gemeins. Speicher, Heiz./Kühl.* **Nein (Ja/Nein/Kein Speicher/Nur Speicher)**

Die Auswahl „Ja“ bedeutet, dass Heizung und Kühlung im gleichen Speicher verteilt werden.

Die Auswahl „Nein“ bedeutet, dass die Kühlung im Speicher verteilt ist.

Die Auswahl „Kein Speicher“ bedeutet, dass es keinen Speicher im System gibt.

Die Auswahl „Nur Speicher“ dient zur Kühlung des Speichers. Die Temperatur in den Kühlkreisläufen muss von einem externen Steuergerät (nicht von CTC) geregelt werden.

Raumfühler **Ja (Ja/Nein/Anzeigen)**

Wenn die Option „Ja“ ausgewählt wird, dass die Raumfühler an den Heizkreis angeschlossen werden sollen.

Wenn die Option „Anzeigen“ ausgewählt ist, wird die Raumtemperatur angezeigt, aber der Raumfühler wird nicht für die Steuerung verwendet.

Typ **Kabel/SmartControl**

Legen Sie fest, ob der Heizkreis-Raumfühler


- **Kabel**
Kabelgebundener Raumfühler.
- **SmartControl**
SmartControl ist eine eigene Baureihe mit drahtlosem Zubehör. Ist „SmartControl“ angewählt, muss der Verbindungskanal in der Zeile darunter ausgewählt werden. Dieses Zubehör ist über das Menü „Fachmann/Definieren/SmartControl“ mit dem Heizkreis zu verbinden. Siehe „Installations- und Wartungshandbuch“ für das Zubehör CTC SmartControl.

Block. Kühlung, ext. Konfig. **Keine (keine/NC/NO)**

Diese Menüleiste erscheint, wenn im Menü „Fachmann/Definieren/Fernsteuerung“ ein „Eingang“ der Fernsteuerung für „Block Kühlung“ eingerichtet wurde. Die Funktion kann zur Ausschaltung der Kühlung mit Hilfe eines Feuchtigkeitssensors verwendet werden, wenn Kondensationsgefahr besteht.

In diesem Menü wird bei Fernsteuerung der Funktion der Modus „standardmäßig offen (NO)“ oder „standardmäßig geschlossen (NC)“ für das externe Steuersignal festgelegt.

Beispiele für Einstellungen des Normalbetriebs finden Sie im Abschnitt „Def. Fernsteuerung“ im Kapitel „Fachmann/Definieren“.



Menü: „Fachmann/Definieren/Kühlung“.

! Zur Festlegung/Regelung der Kühlleistung muss in den zu kühlenden Räumen grundsätzlich ein Raumsensor angebracht werden.

**Diese Menüleiste wird nur angezeigt, wenn im Menü „Fachmann/Definieren/Kühlung“ eine aktive Kühlung definiert wurde.*

7.10.10 Def. Pool*

Pool **Nein (Ja/Nein)**


Mit „Ja“ schließen Sie den Pool an, wenn die Umwälzpumpen (G50) und (G51) und der Poolfühler(B50) an das System angeschlossen sind.

Block. Pool ext. Konfig **NO (Kein/NC/NO)**

Diese Menüleiste erscheint, wenn im Menü „Fachmann/Definieren/Fernsteuerung“ ein „Eingang“ der Fernsteuerung für „Block Pool“ eingerichtet wurde.

In diesem Menü wird bei Fernsteuerung der Funktion der Modus „standardmäßig offen (NO)“ oder „standardmäßig geschlossen (NC)“ für das externe Steuersignal festgelegt.

Beispiele für Einstellungen des Normalbetriebs finden Sie im Abschnitt „Def. Fernsteuerung“ im Kapitel „Fachmann/Definieren“.



Menü: „Fachmann/Definieren/Pool“.

7.10.11 Def. Lüftung/EcoVent

Lüftung **EcoVent 2x (EcoVent 2x/Nein)**

Dies legt fest, ob die EcoVent-Lüftungsanlage an das System angeschlossen werden soll.

In den unten aufgeführten Menüs wird bei Fernsteuerung der Funktion der Modus „standardmäßig offen (NO)“ oder „standardmäßig geschlossen (NC)“ für das externe Steuersignal festgelegt. Diese Menüleiste erscheint bei den Funktionen, für die ein "Eingang" für die Fernsteuerung eingerichtet wurde.

Lüftung Red. ext.Konfig. **Keine (keine/NC/NO)**

Einstellung für „reduzierte“ Lüftung

Lüftung Norm. ext.Konfig. **Keine (keine/NC/NO)**

Einstellung für „normale“ Lüftung

Lüftung Erh. ext.Konfig. **Keine (keine/NC/NO)**


Einstellung für „erhöhte“ Lüftung

Lüftung eig. Einst. ext.Konfig. **Keine (keine/NC/NO)**

Einstellung für „eigene Einstellung“ Lüftung

Beispiele für Einstellungen des Normalmodus finden Sie im Abschnitt „Fernsteuerung“, Kapitel „Fachmann/Definieren“.

Lesen Sie auch die „Installations- und Wartungsanleitung“ von CTC EcoVent.



Menü: „Fachmann/Definieren/Lüftung“.

*Gilt nur für die Ausführung CTC EcoLogic L.

7.10.12 Def. Solarkollektoren*

Solarkollektoren **Nein (Ja/Nein)**

Mit „Ja“ schließen Sie die Solarkollektoren an, wenn die Umwälzpumpe (G30) sowie der Solarkollektorfühler „Ein“ (B30) und der Solarkollektorfühler „Aus“ (B31) an das System angeschlossen sind.

Typ

Geben Sie an, ob mit Solarenergie Wärme zugeführt werden soll:

- Nur Warmwasserspeicher („nur Warmwasser“)
- Nur Pufferspeicher („nur Puffer“)
- Warmwasser- und Pufferspeicher („WW und Puffer“)
- Nur Kessel („Boiler“).
Bei dieser Wahl übernehmen die Solarkollektoren die Vorheizung des Warmwassers im Kessel.
Wird nur für Systemtyp 1 angezeigt.

Vakuum **Nein (Ja/Nein)**

Hier wird angegeben, ob es sich um Vakuum-Solarkollektoren oder Flachsolarkollektoren handelt.

Zurücklad. Bohrloch (Y31, G31) **Nein (Ja/Nein)**

Es besteht die Möglichkeit, Energie von den Solarkollektoren in den Boden rückzuführen, wenn der Warmwasserbedarf des Gebäudes gedeckt ist.

Menü: „Fachmann/Definieren/Solarkollektoren“.

*Gilt nur für die Ausführung CTC EcoLogic L.

7.10.13 Def. SMS

Aktivieren **Nein (Ja/Nein)**

Bei „Ja“ werden die folgenden Menüs angezeigt:

Signalstärke

Hier wird die Empfangssignalstärke angezeigt.

Telefonnummer 1

Hier erscheint die erste aktivierte Telefonnummer.

Telefonnummer 2

Hier erscheint die zweite aktivierte Telefonnummer.

Hardware-Version

Hier wird die Hardware-Version des SMS-Zubehörs angezeigt.

Software-Version

Hier wird die Software-Version des SMS-Zubehörs angezeigt.

Hinweis: Weitere Informationen hierzu finden Sie im „Installations- und Wartungshandbuch“ für CTC SMS.



Menü: „Fachmann/Definieren/SMS“.

7.10.14 Def. SmartControl

SmartControl ist eine Serie drahtlosen Zubehörs.

SmartControl **Nein (Ja/Nein)**


Bei „Ja“ kann SmartControl-Zubehör an den Heizkreis angeschlossen werden. Mehr zum Anschließen finden Sie im Handbuch des SmartControl-Zubehörs.

7.10.15 Def. Stromfühler

Stromfühler **Ja (Ja/Nein)**

Bei „Ja“ können Stromfühler an das System angeschlossen werden.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Stromfühler“, Kapitel „Fachmann/Einstellungen“.




Menü: „Fachmann/Definieren/SmartControl“.



7.11 Service



Hinweis: Dieses Menü ist ausschließlich für Fachleute bestimmt.




Menü: „Fachmann/Service“.

7.11.1 Funktionstest

In diesem Menü kann der Fachmann Anschluss und Funktion verschiedener Komponenten des Heizkreises testen. Ist dieses Menü aktiviert, werden alle Steuerfunktionen unterbrochen. Nur die Druckfühler und der Überhitzungsschutz der Elektroheizung schützen vor unsachgemäßem Betrieb. Nach 10 Minuten Inaktivität oder bei Schließen des Menüs „Funktionstest“ läuft die Wärmepumpe wieder im Normalbetrieb. Sobald das Menü geöffnet wird, schalten sich alle automatischen Funktionen ab und Tests können durchgeführt werden.



Nach dem Verlassen des Menüs nimmt die Wärmepumpe ihren Normalbetrieb wieder auf.



Menü: „Fachmann/Service/Funktionstest“.

7.11.1.1 Test Heizkreis*

Wurden mehrere Heizkreise installiert, werden diese hier angezeigt.

Mischventil (1-)

Öffnet und schließt das jeweilige Mischventil.

HK Pumpe (1-) Aus (Ein/Aus)

Ein-/Ausschaltung der entsprechenden Heizkreispumpe.

LED Raumfühler Aus (Ein/Aus)

Die Alarmfunktion des Raumsensors kann von hier aus gesteuert werden. Ist diese Funktion aktiviert, leuchtet die rote LED des jeweiligen Raumsensors dauerhaft.

Kühlventil Aus (Ein/Aus)

Funktionstest des 3-Wege-Ventils Y61.

Relais Kühlung Aus (Ein/Aus)

Funktionstest des 3-Wege-Ventils Y62.



Menü: „Fachmann/Service/Funktionstest/Heizkreis“.

*Die Anzahl der möglichen Heizkreise oder Wärmepumpen, die an das System angeschlossen werden können, hängt von der Steuerung ab.

7.11.1.2 Test Wärmepumpe*

Die Wärmepumpe (1-*) auswählen, deren Funktion getestet werden soll.

WP-Kompressor **Aus (Ein/Aus)**

Wenn die Funktion des Kompressors getestet wird, arbeiten auch die Sole- und Ladepumpe, so dass der Kompressor seine Druckschalter nicht auslösen kann.

WP Solep./Ventilator **Aus (Aus/Ein)**

Funktionstest der Solepumpe bzw. des Ventilators (Luft/Wasser-Wärmepumpe).

WP Ladepumpe **Aus (Aus/0...100)**

Funktionstest Ladepumpe 0 bis 100%.

Manuelles Abtauen **Aus (Aus/Ein)**

Beim Test der Funktion „Manuelles Abtauen“ wird in der Luft/Wasser-Wärmepumpe ein Abtauzyklus durchgeführt. Nach dem Start kann die Abtauung nicht mehr gestoppt werden und das Abtauprogramm wird vollständig durchgeführt.

Kompressorheizer **Aus (Aus/Ein)**

Funktionstest der Kompressorheizung.

Heizband Kondensatwanne **Aus (Aus/Ein)**

Funktionstest der Kondensatwannen- Heizung.

Heizung Kabel **Aus (Aus/Ein)**

Funktionstest des Heizkabels.

4-Wege-Ventil (Y11) **Aus (Aus/Ein)**

Funktionstest des 4-Wege-Ventils (Y11), an der Luft/Wasser-Wärmepumpe.

Exp.ventil /2 % **0 (0...100)**

Funktionstest des Expansionsventils. Diese Menüleiste erscheint in Abhängigkeit vom Modell der Wärmepumpe.

7.11.1.3 Test Ventile

Ein Funktionstest wird an unten aufgeführten Ventilen durchgeführt:

3-Wege-Ventil (Y21) **Abwärts (auf-/abwärts)**

3-Wege-Ventil (Y22) **Abwärts (auf-/abwärts)**

7.11.1.4 Test Zusatzheizung

Hier werden die Endstufe der internen Elektroheizung (E2) und angeschlossene zusätzliche Wärmequellen getestet.

Relaisausgang (E1) **Aus (Ein/Aus)**


Schaltet den Relaisausgang ein/aus.

EcoMiniEI (E3) **Aus (1...3/Aus)**

Funktionstest 3 Stufen.

Zusatzheizung WW E4 **Aus (Ein/Aus)**


Schaltet die Heizschlange auf Warmwasserbereitung um bzw. ab.



Menü: „Fachmann/Service/Funktionstest/Wärmepumpe“.



Menü: „Fachmann/Service/Funktionstest/Wärmepumpe/Wärmepumpe 1“.



Menü: „Fachmann/Service/Funktionstest/Ventile“.



Menü: „Fachmann/Service/Funktionstest/Zusatzheizung“.

*Die Anzahl der möglichen Heizkreise oder Wärmepumpen, die an das System angeschlossen werden können, hängt von der Steuerung ab.

7.11.1.5 Test Zirkulation/Solar/Pool*

Ein Funktionstest wird an den unten aufgeführten Pumpen und Ventilen durchgeführt:

Zirkulationspumpe (G40) **Ein (Ein/Aus)**

Schaltet die Zirkulationspumpe ein bzw. ab.

WW-Speicher Pumpe (G41) **Ein (Ein/Aus)**

Schaltet die Umwälzpumpe ein bzw. ab.

Pumpe (G30) **0% (0...100)**

Test der Umwälzpumpe bis zur vollen Drehzahl (U/Min)

Solar-Wärmet. Pumpe (G32) **0% (0...100)**

Test der Solarwärmetauscherpumpe bis zur vollen Drehzahl (U/Min).

Solar-3-Wege-Ventil (Y30) **WW (WW/HK)**


Test die beiden Betriebsarten des Ventils: Versorgung von WW- oder Pufferspeicher

Solarladung Erdw. (Y31/G31) **Aus (Ein/Aus)**

Test des 3-Wege-Ventils (Y31) und der Solarwärmetauscherpumpe (G31)

Poolpumpen/Ventil (G50, G51) **Aus (Ein/Aus)**

Prüft Poolpumpen und Ventil (G50, G51).



Menü: „Fachmann/Service/Funktionstest/WW-Zirkulation/Solarkollektoren/Pool“

7.11.1.6 Test EcoVent*

Abgaslüfter M40 **0% (0...100)**

In diesem Menü wird die Funktion des Abgaslüfters (M40) bis zur vollen Drehzahl (100 %) getestet.

*Gilt nur für die Ausführung CTC EcoLogic L.

7.11.2 Alarmprotokoll

Im Störspeicher werden bis zu 500 Störungsmeldungen gleichzeitig angezeigt.

Eine innerhalb einer Stunde wiederkehrende Störungsmeldung wird ignoriert, um den Speicher nicht unnötig zu füllen.

Klicken Sie für weitere Informationen zu einer Störmeldung auf die entsprechende Zeile.

Bei einer „Fühlerstörung“ wird auf dem Bildschirm unten der Fühlerwert angegeben, ab dem die Störung ausgelöst wurde, damit der Fehler behoben werden kann.

Bei Störungen der Wärmepumpe können Werte von Drucksensoren (HD, ND), Temperatur (SH=Superheizung) und Strom (I) angezeigt werden.



Menü: „Fachmann/Service/Alarmprotokoll“



Hinweis: Bei der Option „Werkseinstellung codiert“ darf sich nur ein offiziell befugter Servicetechniker anmelden. Werden die Werte ohne Genehmigung geändert, kann dies zu schwerwiegenden Betriebsproblemen und Störungen führen, die das Produkt beeinträchtigen. Des Weiteren verfällt in diesen Fällen der Gewährleistungsanspruch.

7.11.3 Export Alarm löschen

Für den Export von Störmeldungen im Störspeicher auf ein USB-Speichergerät. Ein Speichersatz kann eine oder mehrere Störmeldungen sowie bestimmte Werte vor und nach deren Auslösung umfassen.

7.11.4 Einstellungen codiert

In diesem Menü werden die Betriebs- und Alarmgrenzwerte des Herstellers eingestellt. Die Grenzwerte können nur nach Eingabe eines vierstelligen Codes geändert werden. Sie können jedoch auch ohne Codeeingabe sehen, welche Optionen das Menü umfasst.

7.11.5 Schnellstart Kompressor

Diese Verzögerung sorgt normalerweise dafür, dass der Kompressor erst 10 Minuten nach der Kompressorabschaltung wieder anläuft. Die Verzögerung wird auch bei Stromausfall oder bei Inbetriebnahme aktiviert. Mit dieser Funktion wird der Vorgang beschleunigt. Bei den Systemtypen 1 bis 3 wird der Gradminuten-Verlust auf den Aktivierungswert aller Wärmepumpen eingestellt.



Menü: „Fachmann/Service/Alarmlöschung“



Menü: „Fachmann/Service/Codierte Einstellungen“

7.11.6 Softwareupdate

Die Anzeigesoftware wird über USB-Laufwerk oder online aktualisiert. Die Zeilen sind ausgegraut, wenn kein USB-Laufwerk installiert ist oder das Anzeigerät nicht mit dem Internet verbunden ist.

Bestätigen Sie das Hochladen mit „OK“.


Die Einstellungen bleiben bei der Aktualisierung erhalten, aber die alten Werte werden durch die neuen Werkseinstellungen überschrieben.

7.11.7 Protokoll auf USB

Diese Option ist ausschließlich für Servicetechniker vorgesehen. Sie dient zum Speichern von protokollierten Werten auf einem USB-Speicherstick.

7.11.8 Neuinstallation

Mit diesem Befehl wird die Installationssequenz neu gestartet. Bestätigen Sie zunächst die Neuinstallation, dann können Sie auf den Installationsassistenten zugreifen. Lesen Sie die Kapitel „Installationsanleitung“ und „Erstinbetriebnahme“.



Menü: „Fachmann/Service/Softwareupdate“



Hinweis: Während der Aktualisierung darf die Stromversorgung der Anlage keinesfalls unterbrochen werden.



Hinweis: Unterbrechen Sie die Stromversorgung und starten Sie das Produkt nach dem Software-Update immer neu. Nach dem Neustart kann es einige Minuten dauern, bis der Bildschirm wieder funktioniert.

7.11.9 Fühlerabgleich

Vorlauf 1 °C (B1)	0.0 (-3.0...3.0)
Korrektur des Vorlauffühlers (B1).	
Vorlauf 2 °C (B2)	0.0 (-3.0...3.0)
Korrektur des Vorlauffühlers (B2).	
Vorlauf 3 °C (B3)	0.0 (-3.0...3.0)
Korrektur des Vorlauffühlers (B3).	
Vorlauf 4 °C (B4)	0.0 (-3.0...3.0)
Korrektur des Vorlauffühlers (B4).	
Raumtemp. 1 °C (B11)	0.0 (-3.0...3.0)
Korrektur des Raumfühlers (B11).	
Raumtemp. 2 °C (B12)	0.0 (-3.0...3.0)
Korrektur des Raumfühlers (B12).	
Raumtemp. 3 °C (B13)	0.0 (-3.0...3.0)
Korrektur des Raumfühlers (B13).	
Raumtemp. 4 °C (B14)	0.0 (-3.0...3.0)
Korrektur des Raumfühlers (B14).	
Außentemp. °C (B15)	0.0 (-3.0...3.0)
Korrektur des Raumfühlers (B15).	
Solar-Vorlauf °C (B31)*	0.0 (-3.0...3.0)
Korrektur des Temperaturfühlers an Solarkollektoren, Vorlauftemperatur.	
Solar-Rücklauf °C (B30)*	0.0 (-3.0...3.0)
Korrektur des Temperaturfühlers an Solarkollektoren, Rücklauftemperatur.	

Fühlerabgleich	
Vorlauf 1 °C (B1)	0.0
Vorlauf 2 °C (B2)	0.0
Vorlauf 3 °C (B3)	0.0
Vorlauf 4 °C (B4)	0.0
Raumtemp. 1 °C (B11)	0.0
Raumtemp. 2 °C (B11)	0.0
Raumtemp. 3 °C (B13)	0.0
Raumtemp. 4 °C (B14)	0.0
Außentemp. °C (B15)	0.0
Solar-Vorlauf °C (B31)	0.0
Solar-Rücklauf °C (B30)	0.0

Menü: „Fachmann/Service/Fühlerabgleich“.

7.11.10 Eingabe Adresse

In diesem Menü werden den Wärmepumpen und Erweiterungsplatine Adressen zugewiesen.

Die Fehlermeldung „Ungültige Konfiguration“ erscheint, wenn in den Zeilen „Aktuelle Adresse“ und „Neue Adresse“ dieselbe Wärmepumpe angegeben ist, siehe Bildschirmfoto rechts.

Aktuelle Adresse (WP1...WP10, EXP1, EXP2)

Geben Sie die aktuelle Adresse der Wärmepumpe oder Erweiterungsplatine an.

Neue Adresse (WP1...WP10, EXP1, EXP2)

Geben Sie die Adresse an, die der Wärmepumpe oder Erweiterungsplatine zugewiesen werden soll.

Eingabe Adresse	
Aktuelle Adresse	WP1
Neue Adresse	WP1
ungültige Konfig.	

Menü: „Fachmann/Service/Eingabe Adresse“.

8. Parameterliste EcoLogic L/M

	Werks-einstellung
Heizkreis	
Programm Eco	-
Änderung Raumtemperatur °C	-2.0
Ausschaltverzögerung, Min.	30
Programm Komfort	-
Änderung Raumtemperatur °C	2.0
Ausschaltverzögerung, Min.	30
Max. Vorlauf °C	55
Min. Vorlauf °C	Aus
Heizungsmodus	Auto
Heizungsmodus, ext.	Ein
Heizung Zeitplan	
Heizung aus, außen °C	18
Heizung aus, Zeit (Min.)	120
Heizung ein, Zeit (Min.)	120
Nachtabenkung bis zu °C	5
Reduz. Raumtemp. Nacht °C	-2
Reduz. Raumtemp. Urlaub °C	-2
Reduz. Vorlauftemp. Nacht °C	-3
Reduz. Vorlauftemp. Urlaub °C	-3
HK-Pumpe Drehzahl %	100
Niedrige Raumtemp. °C	5
SmartGrid Niedertarif °C	Aus
SmartGrid Überkapazität °C	Aus
SmartGrid Blockierung	Aus
Estrichprogramm	
Temp. °C	25
Estrichprogramm (Heizkreis 2-)	Aus
Wärmepumpe	
Start bei Gradminuten	-60
Max. diff. WP °C	10
Max. diff. WP/Zusatzhzg. °C	14
Diff. zwischen WP	-60
Verzögerung zwischen WP	30
Verzögerung Vorlauftemp. (sek.)	180
Start bei Gradmin. Kühlung*	60
Diff. zwischen WP Kühlung*	60
Prio Luft/Wasser °C	7
Prio WW Luft/Wasser °C	7
SmartGrid Block. WP	Nein
Abtau Heiztemperatur Min. m	10
Abtau Heiztemperatur Max. m	10

	Werks-einstellung
Abtau Heiztemperatur Min. °C	10
Abtau Heiztemperatur Max. °C	-10
Wärmepumpe 1-	
Kompressor	Blockiert
Stopp Außentemp. °C	-22
Ladepumpe %	50
Grenze, kalte Temperatur	0
Max RPS	90
Grenze, warme Temperatur	20
Max. RPS warme Temp.	50
Ext. Geräuschkämm. RPS	50
Geräuschkämmung Zeitplan	
Komp. Stopp bei Soletemp. °C	-5
Solepumpe	Auto
Tarif WP	Nein
Tarif WP Zeitplan	
Solepumpe bei Kühlung EIN	Ja
Silent Modus Zeitplan	
Max. Versorgungsstrom A	13/16/20**
WP-Relais ausfallsicher	0
Funktion WP-Relais	-
Zusatzheizung	
Zusatzheizung E1	
Start E1 bei, Gradminuten	-500
Diff. Zusatzhzg. E1 Gradminuten	-100
Start E2, Gradminuten	-500
Diff. E2, Gradminuten	-100
Start EcoMiniEI, Gradminuten	-500
Diff. Stufen EcoMiniEI	-50
Verzögerung Zusatzhzg. E1	180
Zusatzheizung E2	
Verzögerung Zusatzhzg. E2	180
Diff E2 Verzögerung	60
Zusatzhzg. EcoMiniEI	Nein
Verzögerung EcoMiniEI	180
Verzögerung EcoMiniEI Stufe	30
Stopp Außentemp. °C	5
Kessel, Mischven. öffnen °C	70
Kessel Max °C	Aus
Hauptsicherung A	20
Faktor Stromsensoren	1
Tarif EL	Nein

*Wird angezeigt, wenn die „aktive Kühlung“ definiert wurde.

**Der Wert kann je nach Wärmepumpenmodell variieren.

	Werks- einstellung
Tarif EL Zeitplan	
SmartGrid Block. Zusatzhzg.	Nein
Abgastemp. Start °C	Aus
E1 Ladepumpe WP1 (G11) %	100
E2 Ladepumpe WP1 (G11) %	70
E3 Ladepumpe WP1 (G11) %	70
WW-Speicher	
Programm WW	Eco/ Normal/ Komfort
- Stopp Temp. WP °C	50/55/58
- Extra WW Stopp-Temp.	60
Start/Stopp Diff. °C	5
Max-Zeit Warmw. (min)	20
Max-Zeit Heizung	40
Zusatzheizung WW	Auto
Zusatzheizung WW E1	Nein
Zusatzheizung WW E2	3
Zusatzheizung WW EcoMiniEl	3
Min-Temp. °C	45
Periodische Erhöhung WW, Tage	14
Periodische Erhöhung WW, °C	65
Periodische Erhöhung WW, Zeit (min)	Aus
Max-Temp. Diff. Ende WW °C	3
Start/Stopp Diff. WP2 °C	3
Stopp WW-Diff. Max. °C	3
Betriebszeit WW-Zirk. (Min.)	4
Periodenzeit WW-Zirk. (Min.)	15
Diff Start ext. WW-Speicher	5
WW-Zirkulation Zeitplan	
SmartGrid Blockierung °C	Aus
SmartGrid Niedertarif °C	Aus
SmartGrid Überkapazität °C	Aus
SmartGrid Überkap. block. WP	Nein
Zeit ExtraWW Fernsteuerung	0.0
Pufferspeicher	
Speicher Max. °C	55
Speicher Min. °C	30
Diff. Speicher/Vorlauf °C	0
Start/Stopp Diff. Speicher °C	5
Sollwert Zeitplan °C	50
Pufferspeicher Zeitplan	
SmartGrid Niedertarif °C	Aus
SmartGrid Überkapazität °C	Aus

	Werks- einstellung
Solkollektoren	
dT Max. Solar °C	7
dT Min. Solar °C	3
Min. Drehzahl Pumpe %	30
Max Temp. Kessel °C	85
Max WW-Speicher °C	85
Max Pufferspeicher °C	85
Max Temp. Sole °C	18
dT Max. Erdwärme °C	60
dT Min. Erdwärme °C	30
Solartest Speicher (Min)	4
Testintervall (Min)	30
Winterbetrieb	Nein
Durchfluss l/min	6.0
Kollektorschutz	
Max-Temp. °C	120
Notkühlung	Ja
Rückkühlung	Nein
Rückkühlung bis °C	70
Frostschutz	Nein
Frostschutz °C	-25
Rückkühlung Stopp Verzög. (Min.)	10
Pool	
Pool	Blockiert
Pooltemp °C	22
Pool Diff. °C	1.0
Priorität Pool	Niedrig
SmartGrid Blockierung °C	Aus
SmartGrid Niedertarif °C	Aus
SmartGrid Überkapazität °C	Aus
Block. Pool	Nein
Block. Pool Zeitplan	
Kühlung	
Raumtemp. Kühlung °C	25.0
Kühlung Zu ab Außentemp. °C*	Aus
Verzögerung Aktivierung*	10
Verzögerung Heizung Aus*	10
Startverzögerung*	180
Verzögerung Diff.berechnung.*	Aus
Kurve Kühlung	
Max. Vorlauf °C	20
Min. Vorlauf °C	18
Min. Flow Temp Kühlung °C	18

*Wird angezeigt, wenn die „aktive Kühlung“ definiert wurde.

Werks- einstellung	
Max. Diff. Raumtemp. Kühlung °C	5
Vorlauf-Diff. bei Außentemp. +20 °C*	2
Vorlauf-Diff. bei Außentemp. +40 °C*	2
Speicher Max. °C	30
Speicher Min. °C	5
SmartGrid Niedertarif °C	Aus
SmartGrid Überkapazität °C	Aus
Ext. Block. Kühlung	Aus
Block. Kühlung Zeitplan	
Leistungsbegrenzung	
Modus	Blockierung
Grenzwert (kW)	4.2
Offset (kW)	0.2
Leistungsspitze zulassen	Ja
Zeitplan	
Kommunikation	
Ethernet	
BMS	
Strompreise	

9. Betrieb und Wartung

Nachdem Ihre Wärmepumpe installiert wurde, sollten Sie zusammen mit dem Installateur überprüfen, ob sich das System im tadellosen Betriebszustand befindet. Lassen Sie sich alle Schalter, Regler und Sicherungen erklären, damit Sie verstehen, wie das System funktioniert und bedient sowie gewartet werden muss. Entlüften Sie die Heizkörper nochmals nach etwa drei Tagen und füllen Sie bei Bedarf Wasser nach.

Die Wärmepumpe arbeitet vollautomatisch. Das Steuersystem schaltet eine Zusatzheizung bei Bedarf zu, stellt auf Feststoffbefeuerung um, falls möglich, schaltet automatisch auf Sommerbetrieb usw.

Raumfühler

Ein Raumfühler, dessen Installation empfohlen wird (bis zu vier Raumfühler können angeschlossen werden), sorgt immer für korrekte, gleichmäßige Temperaturen. Damit der Sensor korrekte Signale an die Steuerung senden kann, müssen die Heizkörperthermostate im Bereich des Raumsensors immer voll geöffnet sein. Bei der Einstellung des Systems müssen alle Heizkörperthermostate vollständig geöffnet sein. Nach ein paar Tagen können die Thermostate in den anderen Räumen individuell eingestellt werden. Die Betriebsart ohne Raumfühler kann im Menü „Fachmann/Definieren/Heizkreis/Heizkreis 1-3/Raumfühler“ durch die Auswahl „Nein“ gewählt werden. Dies empfiehlt sich, wenn der Standort eines Raumfühlers schwierig zu finden ist, wenn es mehrere Wohnungen gibt, wenn der Fußboden-Heizkreis über separate Raumfühler verfügt oder wenn ein Kamin oder Ofen vorhanden ist. Die Alarm-LED am Raumsensor funktioniert weiterhin normal. Wenn Sie den Kamin/Ofen nur gelegentlich befeuern, kann dies dazu führen, dass der Raumsensor die Vorlauftemperatur der Heizkörper senkt. Dies hat zur Folge, dass es in anderen Teilen des Hauses kalt wird. In diesem Fall bietet es sich an, den Raumfühler währenddessen vorübergehend zu deaktivieren. Die Wärmepumpe versorgt die Heizkörper entsprechend der eingestellten Heizkurve mit Wärme, siehe Kapitel „Die Heizkurve des Hauses“. Die Heizkörperthermostate vermindern die Wärmezufuhr in Räumen, in denen z. B. ein Kamin in Betrieb ist.

„Sommerkellerheizung“

Um eine hohe Luftfeuchtigkeit zu vermeiden, ist ein gewisses Maß an Grundheizung in Kellern/Aufenthaltsräumen/Badezimmern in den Sommermonaten häufig vonnöten. Die Wärmepumpe erreicht dies durch Einstellung der mindestzulässigen Vorlauftemperatur auf eine geeignete Temperatur (15 bis 65 °C). Siehe Menü „Fachmann/Einstellungen/Heizkreis/Min. Vorlauftemp. °C“. Das bedeutet, dass die an die Heizkörper abgegebene Temperatur nie unter den eingestellten Wert (z. B. +35 °C) abfallen darf. Dazu muss das restliche Haus mit funktionsfähigen Heizkörperthermostaten oder Absperrventilen ausgestattet sein, die die Heizung im restlichen Haus ausschalten. Die Funktion kann auch für die Fußbodenheizung im Badezimmer verwendet werden, wenn man auch im Sommer einen warmen Fußboden haben möchte.

Nachtabenkung

Dank der Nachtabenkung besteht die Möglichkeit, die Temperatur im Haus über einen einstellbaren Zeitraum an jedem Wochentag automatisch zu variieren. Weitere Informationen siehe Kapitel „Detailbeschreibung Menüs/Nachtabenkung“.

10. Fehlersuche

Die Wärmepumpe ist für einen zuverlässigen Betrieb, höchsten Komfort und eine lange Lebensdauer konstruiert. Im Folgenden finden Sie verschiedene Tipps, die Ihnen im Falle einer Fehlfunktion weiterhelfen können.

Im Falle eines Fehlers sollten Sie sich stets mit dem Fachbetrieb in Verbindung setzen, der Ihnen die Wärmepumpe installiert hat. Der Installateur wird vor Ort über die weiteren Maßnahmen entscheiden. Geben Sie stets die Seriennummer des Produkts an.

Warmwasser

Mit der Wärmepumpe soll der größtmögliche Nutzen zur Energieverwendung erzielt werden. Das Steuersystem verfügt über drei Komfortstufen für Warmwasser. Es wird empfohlen, bei der niedrigsten Ebene zu beginnen und, falls nicht genügend Warmwasser vorhanden ist, zur nächsthöheren Ebene zu wechseln. Außerdem wird empfohlen, nach einem regelmäßigen Warmwasserplan zu arbeiten.

Heizkreis

Ein Raumsensor (der nach Möglichkeit angeschlossen werden sollte) gewährleistet, dass die Temperatur im Raum stets angemessen und konstant bleibt. Damit der Sensor korrekte Signale an die Steuerung senden kann, müssen die Heizkörperthermostate im Bereich des Raumsensors immer voll geöffnet sein.

Ein korrekt arbeitender Heizkreis ist von wesentlicher Bedeutung für den Betrieb der Wärmepumpe und Energiesparmaßnahmen.

Bei der Einstellung des Systems müssen alle Heizkörperthermostate vollkommen geöffnet sein. Nach ein paar Tagen können die Thermostate in den anderen Räumen individuell eingestellt werden.

Wird die eingestellte Raumtemperatur nicht erreicht, sind folgende Punkte zu prüfen:

- Ist der Heizkreis korrekt eingestellt und funktioniert er ordnungsgemäß? Sind die Heizkörperthermostate geöffnet und die Heizkörper gleichmäßig warm? Befühlen Sie die komplette Oberfläche der Heizkörper. Entlüften Sie die Heizkörper. Damit die Wärmepumpe wirtschaftlich laufen kann, muss der Heizkreis gut funktionieren, damit sich Einsparungen erzielen lassen.
- Funktioniert die Wärmepumpe ordnungsgemäß und werden keine Fehlermeldungen angezeigt?
- Ist die Stromversorgung ausreichend? Verbessern Sie dies, wenn erforderlich. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Stromversorgung nicht aufgrund von übermäßig hohen Stromlasten im Haus eingeschränkt ist (Lastüberwachung).
- Steht das Produkt auf „Max zulässige Vorlauftemperatur“ oder ist ein zu niedriger Sollwert angegeben?
- Ist der Wert „Vorlauftemperatur bei -15 °C Außentemperatur“ hoch genug eingestellt? Erhöhen Sie ihn gegebenenfalls. Weitere Informationen hierzu siehe Kapitel „Die Heizkurve des Hauses“. Überprüfen Sie jedoch immer erst die anderen Punkte.
- Ist die Temperaturabsenkung korrekt eingestellt? Siehe Einstellungen/Heizkreis.
- Das Mischventil darf nicht im manuellen Betrieb laufen.

i Bringen Sie den Raumsensor nicht in der Nähe einer Treppe/ Flur an, da dort eine ungleichmäßige Luftzirkulation herrscht.

i Wenn keine Heizkörperthermostate im Obergeschoss vorhanden sind, müssen die Heizkörper u. U. entsprechend nachgerüstet werden.

Wenn die Wärme ungleichmäßig ist, prüfen Sie Folgendes:

- Ist die Anordnung der Raumfühler im Haus angemessen?
- Stören die Heizkörperthermostate den Raumsensor?
- Stören andere Wärme-/Kältequellen den Raumsensor?
- Das Mischventil darf nicht im manuellen Betrieb laufen.

Erdkollektoren

Fehler in der Kühleinheit können auftreten, wenn die Erdkollektoren nicht ordnungsgemäß installiert oder nicht ausreichend entlüftet wurden, wenn sie zu wenig Frostschutzmittel enthalten oder von unzureichender Größe sind. In der Wärmepumpe kann es zu einem schlechten oder unzureichenden Umlauf kommen. Im Falle von geringer Verdampfung wird dann ein Alarm ausgelöst. Wenn die Temperaturdifferenz zwischen Vor – und Rücklauf der Sole zu groß ist, wird ein Alarm ausgelöst und die Meldung „Soledurchfluss gering“ angezeigt. Mögliche Ursache dafür ist, dass sich im Solekreis nach wie vor Luft befindet. Sorgen Sie für eine sorgfältige Entlüftung. Dies kann in einigen Fällen bis zu einem Tag dauern. Überprüfen Sie außerdem die Erdkollektoren. Siehe auch Abschnitt „Anschließen des Solesystems“.

Stellen Sie sicher, dass:

- die Förderleistung der Solepumpe nicht zu niedrig eingestellt ist. Versuchen Sie diesen zu erhöhen, wenn ein Problem auftritt.

Setzen Sie den Alarm „Geringe Verdampfung“ auf dem Anzeigegerät zurück. Tritt eine Störung häufig auf, beauftragen Sie einen Techniker, den Fehler zu suchen und zu beheben.

Wenn der Text „Niedrige Soletemp.“ angezeigt wird, sind die Erdkollektoren möglicherweise nicht groß genug oder es liegt eine Störung am Fühler vor. Überprüfen Sie die Temperatur des Solekreises im Menü „Aktuelle Betriebsdaten“. Wenn die Vorlauftemperatur während des Betriebs unter -5 °C sinkt, beauftragen Sie einen Techniker mit der Überprüfung des Solekreises.

Motorschutz

Die Wärmepumpe überwacht ständig den Betriebsstrom des Kompressors, das Produkt schlägt Alarm, wenn der Kompressor einen ungewöhnlich hohen Strom verbraucht. Bei Auftreten einer Störung wird die Meldung „Motorschutz hoher Strom“ angezeigt.

Die Störung kann folgende Ursache haben:

- Phasenausfall oder Netzstörung. Überprüfen Sie die Sicherungen. Diese sind die häufigste Fehlerursachen.
- Der Kompressor ist überlastet. Beauftragen Sie einen Servicetechniker.
- Der Kompressor ist fehlerhaft. Beauftragen Sie einen Servicetechniker.
- Die Zirkulation zwischen Kühlkreis und Zylinder ist zu gering. Die Wärmeträgerpumpe (Ladepumpe) überprüfen.
- Im Solekreis herrscht eine ungewöhnlich hohe Temperatur. Beauftragen Sie einen Servicetechniker.

10.1 Informationsmeldungen

Informationsmeldungen werden in entsprechenden Situationen angezeigt und dienen zur Information über verschiedene Betriebssituationen.



[I013] Startverzögerung

Der Kompressor darf nach einem Abschalten nicht zu schnell wieder starten. Die Verzögerung beträgt normalerweise mindestens 10 Minuten.

[I002] Heizung aus, HK 1

[I005] Heizung aus, HK 2

[I006] Heizung aus, HK 3

[I007] Heizung aus, HK 4

Für alle Heizkreise wird angezeigt, dass die Wärmepumpe im Sommermodus läuft und nur Warmwasser und keine Heizung benötigt wird.

[I011] Rundsteuerung

Zeigt an, dass die Rundsteuerung aktiv ist. Die Rundsteuerung ist eine Vorrichtung, die der Stromversorger installieren kann, um stromverbrauchende Geräte für kurze Zeit abzuschalten. Bei aktiver Rundsteuerung sind der Kompressor und die elektrische Leistung blockiert.

[I008] Tarif, WP Aus

Anzeige der tarifbedingten Ausschaltung der Wärmepumpe.

[I010] Tarif, EL Aus

Anzeige der tarifbedingten Abschaltung der elektrischen Heizpatronen.

[I009] Kompressor blockiert

Der Kompressor wurde manuell ausgeschaltet, z. B. vor Bohrungen oder Grabungen für die Kollektorspulen. Bei der Lieferung ist der Kompressor werksseitig ausgeschaltet. Diese Option wird im Menü „Fachmann/Einstellungen/Wärmepumpe“ ausgewählt.

[I021] Heizung modus, ext HK1

[I022] Heizung modus, ext HK2

[I023] Heizung modus, ext HK3

[I024] Heizung modus, ext HK4

Die Fernsteuerung regelt, ob die Heizung ein- oder ausgeschaltet sein soll. Wenn die Heizung ausgeschaltet wird, wird außerdem die Meldung „Heizung aus, Heizkreis 1/2/3“ angezeigt.

[I017] SmartGrid: Blockierung

[I019] SmartGrid: Niedertarif

[I018] SmartGrid: Überkapazität

Das Produkt wird von „SmartGrid“ extern beeinflusst. Siehe auch „Definieren/Fernsteuerung/SmartGrid“.

[I030] Driver Unterspann. blockieren

Die Wärmepumpe hat wegen unzureichender Netzspannung abgeschaltet. Die Anlage versucht einen Neustart.

[I031] Driver blockiert

Die Wärmepumpe hat aufgrund einer Fehlfunktion des Treibers abgeschaltet; wie Spannung oder Übertemperatur. Die Anlage versucht einen Neustart.

[I050] Leistungsbegrenzung

Zeigt an, dass die Leistungsbegrenzung aktiv ist.

10.2 Warnmeldungen



Wenn beispielsweise an einem Fühler eine Störung auftritt, wird ein Alarm ausgelöst. Auf dem Display wird eine Meldung mit Informationen zur Störung angezeigt. Wird ein Alarm ausgelöst, blinken auch die LEDs auf dem Display und dem Raumsensor.

Um einen Alarm zurückzusetzen, ist die Schaltfläche „Reset Störung“ auf dem Display zu betätigen. Wurden mehrere Alarmmeldungen ausgelöst, werden sie nacheinander angezeigt. Eine andauernde Störung muss behoben werden, bevor der Alarm zurückgesetzt werden kann. Manche Alarmmeldungen werden automatisch zurückgesetzt, sobald die Störung nicht mehr besteht.

Warnmeldungen	Beschreibung
[E055] Phasenreihenfolge falsch	Der Kompressor des Produkts muss sich in die richtige Richtung drehen. Die Wärmepumpe überprüft, ob die Phasen ordnungsgemäß angeschlossen sind. Ist dies nicht der Fall, wird ein Alarm ausgelöst. Hierzu müssen zwei der Phasen am Produkt getauscht werden. Bei Beheben dieses Fehlers muss die Stromversorgung des Systems abgeschaltet werden. Dieser Fehler tritt im Allgemeinen nur bei der Installation auf.
[Exxx] Fühler	Ein Alarm wird angezeigt, wenn eine Störung an einem Fühler auftritt, der nicht angeschlossen ist oder einen Kurzschluss hat. Wenn dieser Fühler für den Systembetrieb wichtig ist, wird der Kompressor angehalten. Der Alarm muss nach Beheben der Störung manuell zurückgesetzt werden. <div> <div> [E002] Fühler, externer Kessel (B9) [E007] Fühler Pufferspeicher (B6) [E012] Fühler, WW-Speicher (B5) [E015] Fühler, externer Kessel, aus (B10) [E016] Fühler, Solarkollektoren Ein* (B30) [E017] Fühler, Solarkollektoren Aus* (B31) [E018] Fühler externer WW-Speicher* (B43) [E019] Fühler Pool* (B50) [E030] Außenfühler (B15) </div> <div> [E031] Vorlauffühler 1 (B1) [E032] Vorlauffühler 2 (B2) [E033] Vorlauffühler 3 (B3) [E034] Vorlauffühler 4* (B4) [E074] Raumsensor 1 (B11) [E075] Raumsensor 2 (B12) [E076] Raumsensor 3* (B13) [E077] Raumsensor 4* (B14) </div> </div> <p>Das gilt auch für die Wärmepumpen WP1–WP10:</p> <div> <div> [E003] Solefühler Eingang [E005] Solefühler Ausgang [E028] Fühler WP Eingang [E029] Fühler WP Aus </div> <div> [E036] Fühler Hochdruck [E037] Fühler Abgas [E043] Fühler Niederdruck [E080] Fühler Sauggas [E160] Fühler Sauggas </div> </div>
[E057] Motorschutz hoher Strom	Am Kompressor wurde ein hoher Eingangsstrom erkannt. Setzen Sie den Alarm zurück und beobachten Sie, ob er erneut auftaucht. Tritt dieser Fehler wiederholt auf, setzen Sie sich mit dem Installateur in Verbindung.
[E058] Motorschutz niedriger Strom	Am Kompressor wurde ein niedriger Eingangsstrom erkannt. Setzen Sie den Alarm zurück und beobachten Sie, ob er erneut auftaucht. Tritt dieser Fehler wiederholt auf, setzen Sie sich mit dem Installateur in Verbindung.
[E035] Hochdruckschalter	Der Hochdruckschalter im Kältekreis wurde ausgelöst. Setzen Sie den Alarm zurück und beobachten Sie, ob er erneut auftaucht. Tritt dieser Fehler wiederholt auf, setzen Sie sich mit dem Installateur in Verbindung.

**Gilt nur für die Ausführung CTC EcoLogic L.*

Warnmeldungen	Beschreibung
[E041] Niedrige Soletemp.	Die Solevorlauftemperatur aus der Erdwärmepumpe/bohrung/dem Flächenkollektor ist zu niedrig. Setzen Sie den Alarm zurück und beobachten Sie, ob er erneut auftaucht. Tritt der Fehler wiederholt auf, beauftragen Sie den Installateur, die Werte der kalten Seite zu überprüfen.
[E040] Soledurchfluss niedrig	Die Ursache für einen geringen Soledurchfluss ist häufig Luft im Kollektorsystem, insbesondere unmittelbar nach der Installation. Eine weitere Ursache können zu lange Kollektoren sein. Außerdem überprüfen, ob die Solepumpe auf Drehzahl 3 eingestellt ist. Setzen Sie den Alarm zurück und beobachten Sie, ob er erneut auftaucht. Prüfen Sie außerdem den installierten Solefilter. Tritt dieser Fehler wiederholt auf, setzen Sie sich mit einem Fachmann in Verbindung.
[E063] Comm. error relay card	Diese Mitteilung erscheint, wenn die Bildschirmplatine (A1) nicht mit der Relaisplatine (A2) kommunizieren kann.
[E027] Communication error HP	Diese Mitteilung erscheint, wenn die Bildschirmplatine (A1) nicht mit der WP-Steuerplatine (A5) kommunizieren kann.
[E056] Comm. error motor protection	Diese Mitteilung erscheint, wenn die WP-Steuerplatine (A5) nicht mit dem Motorschutz (A4) kommunizieren kann.
[E044] Stopp, hohe Kompr.-Temp	Diese Meldung erscheint, wenn die Kompressortemperatur hoch ist. Setzen Sie den Alarm zurück und beobachten Sie, ob er erneut auftaucht. Tritt dieser Fehler wiederholt auf, setzen Sie sich mit dem Installateur in Verbindung.
[E045] Abschaltung, niedrige Verdampfung	Diese Meldung wird angezeigt, wenn die Verdampfungstemperatur niedrig ist. Setzen Sie den Alarm zurück und beobachten Sie, ob er erneut auftaucht. Tritt dieser Fehler wiederholt auf, setzen Sie sich mit dem Installateur in Verbindung.
[E046] Stopp, hohe Verdampfung	Diese Meldung wird angezeigt, wenn die Verdampfungstemperatur hoch ist. Setzen Sie den Alarm zurück und beobachten Sie, ob er erneut auftaucht. Tritt dieser Fehler wiederholt auf, setzen Sie sich mit dem Installateur in Verbindung.
[E047] Stopp, Sauggas niedrig Exp.ventil	Diese Meldung wird angezeigt, wenn die Sauggastemperatur niedrig ist. Setzen Sie den Alarm zurück und beobachten Sie, ob er erneut auftaucht. Tritt dieser Fehler wiederholt auf, setzen Sie sich mit einem Fachmann in Verbindung.
[E048] Stopp, Verdamp. niedrig Exp.ventil	Diese Meldung erscheint, wenn die Verdampfungstemperatur am Expansionsventil niedrig ist. Setzen Sie den Alarm zurück und beobachten Sie, ob er erneut auftaucht. Tritt dieser Fehler wiederholt auf, setzen Sie sich mit dem Installateur in Verbindung.
[E049] Stopp, Verdamp. hoch Exp.ventil	Diese Meldung wird angezeigt, wenn die Verdampfungstemperatur am Expansionsventil hoch ist. Setzen Sie den Alarm zurück und beobachten Sie, ob er erneut auftaucht. Tritt dieser Fehler wiederholt auf, setzen Sie sich mit dem Installateur in Verbindung.
[E050] Stopp, Überhitz. niedrig Exp.ventil	Diese Meldung wird angezeigt, wenn die Überhitzungstemperatur am Expansionsventil niedrig ist. Setzen Sie den Alarm zurück und beobachten Sie, ob er erneut auftaucht. Tritt dieser Fehler wiederholt auf, setzen Sie sich mit dem Installateur in Verbindung.
[E013] EVO aus	Diese Meldung wird angezeigt, wenn eine Störung bei der Steuerung des Expansionsventils vorliegt.
[E052] Phase 1 fehlt [E053] Phase 2 fehlt [E054] Phase 3 fehlt	Diese Meldung wird bei einem Phasenfehler angezeigt.
[E010] Kompressortyp?	Diese Meldung wird angezeigt, wenn keine Informationen zum Kompressortyp vorliegen.
[E026] Wärmepumpe	Diese Meldung erscheint, wenn sich die Wärmepumpe im Alarmmodus befindet.
[E001] Frostgefahr	Diese Warnmeldung zeigt an, dass die Wasservorlauftemperatur der Wärmepumpe (WP Vorlauf) zu niedrig für die Abtaufunktion ist. Eventuell ist die Wassermenge in der Anlage zu gering. Eventuell ist der Durchfluss zu gering. (Gilt für EcoAir)
[E163] Höchstzeitdauer Abtauen	Die Wärmepumpe konnte das Abtauen nicht innerhalb der maximalen Zeitdauer abschließen. Stellen Sie sicher, dass sich kein Eis mehr auf dem Verdampfer befindet.
[E087] Treiber	Setzen Sie den Alarm zurück und beobachten Sie, ob er erneut auftaucht.
[E088] Treiber: 1 - [E109] Treiber: 29 Treiberfehler.	Tritt dieser Fehler wiederholt auf, setzen Sie sich mit Ihrem Installateur in Verbindung und teilen Sie ihm gegebenenfalls den Fehlercode mit.
[E117] Treiber: offline	Kommunikationsfehler Der Anschlusskasten und der Treiber der Wärmepumpe kommunizieren nicht.

10.3 Kritische Störungen – Frostgefahr



[E135] Frostgefahr (nach vier Störungsmeldungen wird eine neue Störung angezeigt [E218])

[E211] Frostgefahr Durchfluss niedrig (nach vier Störungsmeldungen wird eine neue Störung angezeigt [E219])

[E216] WP Fluß temp diff (nach vier Störungsmeldungen wird eine neue Störung angezeigt [E220])

[E217] WP ladepumpe fluß (nach vier Störungsmeldungen wird eine neue Störung angezeigt [E221])

Die kritischen Störungen [E135], [E211], [E216] und [E217] können durch Eingabe des Codes 4005 dreimal bestätigt werden. Nach vier Störungen wird die Wärmepumpe blockiert.

Wenn eine kritische Störung auf dem Display angezeigt wird, ergreifen Sie die nachfolgend beschriebene Maßnahme. Bestätigen Sie die Störung, indem Sie im Displaymenü „Installation/Service/verschlüsselte Einstellungen/Code“ den Code 4005 eingeben.

Hinweis: Kritische Störungen können durch Eingabe des Codes 4005 dreimal bestätigt werden. **Nach vier Störungen wird die Wärmepumpe blockiert.** Wenden Sie sich in diesem Fall an den Fachmann. Wenn ein Jahr lang keine Störung ausgelöst wird, werden die kritischen Störungen zurückgesetzt.

[E135] Frostgefahr

Gilt für alle Luft-/Wasser-Wärmepumpen, die von CTC EcoLogic L/M/S, CTC EcoZenith i255/i360/i555 und CTC EcoVent i360F gesteuert werden.

Störungsbedingungen

Wenn die Wassertemperatur am Ausgang der Wärmepumpe (WP Ausgang) bei der Abtauung unter 15 °C liegt oder die Differenz zwischen WP Eingang und WP Ausgang länger als 20 Sekunden mehr als 15 °C beträgt.

Mögliche Ursache

- Die Kreislauftemperatur und/oder Durchflussmenge ist zu niedrig.
- Wenn die Sensoren (WP Eingang und WP Ausgang) nicht den richtigen Wert anzeigen, wird möglicherweise Störung [E135] ausgelöst. Prüfen Sie die Temperaturen mit einem externen Thermometer.

Maßnahme

- Stellen Sie sicher, dass die Rücklauftemperatur im Heizkreis bei der Abtauung mindestens 25 °C beträgt. Wenden Sie sich bei zu niedrigen Temperaturen an den Fachmann.
- Installieren Sie einen Zusatzspeicher.
- Prüfen Sie die Umwälzpumpe, den Schmutzfilter, das Rohrsystem und den Rohrdurchmesser, um einen korrekten Durchfluss zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie die Sensoren (WP Eingang und WP Ausgang), und tauschen Sie sie bei Bedarf aus.

[E211] Frostgefahr Durchfluss niedrig

Gilt für CTC EcoAir 600M mit installiertem „Durchfluss-Sensor“-Zubehör und EcoAir 700M.

Störungsbedingungen

Die Durchflussrate liegt bei der Abtauung länger als 30 Sekunden unter 10 l/min (EcoAir 610M/614M/708M/712M) bzw. 15 l/min (EcoAir 622).

Mögliche Ursache

- Die Kreislauftemperatur und/oder Durchflussmenge ist zu niedrig.

Maßnahme

- Prüfen Sie die Umwälzpumpe, den Schmutzfilter, das Rohrsystem, den Rohrdurchmesser und den Durchfluss-Sensor, um einen korrekten Durchfluss zu gewährleisten.

[E216] WP Fluß temp diff

Gilt für CTC EcoAir 500/600M/700M.

Störungsbedingungen

Die Differenz zwischen WP Eingang und WP Ausgang überschreitet im Heizbetrieb länger als 15 Minuten einen Wert von 12 °C.

Mögliche Ursache

- Die Kreislauftemperatur und/oder Durchflussmenge ist zu niedrig.

Maßnahme

- Prüfen Sie den Schmutzfilter, das Rohrsystem, den Rohrdurchmesser und die Geschwindigkeitseinstellungen der Umwälzpumpe, um einen korrekten Durchfluss zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie die Sensoren (WP Eingang und WP Ausgang), und tauschen Sie sie bei Bedarf aus.

[E217] WP Ladepumpe Fluss

Gilt für CTC EcoAir 400.

Störungsbedingungen

Die Ladepumpengeschwindigkeit überschreitet im Heizbetrieb länger als 15 Minuten einen Wert von 70 %.

Mögliche Ursache

- Die Kreislauftemperatur und/oder Durchflussmenge ist zu niedrig.

Maßnahme

- Prüfen Sie den Schmutzfilter, das Rohrsystem, den Rohrdurchmesser und die Geschwindigkeitseinstellungen der Umwälzpumpe, um einen korrekten Durchfluss zu gewährleisten.

Kritische Störungen während des Kühlbetriebs

Wenn die kritischen Störungen während des Kühlbetriebs auftreten, ist dies ein Hinweis darauf, dass der Basisdurchfluss zu niedrig eingestellt ist. Abhilfe durch Überprüfung und Einstellung des Basisdurchflusses schaffen.

i Wird das Geräusch der Umwälzpumpe bei ständigem Auf- und Abfließen als störend empfunden, sollte der Basisdurchfluss höher eingestellt werden.

11. Rohrinstallation

Die Installation ist gemäß den geltenden Normen vorzunehmen. Alle Installations-einstellungen sind gemäß Beschreibung im Kapitel „Erster Start“ vorzunehmen.

In diesem Kapitel werden die grundsätzlichen Anschlüsse der Wärmepumpen und Zusatzwärmequellen an die Heiz- und Warmwassersysteme des Gebäudes mit den sechs verschiedenen EcoLogic-Systemlösungen beschrieben. Die EcoLogic-Systeme arbeiten mit Sonnenenergie; die Systeme 4, 5 und 6 umfassen auch eine Poolheizung, siehe auch Kapitel „Elektroinstallation“.


11.1 Systemtyp 1*

Das EcoLogic-System 1 ist für den Anschluss des Heizkreises an einen vorhandenen Kessel über ein Mischventil vorgesehen. Das Steuersystem schaltet den Kessel nur bei Bedarf ein, wobei das Mischventil die Zusatzwärme einbringt. Das Warmwasser wird im Kessel vorgewärmt und dann in einem getrennten Warmwasserkessel erhitzt.


Ein Abgasfühler kann am Kessel angebracht werden. Solarenergie kann über ein 3-Wege-Ventil an den Kessel angeschlossen oder bei Erdwärmesystemen zur Energierückführung in den Boden abgeleitet werden. Die Kühlung lässt sich problemlos an den Erdwärme/Boden-Heizkreis anschließen.

* CTC EcoLogic M, System 1 umfasst nicht die nachstehenden Untersysteme mit den zugehörigen Pumpen, Ventilen und Fühlern:

- Wärmepumpen 3 bis 10
- Heizkreise 3 und 4
- Kühlung
- Rückführung Erdwärme
- Solarenergie
- Warmwasser-Zirkulation (WWZ)



11.1.1 Systemtyp 1 - Heizkreis



Die Anlage CTC EcoLogic kann an vier verschiedene Heizkreise angeschlossen werden, die jeweils mit getrennten Raumfühler ausgestattet sind.


Der Außenfühler (B15) muss an der Hausaußenwand befestigt sein und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Er wird mit einem zweiadrigen Kabel (min. 0,5 mm²) angeschlossen.

Die Raumfühler (B11 bis B14) sind in einem offenen Raum an einer Stelle des Hauses anzubringen, wo mit einer typischen Temperatur zu rechnen ist. Sie werden mit einem dreiadrigen Kabel (min. 0,5 mm²) angeschlossen.

Die Vorlauffühler (B1 bis B4) sind im Vorlauf des jeweiligen Heizkreises anzubringen.

Der Rücklauffühler (B7) wird im Rücklauf des Heizkreises eingesetzt.

11.1.2 Systemtyp 1 - Wärmepumpen



Bis zu 10 Wärmepumpen (WP1 bis WP10) können zusammen mit ihrer jeweiligen Ladepumpe (G11 bis G20) eingebaut werden.


Die Ladepumpen 1 und 2 (G11 und G12) können über die EcoLogic gesteuert werden, während die Ladepumpen G13 bis G20 von ihren jeweiligen Wärmepumpen gesteuert werden.

Die Wärmepumpen werden getrennt mit Strom versorgt, nicht über die CTC EcoLogic.


Weitere Informationen siehe Installations- und Wartungshandbuch der jeweiligen Wärmepumpe.

11.1.3 Systemtyp 1 - Warmwasser

Warmwasser wird im Kessel von der Wärmepumpe vorgewärmt und dann in einem getrennten Warmwasserkessel (WW-Heizgerät) erhitzt. Die Warmwasserzirkulation erfolgt über die Pumpe (G40). Frisches Warmwasser vom WW-Heizgerät wird im Mischventil eingebracht. Das abgekühlte Wasser wird in den Speicher abgeleitet, bevor es erneut erwärmt wird. Die Rückschlagventile stellen sicher, dass die Zirkulation wie vorgesehen abläuft. Dank der Steuerungsventile kann der gewünschte Durchfluss des Kreislaufs eingestellt werden.



11.1.4 Systemtyp 1 - Zusatzheizung (Holzkessel)




Der vorhandene Kessel wird über ein Mischventil (Y1) an den Heizkreis angeschlossen.

Wenn Holz verbrannt wird, misst der Fühler (B8) die Abgastemperatur und meldet der Steuerung, dass der Kessel arbeitet.


Der Fühler (B9) ist so einzubauen, dass die Kesseltemperatur gemessen wird.

11.1.5 Systemtyp 1 - Passive Kühlung

Wenn die Kühlung eingerichtet wurde, sollten Mischventil Y3, Ladepumpe G3 und Fühler B3 dafür (und nicht Heizkreis 3) verwendet werden. Einzelheiten zum Anschluss sind den Einbau- und Wartungsanweisungen der Kühlanlage zu entnehmen.



11.1.6 Systemtyp 1 - Solarheizung



Solarkollektoren können über ein 3-Wege-Ventil (Y31) an den Kessel angeschlossen oder bei Erdwärmesystemen zur Energierückführung in den Boden abgeleitet werden.

Die drehzahlgeregelte Pumpe (G30) und die Fühler B30 und B31 werden neben den Solarkollektoren angebracht.

Bei der Energierückführung in den Boden werden ein 3-Wege-Ventil (Y31), ein Wärmetauscher, eine Ladepumpe (G31) und ein Rückschlagventil angeschlossen.

Die Ladepumpe zur Energierückführung in den Boden (G31) stellt sicher, dass der Durchfluss durch den Wärmetauscher ausreicht.

Die drehzahlgeregelte Pumpe (G32) und ein Wärmetauscher übernehmen die Versorgung mit Warmwasser.

11.2 Systemtypen 2 und 3*

Die Konfiguration der EcoLogic-Systemtypen 2 und 3 unterscheidet sich in der Position der zusätzlichen Wärmequelle.

Systemtyp 2

Beim System 2 befindet sich die Zusatzheizung vor der Warmwasseranlage, beim System 3 jedoch dahinter.


Die Wärmepumpen WP1 und WP2 können über 3-Wege-Ventile angeschlossen werden, die den Durchfluss so regeln, dass entweder die Warmwasseranlage oder der Heizkreis versorgt wird. Sind mehrere Wärmepumpen vorhanden, sollten diese direkt an den Heizkreis angeschlossen werden.

Beim Anschluss des Pufferspeichers dient das Mischventil (Y4) zur Verbindung des Speichers mit dem System (nicht mit dem Heizkreis 4).

Solarenergie kann über 3-Wege-Ventile entweder zum Warmwasserspeicher oder zum Pufferspeicher geleitet werden. Sie kann auch zur Energierückführung in den Boden genutzt werden.

Die Kühlung lässt sich problemlos an den Erdwärme/Boden-Heizkreis anschließen.

- * Die CTC EcoLogic M-Systemtypen 2 und 3 umfassen nicht die nachstehenden Nebensysteme und deren Pumpen, Ventile und Fühler:
- Wärmepumpen 3 bis 10
 - Heizkreise 3 und 4
 - Kühlung
 - Rückführung Erdwärme
 - Solarenergie
 - Warmwasser-Zirkulation (WWZ)
 - Externer Warmwasserspeicher
 - Pufferspeicher



Systemtyp 3


Beim System 3 befindet sich die Zusatzheizung hinter der Warmwasseranlage, beim System 2 jedoch davor. Im System 3 wird stattdessen eine Elektrozusatzheizung im Warmwasserspeicher eingebaut.

Beim Anschluss des Pufferspeichers dient das Mischventil (Y4) zur Verbindung des Speichers mit dem System (nicht mit dem Heizkreis 4).


Die Wärmepumpen 1 und 2 können über 3-Wege-Ventile angeschlossen werden, die den Durchfluss so regeln, dass entweder die Warmwasseranlage oder der Heizkreis versorgt wird. Die anderen Wärmepumpen sind an den Heizkreis angeschlossen.

Solarenergie kann über 3-Wege-Ventile zum Warmwasserspeicher oder zu einem Pufferspeicher, bzw. zur Energierückführung in den Boden geleitet werden.

Die Kühlung lässt sich problemlos an den Erdwärme/Boden-Heizkreis anschließen.



11.2.1 Systemtypen 2 und 3 - Heizkreis



Die Anlage CTC EcoLogic kann an vier verschiedene Heizkreise angeschlossen werden, die jeweils mit getrennten Raumfühler ausgestattet sind. Die Heizkreise 2, 3 und 4 werden über Mischventile (Y2, Y3 und Y4) angeschlossen. Wenn eine Zusatzheizung (E1) eingerichtet wurde, sollte das Mischventil (Y2) als Verbindung dieser Zusatzwärmequelle zum System (nicht zum Heizkreis 2) verwendet werden.


Der Außenfühler (B15) muss an der Hausaußenwand befestigt sein und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Er wird mit einem zweiadrigen Kabel (min. 0,5 mm²) angeschlossen.

Die Raumfühler (B11 bis B14) sind in einem offenen Raum an einer Stelle des Hauses anzubringen, wo mit einer typischen Temperatur zu rechnen ist. Sie werden mit einem dreiadrigen Kabel (min. 0,5 mm²) angeschlossen.

Die Vorlauffühler (B1 bis B4) sind im Vorlauf des jeweiligen Heizkreises anzubringen.

Der Rücklauffühler (B7) wird im Rücklauf des Heizkreises eingesetzt.

11.2.2 Systemtypen 2 und 3 - Wärmepumpen



Bis zu 10 Wärmepumpen (WP1 bis WP10) können zusammen mit ihrer jeweiligen Ladepumpe (G11 bis G20) eingebaut werden.

Die Ladepumpen 1 und 2 (G11 und G12) können über die EcoLogic gesteuert werden, während die Ladepumpen G13 bis G20 von ihren jeweiligen Wärmepumpen gesteuert werden.

Die Wärmepumpen 1 und 2 können über 3-Wege-Ventile angeschlossen werden, die den Durchfluss so regeln, dass entweder die Warmwasseranlage oder der Heizkreis versorgt wird. Sind mehrere Wärmepumpen vorhanden, sollten diese direkt an den Heizkreis angeschlossen werden.

Die Wärmepumpen werden getrennt mit Strom versorgt, nicht über die CTC EcoLogic.


Weitere Informationen finden Sie in der Installations- und Wartungsanleitung der Wärmepumpe.

11.2.3 Systemtypen 2 und 3 - Warmwasser


Im EcoLogic-Systemtyp 3 kann der Warmwasserspeicher mit einer elektrischen Zusatzheizung (E4) ausgestattet werden, wenn eine Zusatzheizung (E1, E2 oder E3) hinter dem Warmwasserspeicher eingebaut wurde. Fühler B5 ist im Warmwasserspeicher zu installieren.

Die Warmwasserzirkulation erfolgt über die Pumpe (G40). Frisches Warmwasser vom Warmwasserspeicher wird im Mischventil eingebracht. Das abgekühlte Wasser wird in den Speicher abgeleitet, bevor es erneut erwärmt wird. Die Rückschlagventile stellen sicher, dass die Zirkulation wie vorgesehen abläuft. Mithilfe der Steuerungsventile kann der gewünschte Durchfluss des Kreislafs eingestellt werden.

Option A



Option B



Option B veranschaulicht die Möglichkeit, einen oder mehrere Warmwasserspeicher einzubauen, die dann über einen Wärmetauscher an den abgebildeten unteren Warmwasserspeicher angeschlossen werden. Für diese Lösung werden ein externer Warmwasserspeicher-Fühler (B43) im externen Pufferspeicher sowie Umwälzpumpen (G41) vor und hinter dem Wärmetauscher benötigt.

11.2.4 Systemtypen 2 und 3 - Zusatzheizung

Beim System 2 befindet sich die Zusatzheizung (E1, E2 oder E3) vor dem Warmwasserspeicher, beim System 3 jedoch dahinter. Zusatzheizungen (E4) können dann stattdessen direkt an den Warmwasserspeicher angeschlossen werden.


Wenn eine zusätzliche Wärmequelle (E1) angeschlossen ist, dient das Mischventil (Y2) zur Verbindung dieser Zusatzwärmequelle mit dem System (nicht mit dem Heizkreis 2).

Ist ein Pufferspeicher vorhanden, dient das Mischventil (Y4) zur Verbindung des Speichers mit dem System (nicht mit dem Heizkreis 4). Fühler B6 sollte im Pufferspeicher installiert werden.


Fühler B10 sollte zur Messung der Temperatur von der Zusatzwärmequelle angeschlossen werden.

! Wird Ladepumpe G11 für den Durchlauferhitzer eingesetzt, muss das Steuersignal vom CTC EcoLogic aufgenommen werden.

System 2




System 3




11.2.5 Systemtypen 2 und 3 - Passive Kühlung

Wenn die Kühlung eingerichtet wurde, sollten Mischventil Y3, Ladepumpe G3 und Fühler B3 dafür (und nicht Heizkreis 3) verwendet werden. Einzelheiten zum Anschluss sind den Einbau- und Wartungsanweisungen der Kühlanlage zu entnehmen.



11.2.6 Systemtyp 2 und 3 - Solarheizung



Von den Solarkollektoren wird die Wärme zum Warmwasser-/Pufferspeicher oder bei Erdwärmesystemen zur Energierückführung in den Boden geleitet, sobald der Warmwasserspeicher voll ist.

Die drehzahlgeregelte Pumpe (G30) und die Fühler B31 und B30 werden neben den Solarkollektoren angebracht.

Zur Energierückführung in den Boden werden ein 3-Wege-Ventil (Y31), ein Wärmetauscher und ein Rückschlagventil (G31) angeschlossen.

Das 3-Wege-Ventil (Y30) wird zusammen mit der drehzahlgeregelte Pumpe (G32) und dem Wärmetauscher eingebaut, damit die Versorgung von Warmwasser- und Pufferspeicher sichergestellt ist. Wärmetauscher und Pumpen (G32) müssen nicht in den Solarheizkreis eingebaut werden, wenn bereits eine Schleife zum angeschlossenen Warmwasser-/Pufferspeicher besteht.

Wenn die Rückföhrfunktion genutzt wird, schaltet CTC EcoLogic auch die Solepumpe in der Wärmepumpe (CTC EcoPart) zu. Die Ladepumpe zur Energierückführung in den Boden (G31) stellt sicher, dass der Durchfluss durch den Wärmetauscher ausreicht.

11.3 Systemtypen 4 und 5*

Die Konfiguration der EcoLogic-Systemtypen 4 und 5 unterscheidet sich bei der Position der zusätzlichen Wärmequelle. Eine Beschreibung der aktiven Kühlung für die Systemtypen 4 und 5 finden Sie im Kapitel „Aktive Kühlung“.

Systemtyp 4

System 4 umfasst auch eine Poolheizung.


Die gesamte Heizleistung der Wärmepumpen und zusätzlichen Wärmequellen gelangt zum Heizkreis über den Pufferspeicher, der gegenüber dem Heizkreis eine konstante Temperatur beibehält.

Beim Systemtyp 4 befindet sich die Zusatzheizung vor der Warmwasseranlage, beim Systemtyp 5 jedoch dahinter.

Die Wärmepumpen 1 und 2 können über 3-Wege-Ventile angeschlossen werden, die den Wärmestrom so regeln, dass entweder die Warmwasseranlage oder der Heizkreis versorgt wird. Die anderen Wärmepumpen sind an den Heizkreis angeschlossen.

Solarenergie kann über 3-Wege-Ventile zum Warmwasserspeicher oder zu einem Pufferspeicher, bzw. zur Energierückführung in den Boden geleitet werden. Die Kühlung lässt sich problemlos an den Erdwärme-Heizkreis anschließen.

- * Die Systemtypen 4 und 5 von CTC EcoLogic M umfassen nicht die nachstehenden Nebensysteme und deren Pumpen, Ventile und Fühler:
- Wärmepumpen 3-10
 - Heizkreise 3 und 4
 - Kühlung
 - Rückführung Erdwärme
 - Solarenergie
 - Warmwasser-Zirkulation (WWZ)
 - Externer Warmwasserspeicher
 - Pool



Systemtyp 5


Die gesamte Heizleistung der Wärmepumpen und zusätzlichen Wärmequellen gelangt zum Heizkreis über den Pufferspeicher, der gegenüber dem Heizkreis eine konstante Temperatur beibehält.

Beim Systemtyp 5 befindet sich die Zusatzheizung hinter dem Warmwasseranlage, beim Systemtyp 4 jedoch davor.


Die Wärmepumpen 1 und 2 können über 3-Wege-Ventile angeschlossen werden, die den Durchfluss so regeln, dass entweder die Warmwasseranlage oder der Heizkreis versorgt wird. Die anderen Wärmepumpen sind an den Heizkreis angeschlossen.

Solarenergie kann über 3-Wege-Ventile zum Warmwasserspeicher oder zu einem Pufferspeicher, bzw. zur Energierückführung in den Boden geleitet werden.

Die Kühlung lässt sich problemlos an den Erdwärme/Boden-Heizkreis anschließen.



11.3.1 Systemtypen 4 und 5 - Heizkreis



Die Anlage CTC EcoLogic kann an vier verschiedene Heizkreise angeschlossen werden, die jeweils mit getrennten Raumfühler ausgestattet sind. Die Heizkreise 1 bis 4 werden über Mischventile (Y1, Y2, Y3 und Y4) angeschlossen.

Wenn für Systemtyp 4 eine Zusatzheizung (E1) eingerichtet wurde, sollte das Mischventil (Y2) als Verbindung dieser zusätzlichen Wärmequelle zum System (nicht zum Heizkreis 2) verwendet werden.


Der Außenfühler (B15) muss an der Hausaußenwand befestigt sein und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Er wird mit einem zweiadrigen Kabel (min. 0,5 mm²) angeschlossen.

Die Raumfühler (B11 bis B14) sind in einem offenen Raum an einer Stelle des Hauses anzubringen, wo mit einer typischen Temperatur zu rechnen ist. Sie werden mit einem dreiadrigen Kabel (min. 0,5 mm²) angeschlossen.

Die Vorlauffühler (B1 bis B4) sind im Vorlauf des jeweiligen Heizkreises anzubringen.

Der Fühler (B7) wird im Rücklauf des Heizkreises eingesetzt.

11.3.2 Systemtypen 4 und 5 - Wärmepumpen



Bis zu 10 Wärmepumpen (WP1 bis WP10) können zusammen mit ihrer jeweiligen Ladepumpe (G11 bis G20) eingebaut werden.

Die Ladepumpen 1 und 2 (G11 und G12) können über CTC EcoLogic geregelt werden, während die Ladepumpen G13 bis G20 von ihren jeweiligen Wärmepumpen gesteuert werden.

Die Wärmepumpen 1 und 2 können über 3-Wege-Ventile angeschlossen werden, die den Durchfluss so regeln, dass entweder die Warmwasseranlage oder der Heizkreis versorgt wird. Sind mehrere Wärmepumpen vorhanden, sollten diese direkt an den Heizkreis angeschlossen werden. Es ist unbedingt sicherzustellen, dass die Ventilanschlüsse korrekt installiert sind.

Bei System 4 wird der Vorlauf von Wärmepumpe A1 gemäß obiger Abbildung mit der zusätzlichen Wärmequelle verbunden.

Die Wärmepumpen werden getrennt mit Strom versorgt, nicht über die CTC EcoLogic.

Weitere Informationen finden Sie in der Installations- und Wartungsanleitung der Wärmepumpe.


11.3.3 Systemtypen 4 und 5 - Warmwasser

Im EcoLogic-Systemtyp 5 kann der Warmwasserspeicher mit einer elektrischen Zusatzheizung (E4) ausgestattet werden, wenn nicht eine Zusatzheizung (E1, E2 oder E3) vor dem Warmwasserspeicher eingebaut wurde (wie bei SystemTyp 4). Fühler B5 ist im Warmwasserspeicher zu installieren.


Die Warmwasserzirkulation erfolgt über die Pumpe (G40). Frisches Warmwasser vom Warmwasserspeicher wird im Mischventil eingebracht. Das abgekühlte Wasser wird in den Speicher abgeleitet, bevor es erneut erwärmt wird. Die Rückschlagventile stellen sicher, dass die Zirkulation wie vorgesehen abläuft. Mithilfe der Steuerungsventile kann der gewünschte Durchfluss des Kreislaufs eingestellt werden.

Option B veranschaulicht die Möglichkeit, einen oder mehrere Warmwasserspeicher einzubauen (a), die dann über einen Wärmetauscher

Option A



Option B



an den abgebildeten unteren Warmwasserspeicher angeschlossen werden. Für diese Lösung werden ein externer Warmwasserspeicher-Fühler (B43) im externen Pufferspeicher sowie Umwälzpumpen (G41) vor und hinter dem Wärmetauscher benötigt.

11.3.4 Systemtypen 4 und 5 - Zusatzheizung


Beim Systemtyp 4 wird die Zusatzheizung (E1, E2 oder E3) gemäß Abbildung vor der Warmwasseranlage angeschlossen. Wenn eine zusätzliche Wärmequelle (E1) angeschlossen ist, dient das Mischventil (Y2) zur Verbindung dieser Zusatzwärmequelle mit dem System (nicht mit dem Heizkreis 2).

Fühler B10 sollte zur Messung der Temperatur von der zusätzlichen Wärmequelle angeschlossen werden.


Bei Systemtyp 5 wird die Spitze (E1) an den Pufferspeicher angeschlossen. Der Warmwasserspeicher kann dann mit einer zusätzlichen Wärmequelle (E4) ausgestattet werden.

! Wird Ladepumpe G11 für den Durchlauferhitzer eingesetzt, muss das Steuersignal vom CTC EcoLogic übernommen werden.

System 4




System 5



11.3.5 Systemtypen 4 und 5 - Passive Kühlung


Wenn die Kühlung eingerichtet wurde, sollten Mischventil Y3, Ladepumpe G3 und Fühler B3 dafür (und nicht Heizkreis 3) verwendet werden. Einzelheiten zum Anschluss sind den Einbau- und Wartungsanweisungen der Kühlanlage zu entnehmen.




11.3.6 Systemtypen 4 und 5 - Pool

Der Pool kann parallel zum Heizkreis angeschlossen werden.

Ladepumpe G50 und Umwälzpumpe G51 werden zusammen mit Fühler B50 und dem Wärmetauscher angeschlossen.



11.3.7 Systemtypen 4 und 5 - Solarheizung



Von den Solarkollektoren wird die Wärme zum Warmwasser-/Pufferspeicher oder bei Erdwärmesystemen zur Energierückführung in den Boden geleitet, sobald der Warmwasserspeicher voll ist.

Die drehzahlregelte Pumpe (G30) und die Fühler B31 und B30 werden neben den Solarkollektoren angebracht.

Zur Energierückführung in den Boden werden ein 3-Wege-Ventil (Y31), ein Wärmetauscher und ein Rückschlagventil (G31) angeschlossen.

Das 3-Wege-Ventil (Y30) wird zusammen mit der drehzahlregelte Pumpe (G32) und dem Wärmetauscher eingebaut, damit die Versorgung von Warmwasser- und Pufferspeicher sichergestellt ist. Wärmetauscher und Pumpen (G32) müssen nicht in den Solarheizkreis eingebaut werden, wenn bereits eine Schleife zum angeschlossenen Warmwasser-/Pufferspeicher besteht.

Wenn die Rückföhrfunktion genutzt wird, schaltet CTC EcoLogic auch die Solepumpe in der Wärmepumpe (CTC EcoPart) zu. Die Ladepumpe zur Energierückführung in den Boden (G31) stellt sicher, dass der Durchfluss durch den Wärmetauscher ausreicht.

11.4 Systemtyp 6*

System 6 umfasst auch eine Poolheizung.


Die Zusatzheizung kann mit Wärme aus dem Pufferspeicher vermischt und über ein bivalentes Mischventil (Y1) an den Heizkreis abgegeben werden.

Die Wärmepumpen 1 und 2 können über 3-Wege-Ventile angeschlossen werden, die den Durchfluss so regeln, dass entweder die Warmwasseranlage oder der Heizkreis versorgt wird. Die anderen Wärmepumpen sind an den Heizkreis angeschlossen.


Solarenergie kann über 3-Wege-Ventile zum Warmwasserspeicher oder zu einem Pufferspeicher, bzw. zur Energierückführung in den Boden geleitet werden.

Die Kühlung lässt sich problemlos an den Erdwärme-Heizkreis anschließen.

- * CTC EcoLogic M
- System 6 umfasst nicht die nachstehenden Untersysteme mit den zugehörigen Pumpen, Ventilen und Fühlern:
- Wärmepumpen 3 bis 10
 - Heizkreise 3 und 4
 - Kühlung
 - Rückführung Erdwärme
 - Solarenergie
 - Warmwasser-Zirkulation (WWZ)
 - Externer Warmwasserspeicher
 - Pool



11.4.1 Systemtyp 6 - Heizkreis



Die Anlage CTC EcoLogic kann an vier verschiedene Heizkreise angeschlossen werden, die jeweils mit getrennten Raumfühlern ausgestattet sind. Die Heizkreise 2, 3 und 4 werden über Mischventile (Y2, Y3 und Y4) angeschlossen.


Der Außenfühler (B15) muss an der Hausaußenwand befestigt sein und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Er wird mit einem zweiadrigen Kabel (min. 0,5 mm²) angeschlossen.

Die Raumfühler (B11 bis B14) sind in einem offenen Raum an einer Stelle des Hauses anzubringen, wo mit einer typischen Temperatur zu rechnen ist. Sie werden mit einem dreiadrigen Kabel (min. 0,5 mm²) angeschlossen.

Die Vorlauffühler (B1 bis B4) sind im Vorlauf des jeweiligen Heizkreises anzubringen.

Der Fühler (B7) wird im Rücklauf des Heizkreises eingesetzt.

11.4.2 Systemtyp 6 - Wärmepumpen



Bis zu 10 Wärmepumpen (WP1 bis WP10) können zusammen mit ihrer jeweiligen Ladepumpe (G11 bis G20) eingebaut werden.

Die Ladepumpen 1 und 2 (G11 und G12) können über CTC EcoLogic geregelt werden, während die Ladepumpen G13 bis G20 von ihren jeweiligen Wärmepumpen gesteuert werden.

Die Wärmepumpen 1 und 2 können über 3-Wege-Ventile angeschlossen werden, die den Durchfluss so regeln, dass entweder die Warmwasseranlage oder der Heizkreis versorgt wird. Sind mehrere Wärmepumpen vorhanden, sollten diese direkt an den Heizkreis angeschlossen werden. Es ist unbedingt sicherzustellen, dass die Ventilanschlüsse korrekt installiert sind.

Die Wärmepumpen werden getrennt mit Strom versorgt, nicht über die CTC EcoLogic.


Weitere Informationen finden Sie in der Installations- und Wartungsanleitung der Wärmepumpe.

11.4.3 Systemtyp 6 - Warmwasser


Warmwasserspeicher und Zusatzheizung E1 sind mit einem bivalenten 4-Wege-Mischventil (Y1) verbunden.

Fühler B5 ist im Warmwasserspeicher zu installieren.

Option A



Option B




Die Warmwasserzirkulation erfolgt über die Pumpe (G40). Frisches Warmwasser vom Warmwasserspeicher wird im Mischventil eingebracht. Das abgekühlte Wasser wird in den Speicher abgeleitet, bevor es erneut erwärmt wird. Die Rückschlagventile stellen sicher, dass die Zirkulation wie vorgesehen abläuft. Mithilfe der Steuerungsventile kann der gewünschte Durchfluss des Kreislaufs eingestellt werden.

Option B veranschaulicht die Möglichkeit, einen oder mehrere Warmwasserspeicher einzubauen, die dann über einen Wärmetauscher an den abgebildeten unteren Warmwasserspeicher angeschlossen werden. Für diese Lösung werden ein externer Warmwasserspeicher-Fühler (B43) im externen Pufferspeicher sowie Umwälzpumpen (G41) vor und hinter dem Wärmetauscher benötigt.


11.4.4 Systemtyp 6 - Zusatzheizung

Die Zusatzheizung E1 wird mit dem Warmwasserspeicher und dem Heizkreis sowie parallel mit dem Pufferspeicher über ein bivalentes 4-Wege-Mischventil verbunden.



11.4.5 Systemtyp 6 - Passive Kühlung


Wenn die Kühlung eingerichtet wurde, sollten Mischventil Y3, Ladepumpe G3 und Fühler B3 dafür (und nicht Heizkreis 3) verwendet werden. Einzelheiten zum Anschluss sind den Einbau- und Wartungsanweisungen der Kühlanlage zu entnehmen.




11.4.6 Systemtyp 6 - Pool

Der Pool kann gemäß nachstehender Abbildung parallel zum Heizkreis angeschlossen werden.

Ladepumpe G50 und Umwälzpumpe G51 werden zusammen mit Fühler B50 und dem Wärmetauscher angeschlossen.



11.4.7 Systemtyp 6 - Solarheizung



Von den Solarkollektoren wird die Wärme zum Warmwasser-/Pufferspeicher oder bei Erdwärmesystemen zur Energierückführung in den Boden geleitet, sobald der Warmwasserspeicher voll ist.


Die drehzahlgeregelte Pumpe (G30) und die Fühler B31 und B30 werden neben den Solarkollektoren angebracht.

Zur Energierückführung in den Boden werden ein 3-Wege-Ventil (Y31), ein Wärmetauscher und ein Rückschlagventil (G31) angeschlossen.

Das 3-Wege-Ventil (Y30) wird zusammen mit der drehzahlgeregelte Pumpe (G32) und dem Wärmetauscher eingebaut, damit die Versorgung von Warmwasser- und Pufferspeicher sichergestellt ist. Wärmetauscher und Pumpen (G32) müssen nicht in den Solarheizkreis eingebaut werden, wenn bereits eine Schleife zum angeschlossenen Warmwasser-/Pufferspeicher besteht.

Wenn die Rückföhrfunktion genutzt wird, schaltet CTC EcoLogic auch die Solepumpe in der Wärmepumpe (CTC EcoPart) zu. Die Ladepumpe zur Energierückführung in den Boden (G31) stellt sicher, dass der Durchfluss durch den Wärmetauscher ausreicht.

12. Ventile



12.1 Dreiwege-Mischventil




12.1.1 Dreiwege-Mischventil VRG 131 ARA 671

Installationsoptionen mit den CTC-Dreiwege-Mischventilen.

Achten Sie auf die Anschlüsse und die Position der Wellenkupplung.




Anschluss gemäß 1 und 2

Der Motor muss sich zum Schließen im Uhrzeigersinn bewegen.



Anschluss gemäß 3 und 4

Der Motor muss sich zum Schließen gegen den Uhrzeigersinn bewegen.




Der Mischventilmotor sitzt am Ventil, mit dem Drehknopf in mittlerer Stellung.

	System 1	Sonstige Anschlussverfahren
A	Von der Wärmepumpe (auch zum Rücklaufanschluss des Kessels)	Rücklauf
B	Kesselwasser (vom Vorlauf des Kessels)	Von der Energiequelle*
C	Vorlauf Heizkörper (zum Ausgang AB am Umschaltventil)	Vorlauf

* Energiequelle bezieht sich auf die Energie, die das Mischventil nutzt, d. h. die Energie, die das Ventil dem System zuführt. Die Energie kann von einem zusätzlichen Kessel, einem Holzkessel, einem Solarspeicher oder dem Hauptrohr im Heizungssystem kommen.

12.2 Umschaltventil


12.2.1 Umschaltventil ESBE VRG 230/Ara 635



Der Mischventilmotor ist so am Ventil angebracht, dass der sich Drehknopf in Mittelstellung befindet.

Das Ventil kann umgekehrt eingesetzt werden, von rechts nach links, von links nach rechts.

Die Richtung des Motors kann mit dem Bügel unter der Stellantriebskappe geändert werden. Der Bügel wird immer zur Wärmepumpe hin angeschlossen.




12.2.2 Umschaltventil LK EMV 110-K

Wenn der Motor Strom zum schwarzen Draht überträgt, öffnet Ausgang A und Ausgang B schließt.

Durchfluss AB zu A = Warmwasserbereitung und **Schwarz** wird mit Strom versorgt.



Hinweis: Zur Richtungsänderung muss das Ventil „umgedreht“ werden. Das Ventil muss immer so eingebaut werden, dass freier Durchfluss gewährleistet ist.



12.3 Bivalentes Mischventil



12.3.1 Bivalentes Mischventil VRB 141/143 ARA 672

Der Motor muss sich zum Schließen im Uhrzeigersinn bewegen.



12.3.2 Bivalentes Mischventil VRB 243/ARA 672

Der Motor muss sich zum Schließen im Uhrzeigersinn bewegen.



13. Elektrische Installation

Installation und Anschlüsse der Anlage CTC EcoLogic sind von einem zertifizierten Elektriker auszuführen. Vergewissern Sie sich, dass kein Risiko statischer Elektrizität besteht. Erden Sie sich, indem Sie ein geerdetes Metallteil berühren, bevor Sie die Leiterplatte oder einen Fühler berühren.

Die Verkabelung muss gemäß den jeweils vor Ort geltenden Anforderungen vorgenommen werden.

13.1 Hochspannung

Versorgungsspannung

230V 1 N~

Max. Sicherungsgröße (Gruppensicherung) 10 A

Anschluss an die Reihenklemme mit der Kennzeichnung L1, N, PE

Allpoliger Sicherheitsschalter

Der Anlage sollte ein allpoliger Sicherheitsschalter gemäß Überspannungskategorie III vorgeschaltet werden, der die Trennung von allen Stromquellen sicherstellt.

13.1.1 Mischventile (Y1, Y2, Y3, Y4)

230V 1 N~

1,5 m Kabel 1,5 mm², neutral, offen, geschlossen

Die Mischventil-Motoren werden an die Leiterplatte/Reihenklemme angeschlossen:

(Y1) Mischventil 1

Offen:	Pol A27
Geschlossen:	Pol A28
Neutral:	Pol A29
Grenzstellung, bivalent/System 6	Pol A22
Grenzstellung, bivalent/System 6	Pol A21

(Y2) Mischventil 2

Offen:	Pol A15
Geschlossen:	Pol A16
Neutral:	Pol A17

(Y3) Mischventil 3, Erweiterungsplatine X6*

Offen:	Pol 12
Geschlossen:	Pol 13
Neutral:	Pol 14

(Y4) Mischventil 4, Erweiterungsplatine X7*

Offen:	Pol 18
Geschlossen:	Pol 19
Neutral:	Pol 20


Durch Überprüfung des Motors im Menü „Fachmann/Service/Funktionstest“ des Steuersystems überprüfen, ob die Signale zum Öffnen und Schließen richtig eingerichtet sind.

13.2 Kommunikation zwischen EcoLogic und EcoAir/EcoPart

Als Kommunikationskabel wird ein Kabel vom Typ LiYCY (TP) verwendet, ein 4-adriges geschirmtes Kabel mit paarweiser Verdrillung der datenführenden Adern. Mit dem Kabel sind die CTC EcoLogic-Reihenklemmen G51 (braun), G52 (weiß), G53 (grün) und die Wärmepumpe A1 zu verbinden, von der aus die anderen Wärmepumpen geregelt werden können.

Spannung für Wärmepumpen

Die Wärmepumpen werden getrennt mit Strom versorgt, nicht über die CTC EcoLogic.



*Gilt nur für die Ausführung CTC EcoLogic L.

13.2.1 3-Wege-Ventile (Y21, Y22)

230V 1N~

2,5 m Kabel 1,5 mm²

Wenn Pol A18 oder X7/24 an die Stromversorgung angeschlossen ist, sollte das Ventil in Richtung Warmwasseranlage geschaltet sein. Liegt keine Spannung an, sollte das Ventil in Richtung Heizkreis geschaltet sein.

Die 3-Wege-Ventile sind an die folgenden Reihenklemmen angeschlossen:

(Y21) 3-Wege-Ventil 1

Relaisausgang	Pol A18
Phase	Pol A19
Neutral:	Pol A20

(Y22) 3-Wege-Ventil 2, Erweiterungsplatine X7

Relaisausgang	Pol 24
Phase	Pol 25
Neutral:	Pol 26

Die Funktion durch Testlauf des 3-Wege-Ventils im Menü „Fachmann/Service/ Funktionstest“ des Steuersystems überprüfen.

In der ABWÄRTS-Stellung im Funktionsmenü muss der Anschluss ▲ offen sein (den Knopf am Motor im Uhrzeigersinn drehen). In der AUFWÄRTS-Stellung im Funktionsmenü muss der Anschluss ■ offen sein (den Knopf am Motor im Gegenuhrzeigersinn drehen).


Der Motor wird mit einer Schraube am 3-Wege-Ventil befestigt. Zum Ausbau des Motors den Knopf abziehen, die Schraube herausdrehen und den Motor abnehmen.

Drehen Sie zur Vermeidung von Fehlern den Stellantrieb und das 3-Wege-Ventil in die Ausgangsstellung, siehe Abbildungen. Ziehen Sie den Knopf am Stellantrieb heraus und drehen Sie ihn in Mittelstellung.

Der Anschluss ● sollte vollständig offen sein, während die Anschlüsse ■ und ▲ teilweise geöffnet sein sollten. Stellen Sie sicher, dass der Schlitz in der weißen Wellenkupplung die dargestellte Stellung einnimmt, siehe Abbildung. 3-Wege-Ventil und Stellantrieb können dann gemäß Abbildung eingebaut oder in 90-Grad-Schritten zueinander gedreht werden.

Wenn die Anschlüsse ▲ und ■ während der Hydraulikverbindung verschoben wurden, kann der Motor neu angeschlossen werden, um seine Drehrichtung zu ändern. Dies wird mit zwei Steckbrücken im Motor erreicht.

Hinweis: Die Drehrichtung kann durch Vertauschen des schwarzen und braunen Kabels nicht verändert werden.



13.2.1.1 3-Wege-Ventil aktive Kühlung (Y61)*

230V 1N~

Das Ventil wird an folgende Klemmenblöcke angeschlossen,
Erweiterungsplatine X7:

Das Ventil wird aktiviert, wenn Wärmepumpen Kühlung erzeugen, und ist in Systemen mit getrenntem Heiz-/Kühltank installiert.

Relaisausgang:	Pol 30
Neutral:	Pol 32
Erdung:	Pol 25

Die Funktion durch Testbetrieb der Ventil im Menü „Fachmann/Service/Funktionstest“ überprüfen.

13.2.1.2 3-Wege-Ventil aktive Kühlung, "Bedarf" (Y62)*

230V 1N~

Das Ventil wird an folgende Klemmenblöcke angeschlossen,
Erweiterungsplatine X6:

Das Ventil wird bei Bedarf zum Kühlen aktiviert und in Systeme mit getrenntem Heiz- / Kühltank eingebaut, um ein Austreten von Heizung in den Heiztank zu vermeiden.

Relaisausgang:	Pol 8
Neutral:	Pol 11
Erdung:	Pol 9

Die Funktion durch Testbetrieb der Ventil im Menü „Fachmann/Service/Funktionstest“ überprüfen.

13.2.2 Heizkörperpumpe (G1, G2, G3, G4)

230V 1 N~

Die Heizkörperpumpen werden an folgende Reihenklemmen angeschlossen:

(G1) Heizkörperpumpe 1

Phase:	Pol A31
Neutral:	Pol A33
Erdung:	Pol PE

(G2) Heizkörperpumpe 2

Phase:	Pol A36
Neutral:	Pol A34
Erdung:	Pol PE

(G3) Heizkörperpumpe 3, Erweiterungsplatine X6*

Phase:	Pol 15
Neutral:	Pol 17
Erdung:	Pol 16

(G4) Heizkörperpumpe 4, Erweiterungsplatine X7*

Phase:	Pol 21
Neutral:	Pol 23
Erdung:	Pol 22

Überprüfen Sie mittels eines Testlaufs im Menü „Fachmann/Service/Funktionstest“ im Steuersystem, ob die Pumpe korrekt angeschlossen ist.

**Gilt nur für die Ausführung CTC EcoLogic L.*

13.2.3 Ladepumpen, WP1/WP2/WP3/WP4 (G11, G12, G13, G14)

230V 1 N~

Die Ladepumpen G11 und G12 können über CTC EcoLogic geregelt werden, während die anderen Ladepumpen (G13 bis G20) des Systems von ihren jeweiligen Wärmepumpen (WP3 bis WP10) gesteuert werden.

Die Ladepumpen 1 und 2 können an eine Leiterplatte/Reihenklemme angeschlossen werden.

Die Ladepumpen 3 und 4 können an eine Erweiterungsplatine X5 angeschlossen werden.

(G11) Ladepumpe 1

WILO Stratos Para
GRUNDFOS UPM GEO 25-85

Relaisausgang:	A12	
PWM+:	Braun	G46
GND:	Blau	G45

(G12) Ladepumpe 2

WILO Stratos Para
GRUNDFOS UPM GEO 25-85

PWM+:	Braun	G48
GND:	Blau	G47

(G13) Ladepumpe 3, Erweiterungsplatine X5*

WILO Stratos Para
GRUNDFOS UPM GEO 25-85

PWM+:	Braun	Pol 5
GND:	Blau	Pol 6

(G14) Ladepumpe 4, Erweiterungsplatine X5*

WILO Stratos Para
GRUNDFOS UPM GEO 25-85

PWM+:	Braun	Pol 7
GND:	Blau	Pol 8

Überprüfen Sie mittels eines Testlaufs im Menü „Fachmann/Service/Funktionstest“ des Steuersystems, ob die Pumpe korrekt angeschlossen ist.



Wird die Ladepumpe G11 für den Durchlauferhitzer eingesetzt, muss das Steuersignal vom CTC EcoLogic übernommen werden.

**Gilt nur für die Ausführung CTC EcoLogic L.*

13.2.4 Zusatzheizung (E1, E2, E3, E4)

Die zusätzlichen Wärmequellen können an folgende Reihenklennen angeschlossen werden:

(E1) Relaisausgang

Relaisausgang:	Pol A11
----------------	---------

(E2) 0-10V, Erweiterungsplatine X5*

Analogausgang 0 bis 10V	Pol 9
GND	Pol 10

(E2) 0-3 Schritt, 0-7 Schritt**

Relaisausgang, Schritt 1	EL1A
Relaisausgang, Schritt 2	EL1B
Relaisausgang, Schritt 3	EL1A+EL1B
Relaisausgang, Schritt 4	EL2A
Relaisausgang, Schritt 5	EL1A+EL2A
Relaisausgang Schritt 6	EL1B+EL2A
Relaisausgang, Schritt 7	EL1A+EL1B+EL2A

(E3) EcoMiniEI

Komm. 230V	A30
------------	-----

Hinweis: EcoLogic und EcoMiniEI müssen eine gemeinsame Verbindung zum Neutralleiter haben.

(E4) Zusatzheizung WW


Relaisausgang:	Pol A13
----------------	---------

13.2.5 Umwälzpumpe Warmwasser (G40)*

230V 1N~

Die Umwälzpumpe wird an die folgenden Reihenklennen der Umwälzpumpe (G40) der Erweiterungsplatine X6 angeschlossen:

Phase:	Pol 1
Neutral:	Pol 3
Erdung:	Pol 2

 Überprüfen Sie mittels eines Testlaufs im Menü „Fachmann/Service/Funktionstest“ des Steuersystems, ob die Umwälzpumpen korrekt angeschlossen ist.

13.2.6 Pumpe externer WW-Speicher (G41)*

230V 1 N~

Die Pumpe wird an die folgenden Reihenklennen angeschlossen: (G41) Ladepumpe, Erweiterungsplatine (X7):

Phase:	Pol 27
Neutral:	Pol 29
Erdung:	Pol 28

*Gilt nur für die Ausführung CTC EcoLogic L.

** Verbinden max. 13 A pro Relais (EL1A, EL2A und EL3A). Bei höherem Strom über Schütz anschließen.

13.2.7 Solarpumpen (G30, G32)*

Die PWM-Solarpumpen (G30 und G32) des Modells WILO Stratos PARA unterscheiden sich von den anderen PWM-Pumpen. Wird das PWM-Steuersignal unterbrochen, werden die Solarpumpen abgeschaltet, während die anderen PWM-Pumpen bei 100 % Leistung weiterarbeiten, wenn das Signal unterbrochen wurde.

13.2.7.1 Umwälzpumpe Solarkollektoren (G30) - Wilo Stratos Para

230V 1 N~

Die Umwälzpumpe wird an die folgenden Reihenklemmen angeschlossen:
(G30) Umwälzpumpe, Erweiterungsplatine X5:

Beachten Sie die Farben der Kabel!

PWM+:	Weiß	Pol 1
GND:	Braun	Pol 2

Überprüfen Sie die Funktion durch probeweisen Betrieb der Pumpe im Menü „Fachmann/Service/Funktionstest“ des Steuersystems.



(G30) Umwälzpumpe Solarkollektor - Grundfos UPM3 Solar

230 V 1 N~


Die Umwälzpumpe wird an die folgenden Reihenklemmen angeschlossen:
(G30) Umwälzpumpe, Erweiterungsplatine X5:

Beachten Sie die Farben der Kabel!

PWM+:	Braun	X5 Pol 1
GND:	Blau	X5 Pol 2

Überprüfen Sie die Funktion durch Testbetrieb der Pumpe im Menü „Fachmann/Service/Funktionstest“ des Steuersystems.

Die Pumpe muss auf PWM C-profile (Standard) eingestellt werden.



*Gilt nur für die Ausführung CTC EcoLogic L.

1. Drücken Sie kurz den Umwälzpumpenpfeil, um die Betriebsart anzuzeigen, auf die die Pumpe eingestellt ist. Nach 2 Sekunden wird der Bildschirm mit den Betriebsinformationen erneut angezeigt.

2. Wenn Sie den Pfeil der Umwälzpumpe für 2 Sekunden drücken, blinken die LEDs und die Modus-Einstellung kann dann geändert werden. Drücken Sie mehrere Male, bis der gewünschte Modus blinkt. Nach 10 Sekunden wird der Bildschirm mit den Betriebsinformationen erneut angezeigt.

Betriebsinfo:

	Standby (blinkend)
	0 % - P1 - 25 %
	25 % - P2 - 50 %
	50 % - P3 - 75 %
	75 % - P4 - 100 %

Moduseinstellung wählen

Steuerungsmodus	Modus	xx-75	xx-105	xx-145	
Konstante Kurve		4,5 m	4,5 m	6,5 m	
Konstante Kurve		4,5 m	5,5 m	8,5 m	
Konstante Kurve		6,5 m	8,5 m	10,5 m	
Konstante Kurve		7,5 m	10,5 m	14,5 m	
Steuerungsmodus	Modus	xx-75	xx-105	xx-145	
PWM C Profil					
PWM C Profil					
PWM C Profil					
PWM C Profil					

Alarminfo:

	Blockiert
	Versorgungsspannung niedrig
	Elektrischer Fehler

13.2.7.2 Pumpe Wärmetauscher Solarkollektoren (G32) - Wilo Stratos Para

230V 1 N~

Die Wärmetauscherpumpe wird an die folgenden Reihenklemmen angeschlossen:

(G32) Pumpe, Erweiterungsplatine X5:

Beachten Sie die Farben der Kabel!

PWM+:	Weiß	Pol 3
GND:	Braun	Pol 4

Überprüfen Sie die Funktion durch probeweisen Betrieb der Pumpe im Menü „Fachmann/Service/Funktionstest“ des Steuersystems.



13.2.8 3-Wege-Ventil Solar WW (Y30)*

230V 1N~

Das 3-Wege-Ventil wird an die folgenden Reihenklemmen angeschlossen:

(Y30) 3-Wege-Ventil, Erweiterungsplatine X6:

Steuerspannung:	Pol 4
Phase:	Pol 5
Neutral:	Pol 7
Erdung:	Pol 6

13.2.9 Solar-Rückführung in den Boden (Y31/G31)*

13.2.9.1 3-Wege-Ventil Solar (Y31)

230V 1N~

HINWEIS: Die Netzphase muss an L (Pol 9) angeschlossen werden, siehe Schaltplan.

Das 3-Wege-Ventil wird an die folgenden Reihenklemmen angeschlossen:
(Y31) 3-Wege-Ventil, Erweiterungsplatine X6:


Relaisausgang:	Offen zur Erdwärmebohrung	Pol 8	auch zur Regelung der Ladepumpe – Energierückführung Erdwärmebohrung (G31)
Phase:	Offener Speicher	Pol 9	
Neutral:		Pol 11	

Ventil 582581001 (siehe Abbildung) darf nur an den Relaisausgang, X6-Pol 8 und neutral, X6-Pol 11, angeschlossen werden.

Pol 8 wird an einen externen Anschlusskasten angeschlossen, der das Solar-3-Wege-Ventil (Y31) und die Pumpe für die Energierückführung in die Erdwärmebohrung (G31) mit Spannung versorgt. Siehe Schaltplan.

Überprüfen Sie die Funktion durch Testlauf des Ventils im Menü „Fachmann/Service/Funktionstest“ des Steuersystems.

582581001 22 3/4"



*Gilt nur für die Ausführung CTC EcoLogic L.

13.2.9.2 Ladepumpe – Energierückführung Erdwärmebohrung (G31)*

230V 1N~

Die Ladepumpe wird an die folgenden Reihenklemmen angeschlossen:

(G31) Ladepumpe, Erweiterungsplatine (X6):

Phase:	Pol 8	regelt auch 3-Wege-Ventil – Solar (Y31)
Neutral:	Pol 11	
Erdung:	Pol 10	

Pol 8 wird an einen externen Anschlusskasten angeschlossen, der das Solar-3-Wege-Ventil (Y31) und die Pumpe für die Energierückführung in die Erdwärmebohrung (G31) mit Spannung versorgt. Siehe Schaltplan.

Die Funktion durch Testbetrieb der Pumpe im Menü „Fachmann/Service/Funktionstest“ überprüfen.

13.2.10 Poolpumpen (G50) und (G51)

230V 1 N~

Die Pumpen (G50) und (G51) werden an die folgenden Reihenklemmen angeschlossen:

Poolpumpen (G50) und (G51), Erweiterungsplatine X7:

Phase:	Pol 33	
Neutral:	Pol 35	
Erdung:	Pol 34	

Pol 33 wird an einen externen Anschlusskasten angeschlossen, der die Ladepumpe (G50) und die Umwälzpumpe (G51) mit Spannung versorgt.

Überprüfen Sie die Funktion durch probeweisen Betrieb der Pumpe im Menü „Fachmann/Service/Funktionstest“ des Steuersystems.

13.3 Schutz - Niederspannung (Fühler)

Die zur jeweiligen Systemlösung gehörenden Fühler (schematische Darstellungen 1 bis 6) sollten wie folgt an den Platinen-/Reihenklemmen angebracht werden: Alle Fühler sind Temperaturfühler.

13.3.1 Raumfühler (B11, B12, B13, B14)

Kabelverbindung des Raumfühlers:

(B11) Raumfühler 1

Reihenklemme	G17	Alarmausgang
Reihenklemme	G18	GND
Reihenklemme	G19	Eingang

(B13) Raumfühler 3, Erweiterungsplatine X4*

Reihenklemme	19	Alarmausgang
Reihenklemme	20	Eingang
Reihenklemme	21	GND

(B12) Raumfühler 2

Reihenklemme	G20	Alarmausgang
Reihenklemme	G21	GND
Reihenklemme	G22	Eingang

(B14) Raumfühler 4, Erweiterungsplatine X4*

Reihenklemme	22	Alarmausgang
Reihenklemme	23	Eingang
Reihenklemme	24	GND

*Gilt nur für die Ausführung CTC EcoLogic L.

Bringen Sie die Raumfühler in offenen Bereichen des Hauses mit guter Lüftung in Kopfhöhe an und zwar dort, wo eine typische Raumtemperatur erwartet werden kann (nicht zu nah an Kälte- oder Wärmequellen). Bringen Sie die Fühler in Kopfhöhe an. Wenn Unsicherheit besteht, wo einen Fühler anzubringen ist, kann er an einem losen Kabel an verschiedenen Positionen getestet werden.

Anschluss: Dreiadriges Kabel, min. 0,5 mm², zwischen Fühler und Steuerungskasten. Die Kabel werden gemäß obiger Tabelle angeschlossen.

Wenn das Gerät eingeschaltet wird, erscheint ein Alarm, wenn der Fühler nicht richtig angeschlossen ist. Die Alarmsensor-LED mit der Funktion im Menü „Fachmann/Service/Funktionstest“ testen.

Im Steuersystem kann man auswählen, ob der Raumfühler in Betrieb genommen werden soll. Wenn der Raumfühler deaktiviert wurde, wird das Wärmeniveau durch den Außenfühler/Vorlauffühler gesteuert. Die Alarmlampe am Raumfühler funktioniert weiterhin normal. Ein Raumfühler muss jedoch nicht installiert werden, wenn die Funktion nicht ausgewählt wurde.

13.3.2 Außenfühler (B15)

Der Außenfühler sollte an der Außenwand des Hauses angebracht werden, möglichst in Richtung Nord-Nordost oder Nord-Nordwest. Der Fühler sollte außerhalb der direkten Sonneneinstrahlung montiert werden. Wenn dies jedoch schwierig ist, kann auch eine Blende zur Abschirmung vor der Sonne verwendet werden. Es ist zu beachten, dass die Sonne zu unterschiedlichen Jahreszeiten an verschiedenen Stellen auf- und untergeht.

Den Fühler in einer Höhe drei Vierteln der Gesamthöhe so anordnen, dass er die tatsächliche Außentemperatur misst und nicht durch eine Wärmequelle wie Fenster, Infrarot-Strahler, Lüftungsauslass usw. beeinflusst wird.

Anschluss: Zweiadriges Kabel (min. 0,5 mm²) zwischen Fühler und Steuerungskasten

Der Fühler wird an die Reihenklemmen G11 und G12 des Steuermoduls angeschlossen. Den Außenfühler an den Pfeilen anschließen.

Hinweis:

- Der Fühler darf max. 30 m von der Steuerung entfernt angebracht werden.
 - Die Kabelenden abisolieren und doppelt falten, wenn ein flexibles Kabel verwendet wird.
- Achten Sie auf sicheren Kontakt an den Anschlusspunkten.

13.3.3 Vorlauffühler (B1, B2, B3*, B4*)

Die Fühler erfassen die Ausgangstemperatur zu den Heizkörpern. Den Vorlauffühler mit Kabelbindern oder ähnlichem am Rohr befestigen. Am wichtigsten ist die Position der Fühlerspitze, weil diese die Temperatur erfasst. Der Fühler muss isoliert sein, damit die Umgebungstemperatur keinen Einfluss auf die Messung hat. Zur Optimierung der Funktion ist Kontaktpaste zu verwenden.

(B1) Vorlauffühler 1

Position: am Vorlaufrohr zum Heizkreis 1.
Der Fühler wird an den Positionen G13 und G14 der Platine angeschlossen.

(B2) Vorlauffühler 2

Position: am Vorlaufrohr zum Heizkreis 2 hinter der Heizkörperpumpe G2
Der Fühler wird an den Positionen G15 und G16 an die Platine angeschlossen.

(B3) Vorlauffühler 3*

Position: am Vorlaufrohr zum Heizkreis 3 hinter der Heizkörperpumpe G3
Der Fühler wird an den Positionen 13 und 14 an die Erweiterungsplatine X3 angeschlossen.

(B4) Vorlauffühler 4*

Position: am Vorlaufrohr zum Heizkreis 4 hinter der Heizkörperpumpe G4
Der Fühler wird an den Positionen 7 und 8 an die Erweiterungsplatine X2 angeschlossen.

(B5) Fühler WW

Position: in einem Fühlerrohr oder auf einer Ummantelung am Warmwasserspeicher
Der Fühler wird an den Positionen G63 und G64 an der Platine angeschlossen.

(B43) Fühler, externer WW-Speicher

Position: in einem Fühlerrohr oder auf einer Ummantelung am Pufferspeicher
Der Fühler wird an den Positionen 9 und 10 an die Erweiterungsplatine X2 angeschlossen.

(B6) Fühler Pufferspeicher

Position: in einem Fühlerrohr oder auf einer Ummantelung am Pufferspeicher
Der Fühler wird an den Positionen G65 und G66 an die Platine angeschlossen.

(B7) Rücklauffühler Heizkreis

Position: an der Rücklaufleitung vom Heizkreis.
Der Fühler wird an den Positionen G31 und G32 an die Platine angeschlossen.

(B8) Abgasfühler

Position: in einem Fühlerrohr oder auf einer Ummantelung am Holzkessel.
Der Fühler wird an den Positionen G35 und G36 an die Platine angeschlossen.

(B9) Fühler, externer Kessel

Position: in einem Fühlerrohr oder auf einer Ummantelung am Kessel
Der Fühler wird an den Positionen G61 und G62 an die Platine angeschlossen.

(B10) Fühler, Externer Heizkessel Ausgang

Position: am Vorlaufrohr des Kessels
Der Fühler wird an den Positionen G71 und G72 an die Platine angeschlossen.

(B30) Eingang Solarkollektoren*

Position: an der Rücklaufleitung zu den Solarkollektoren
Der Fühler wird an den Positionen 3 und 4 an die Erweiterungsplatine X1 angeschlossen.

**Gilt nur für die Ausführung CTC EcoLogic L.*

(B31) Ausgang Solarkollektoren*

Position: an der Vorlaufleitung von den Solarkollektoren
Der Fühler wird an den Positionen 1 und 2 der Erweiterungsplatine X1 angeschlossen.

(B50) Fühler, Pool*

Position: an der Rücklaufleitung zwischen Poolpumpe und Pool
Der Fühler wird an den Positionen 15 und 16 an die Erweiterungsplatine X3 angeschlossen.

(B61) Sensor, Kühlung *

Position: im Kühltank.
Der Fühler wird an den Positionen 17 und 18 an die Erweiterungsplatine X3 angeschlossen.

(B73) Fühler Rückkühlung*

Position: am Rücklauf von Heizkreis 1.
Der Fühler wird an den Positionen 11 und 12 an die Erweiterungsplatine X3 angeschlossen.

Einstellungen, die vom Elektriker vorgenommen werden

Die folgenden Einstellungen müssen nach der Installation von einem Elektriker durchgeführt werden:

- Auswahl der Größe der Hauptsicherung
- Einstellung der Leistungsbegrenzung
- Den Raumfühler-Anschluss kontrollieren.
- Überprüfung, ob die angeschlossenen Fühler plausible Werte liefern.
- Führen Sie die unten aufgeführten Prüfungen aus.

Überprüfung des Raumfühleranschlusses

1. Scrollen Sie nach unten und wählen Sie die Option LED-Raumfühler im Menü „Fachmann/Service/Funktionstest/Heizkreis“ aus.
2. Wählen Sie „Ein“. Überprüfen Sie, ob die LED-Anzeige des Raumfühlers aufleuchtet. Ist dies nicht der Fall, überprüfen Sie die Kabel und Verbindungen.
3. Wählen Sie „Aus“. Die Prüfung ist abgeschlossen, wenn die LED erlischt.

Angeschlossene Fühler überprüfen

Wurde ein Fühler nicht richtig angeschlossen, erscheint auf dem Bildschirm eine Meldung, z.B. „Alarm Außenfühler“. Wurden mehrere Fühler nicht richtig angeschlossen, werden die verschiedenen Meldungen in getrennten Zeilen angezeigt. Wenn kein Alarm angezeigt wird, sind alle Fühler richtig angeschlossen. Beachten Sie, dass die Störungsmeldung des Raumfühlers (LED) nicht auf dem Bildschirm erscheint. Das ist am Raumfühler zu überprüfen.

13.3.4 Druck-/Strömungswächter


In einigen Fällen ist aufgrund von lokalen Bedingungen oder Bestimmungen ein zusätzlicher Schutz erforderlich. So muss beispielsweise in einem Wassereinzugsgebiet ein Strömungswächter installiert werden.

Der Strömungswächter wird an K22/K23/K24/K25 angeschlossen und dann im Menü „Fachmann/Definieren/ Def. Wärmepumpe“ eingerichtet. Im Falle eines Lecks werden Kompressor und Solepumpe ausgeschaltet und eine Störungsmeldung des Strömungswächters erscheint auf dem Bildschirm.

**Gilt nur für die Ausführung CTC EcoLogic L.*

14. Schaltplan

14.1 Relais-Platine /1



585915



14.3 Anschlussstabelle elektrische Bauteile

In dieser Tabelle sind die Anschlüsse der Bauteile für die EcoLogic-Relais-Platine A2 oder die Klemmleiste A3 angegeben (siehe auch Schaltplan).

Anschluss	Bezeichnung	Option	Platine	Klemmenleiste	Kabel
E1	Zusatzheizung		A2 X1 X1	A11 N PE	Relaisausgang
E2*	Zusatzheizung, 0-3 Stufen/0-7 Stufen	X	A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 X1 X1	EL1A EL1B EL1A+EL1B EL2A EL1A+EL2A EL1B+EL2A EL1A+EL1B+EL2A N PE	
E2*	Zusatzheizung, 0-10V analog	X	A3 A3	X5:9 X5:10	
E3	Zusatzheizung, EcoMiniEI 0-3 Stufen		A2 X1 X1	A30 N PE	Comm 230V
E4	Zusatzheizung, WW		A2 X1 X1	A13 N PE	Relaisausgang
G1	Heizkörperpumpe 1		A2 A2 A2	A31 PE A33	Phase PE N
G2	Heizkörperpumpe 2		A2 A2 A2	A36 PE A34	Phase PE N
G3*	Heizkörperpumpe 3	X	A3 A3 A3	X6:15 X6:16 X6:17	Phase PE N
G4*	Heizkörperpumpe 4	X	A3 A3 A3	X7:21 X7:22 X7:23	Phase PE N
G5	Umwälzpumpe, Warmwasser-Wärmetauscher		A2 A2	G75 G76	PWM+ GND
G11	Ladepumpe WP1		A2 A2 A2	G45 G46 A12	GND PWM+ Relaisausgang
G12	Ladepumpe WP2		A2 A2	G47 G48	GND PWM+
G13*	Ladepumpe WP3	X	A3 A3	X5:5 X5:6	PWM+ GND
G14*	Ladepumpe WP4	X	A3 A3	X5:7 X5:8	PWM+ GND
G30*	Umwälzpumpe Solarkollektoren	X	A3 A3	X5:1 X5:2	PWM+ GND
G31*	Ladepumpe – Energierückführung Erdwärmebohrung	X	A3 A3 A3	X6:8 X6:10 X6:11	Phase PE N
G32*	Pumpe Wärmetauscher Solarkollektoren	X	A3 A3	X5:3 X5:4	PWM+ GND

*Angeschlossen an die Erweiterungsplatine (CTC EcoLogic L).

Anschluss	Bezeichnung	Option	Platine	Klemmenleiste	Kabel
G40*	Umwälzpumpe, Warmwasser	X	A3 A3 A3	X6:1 X6:2 X6:3	Phase PE N
G41*	Ladepumpe, externer Warmwasserspeicher	X	A3 A3 A3	X7:27 X7:28 X7:29	Phase PE N
G42*	Umwälzpumpe, externer Pufferspeicher	X	A3 A3	X5:5 X5:6	PWM+ GND
G50/G51*	Pumpen, Pool	X	A3 A3 A3	X7:33 X7:34 X7:35	Phase PE N
K22	Fernsteuerung, SmartGrid		A2	A14	**
K22/K23	Fernsteuerung, SmartGrid		A2	A25	**
K23	Fernsteuerung, SmartGrid		A2	A24	**
K24	Fernsteuerung, SmartGrid		A2	G33	**
K24	Fernsteuerung, SmartGrid		A2	G34	**
K25	Fernsteuerung, SmartGrid		A2	G73	**
K25	Fernsteuerung, SmartGrid		A2	G74	**
Y1	Mischventil 1		A2 A2 A2 A2 A2	A27 A28 A29 A22 A21	Öffnen Schließen N Grenzstellung Grenzstellung
Y2	Mischventil 2		A2 A2 A2	A15 A16 A17	Öffnen Schließen N
Y3*	Mischventil 3	X	A3 A3 A3	X6:12 X6:13 X6:14	Öffnen Schließen N
Y4*	Mischventil 4	X	A3 A3 A3	X7:18 X7:19 X7:20	Öffnen Schließen N
Y21	3-Wege-Ventil WP1		A2 A2 A2	A18 A19 A20	Relaisausgang Phase N
Y22	3-Wege-Ventil WP2		A3 A3 A3	X7:24 X7:25 X7:26	Relaisausgang Phase N
Y30*	Solar 3-Wege-Ventil Warmwasser	X	A3 A3 A3	X6:4 X6:5 X6:7	Steuerspannung Phase N
Y31*	3-Wege-Ventil, Sonne	X	A3 A3 A3	X6:8 X6:9 X6:11	Offen zur Erdwärmebohrung Offen zum Speicher N
Y50*	3-Wege-Ventil, Pool	X	A3 A3 A3	X7:33 X7:34 X7:35	Phase PE N
Y61*	3-Wege-Ventil, aktive Kühlung	X	A3 A3 A3	X7:30 X7:32 X7:25	Relaisausgang N Phase
Y62*	3-Wege-Ventil aktive Kühlung, "Bedarf"	X	A3 A3 A3	X6:8 X6:11 X6:9	Relaisausgang N Phase

*Angeschlossen an die Erweiterungsplatine (CTC EcoLogic L).

**Anschluss gemäß Beschreibung der Fernsteuerungsfunktionen.

Anschluss	Bezeichnung	Option	Platine	Klemmenleiste	Kabel
B1	Vorlauffühler 1		A2 A2	G13 G14	
B2	Vorlauffühler 2		A2 A2	G15 G16	
B3*	Vorlauffühler 3	X	A3 A3	X3:13 X3:14	
B4*	Vorlauffühler 4	X	A3 A3	X2:7 X2:8	
B5	Fühler, WW-Speicher		A2 A2	G63 G64	
B6	Fühler, Pufferspeicher		A2 A2	G65 G66	
B7	Rücklauffühler Heizkreis		A2 A2	G31 G32	
B8	Fühler, Rauchgas		A2 A2	G35 G36	
B9	Fühler, externer Heizkessel		A2 A2	G61 G62	
B10	Fühler, externer Heizkessel Ausgang		A2 A2	G71 G72	
B11	Raumfühler 1		A2 A2 A2	G17 G18 G19	
B12	Raumfühler 2		A2 A2 A2	G20 G21 G22	
B13*	Raumfühler 3	X	A3 A3 A3	X4:19 X4:20 X4:21	
B14*	Raumfühler 4	X	A3 A3 A3	X4:22 X4:23 X4:24	
B15	Außenfühler		A2 A2	G11 G12	
B30*	Fühler, Solarkollektoren Eingang	X	A3 A3	X1:3 X1:4	
B31*	Fühler, Solarkollektoren Ausgang	X	A3 A3	X1:1 X1:2	
B41*	Fühler, externer Pufferspeicher obere	X	A3 A3	X2:9 X2:10	
B43*	Fühler, externer WW-speicher	X	A3 A3	X2:9 X2:10	
B50*	Fühler, Pool	X	A3 A3	X3:15 X3:16	
B61	Fühler, Kühltank aktive Kühlung	X	A3 A3	X3:17 X3:18	
B73	Fühler, Rücklauf aktive Kühlung	X	A3 A3	X3:11 X3:12	
B103	Stromfühler		A2 A2 A2 A2	G37 G38 G39 G40	Gemeinsam L1 L2 L3

*Angeschlossen an die Erweiterungsplatine (CTC EcoLogic L).

Anschluss	Bezeichnung	Option	Platine	Klemmenleiste	Kabel
WP1	Wärmepumpe 1				
WP2	Wärmepumpe 2				
WP3	Wärmepumpe 3	X			
WP4	Wärmepumpe 4	X			
WP5	Wärmepumpe 5	X			
WP6	Wärmepumpe 6	X			
WP7	Wärmepumpe 7	X			
WP8	Wärmepumpe 8	X			
WP9	Wärmepumpe 9	X			
WP10	Wärmepumpe 10	X			

**Angeschlossen an die Erweiterungsplatine (CTC EcoLogic L).*

14.4 Widerstandswerte für Fühler

NTC 3.3K		NTC 22K		NTC 150	
Temperatur °C	Abgasfühler Widerstand Ω	Temperatur °C	Elektrischer Kessel, Vorlauf, Raumfühler Widerstand Ω	Temperatur °C	Außenfühler Widerstand Ω
300	64	130	800	70	32
290	74	125	906	65	37
280	85	120	1027	60	43
270	98	115	1167	55	51
260	113	110	1330	50	60
250	132	105	1522	45	72
240	168	100	1746	40	85
230	183	95	2010	35	102
220	217	90	2320	30	123
210	259	85	2690	25	150
200	312	80	3130	20	182
190	379	75	3650	15	224
180	463	70	4280	10	276
170	571	65	5045	5	342
160	710	60	5960	0	428
150	892	55	7080	-5	538
140	1132	50	8450	-10	681
130	1452	45	10130	-15	868
120	1885	40	12200	-20	1115
110	2477	35	14770	-25	1443
100	3300	30	18000	-30	1883
90	4459	25	22000	-35	2478
80	6119	20	27100	-40	3289
70	8741	15	33540		
60	12140	10	41800		
50	17598	5	52400		
40	26064				
30	39517				
20	61465				

PT1000

Temperatur °C	Widerstand Ω	Temperatur °C	Widerstand Ω
-10	960	60	1232
0	1000	70	1271
10	1039	80	1309
20	1077	90	1347
30	1116	100	1385
40	1155	120	1461
50	1194	140	1535


15. Kommunikation bei der Montage

Zur Einrichtung von Internet und App muss das Ethernet-Kabel angeschlossen sein.




Alle Installationsarbeiten sind von Fachleuten entsprechend den jeweils gültigen Vorschriften vorzunehmen.

1. Lösen Sie die beiden Schrauben.




2. Öffnen Sie die Abdeckung, sichern Sie die Stifte in den Steckplätzen rechts.

3. Schließen Sie das Ethernet-Kabel an, ziehen Sie es durch den Kabelkanal und dann durch alle Durchführungen an der Unterseite heraus.




4. Verbinden Sie das Ethernet-Kabel mit einem Netzwerkanschluss oder Router.




Zur Konnektivität erfahren Sie mehr in den Kapiteln „Fachmann/Definieren/Kommunikation“ und „Fachmann/Einstellungen/Kommunikation“.




15.1 Fernbedienung - Bildschirmspiegelung

- Anschluss des Ethernet-Kabels siehe vorherige Seite.
- Fachmann/Definieren/Kommunikation/Web – Yes Ermöglicht die Verbindung des Produkts mit unverschlüsseltem Webdatenverkehr in lokalen Netzwerken. Internetrouter und Firewall sind erforderlich.
- Fachmann/i – Scannen Sie den QR-Code mit einem Tablet oder Smartphone. 
- Speicherung als Favorit/Symbol auf dem Telefon/Tablet/Computer Wenn Ihr Smartphone bzw. Tablet mit dem lokalen Netzwerk verbunden ist, können Sie die Anlage mit dem Touchscreen Ihres Geräts genauso steuern wie mit dem Bildschirm der Anlage.
- In der App: QR-Code scannen oder Adresse „http://ctcXXXX/main.htm“ eingeben. (XXXX = die letzten vier Ziffern der Display-Seriennummer, zum Beispiel S/N 888800000040 = „http://ctc0040/main.htm“). Bei Problemen: Klicken Sie auf den Link, um auf die aktuelle IP-Nr. des Geräts zu aktualisieren.



Tablet/Smartphone/PC als Touchscreen für das lokale Netzwerk „Fachmann/Definieren/Kommunikation/Web – Yes“




15.2 myUplink - App

Einrichtung von MyUplink. „Fachmann/Definieren/Kommunikation/MyUplink – Ja“.

Installieren der App

- Die App kann im App Store oder unter Google Play heruntergeladen werden.
- Erstellung eines Kontos
- Die Anweisungen in der Hilfe-Funktion der App sind zu befolgen.



16. Erstinbetriebnahme

CTC EcoLogic kann ohne angeschlossenen Raumfühler in Betrieb genommen werden, weil die eingestellte Kurve in diesem Fall die Heizung regelt. Den Raumfühler für den entsprechenden Heizkreis im Menü „Fachmann/Einstellungen“ deaktivieren. Für die Alarm-LED-Funktion können die Fühler trotzdem angeschlossen werden.

Vor der Erstinbetriebnahme

1. Überprüfen Sie, ob das System mit Wasser gefüllt und gereinigt ist und der richtige Druck eingestellt ist und keine Leckagen vorhanden sind. Luft im System (schlechte Zirkulation) kann zum Beispiel bedeuten, dass die Wärmepumpe über den Hochdruck-Pressostat abgeschaltet wird.
2. Prüfen Sie, ob alle Ventile im System richtig angeschlossen und eingestellt sind.
3. Prüfen Sie, ob alle elektrischen Kabel und Fühler richtig installiert und angeschlossen wurden, siehe Abschnitt „Elektroinstallation“.
4. Stellen Sie sicher, dass das Gerät richtig abgesichert ist (10 A Gruppensicherung).
5. Stellen Sie sicher, dass die Wärmepumpe eingeschaltet ist.
6. Falls im System bereits ein zusätzlicher Kessel installiert ist, muss überprüft werden, ob dessen Betriebstemperatur erreicht ist (zum Beispiel 70 °C).
7. Überprüfen Sie, ob der Steuerungskasten der Wärmepumpen auf WP1, WP2, WP3 usw. eingestellt ist. Lesen Sie die Anleitung der Wärmepumpe.

Erstinbetriebnahme

Schalten Sie den Strom mit dem Sicherheitsschalter ein. Der Bildschirm schaltet sich ein. Sie werden nun aufgefordert:

1. die Sprache auszuwählen und mit „OK“ bestätigen.
2. mit „OK“ zu bestätigen, dass das System mit Wasser gefüllt ist.
3. den EcoLogic Systemtyp auszuwählen (1, 2, 3, 4, 5, 6).
4. anzugeben, ob der Warmwasserspeicher angeschlossen ist.
5. die Option zu wählen, die den Betrieb des Kompressors ermöglicht (wenn das Kollektorensystem betriebsbereit ist). Beim ersten Start des Kompressors wird automatisch die Drehrichtung überprüft. Bei falscher Drehrichtung, wird auf dem Bildschirm eine Fehlermeldung angezeigt. Zur Änderung der Drehrichtung sind zwei beliebige Phasen auszutauschen. Mit der Hand fühlen, ob das Abgasrohr bei Kompressorstart sofort warm wird. Vorsicht - das Rohr kann sehr heiß werden!
6. „Solepumpe Ein“ auswählen: 10 Tage für zehntägigen Betrieb.
7. die „max. Vorlauftemperatur °C“ für Heizkreis 1 anzugeben.
8. die „Heizkurvensteilheit °C“ für Heizkreis 1 einzugeben.
9. die „Korrektur“ für Heizkreis 1 einzugeben.
10. nach der Installation des Vorlauffühlers für Heizkreis 2 die Stufen 7 bis 9 für Heizkreis 2 zu wiederholen.

Anschließend startet die Wärmepumpe und die Startseite erscheint.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Detaillierte Beschreibungen der Menüs“.

● Speichern Sie diese Einstellungen im Menü „Fachmann/Einstellungen/Einstellungen speichern“.

● Wenn die Heizkreise 3* und 4* verwendet werden sollen, sind sie im Menü „Fachmann/Definieren/Heizkreis 3/4“ zu aktivieren.

*Gilt nur für die Ausführung CTC EcoLogic L.



CTC AB Box 309 SE-341 26 Ljungby
info@ctc.se +46 372 88 000
www.ctc.se